Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 6217 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.15	24,00	-	127,31	110,69	16,62	88,57	63,61	24,96	7,00	5,00	3,01	13,99	-	-	14,46	-	14,46	-	88,15	-	1,23			4,25
25.01.15	24,00	-	127,93	110,19	17,74	88,30	63,57	24,73	7,00	5,00	2,98	15,06	-	-	15,59	-	15,59	-	87,89	-	1,32			4,30
26.01.15	24,00	-	128,30	111,37	16,93	88,00	63,58	24,42	7,00	5,00	2,97	14,28	-	-	14,76	-	14,76	-	87,55	-	1,25			4,22
27.01.15	24,00	-	127,44	110,58	16,86	81,74	59,60	22,14	7,00	5,00	2,65	14,48	-	-	14,92	-	14,92	-	81,41	-	1,18	-	-	3,83
28.01.15	24,00	-	126,44	110,01	16,43	85,01	61,76	23,25	7,00	5,00	2,78	13,95	-	-	14,41	-	14,41	-	84,69	-	1,18			3,96
29.01.15	24,00	-	125,93	110,62	15,31	83,27	60,48	22,79	7,00	5,00	2,74	12,84	-	-	13,22	-	13,22	-	82,76	-	1,06			3,80
30.01.15	24,00	-	128,14	110,76	17,38	81,65	60,28	21,37	7,00	5,00	2,57	15,00	-	-	15,46	-	15,46	-	81,35	-	1,22			3,79
31.01.15	24,00	-	129,04	110,98	18,06	80,93	59,67	21,26	7,00	5,00	2,56	15,71	-	-	16,16	-	16,16	-	80,64	-	1,27			3,83
01.02.15	24,00	-	129,31	111,48	17,83	81,00	59,67	21,33	7,00	5,00	2,58	15,43	-	-	15,89	-	15,89	-	80,68	-	1,25			3,83
02.02.15	24,00	-	128,34	111,76	16,58	80,41	59,36	21,05	7,00	5,00	2,55	14,21	-	-	14,61	-	14,61	-	80,15	-	1,14			3,69
03.02.15	24,00	-	126,51	110,94	15,57	80,30	58,96	21,34	7,00	5,00	2,56	13,24	-	-	13,62	-	13,62	-	80,09	-	1,06			3,62
04.02.15	24,00	-	126,82	109,93	16,89	81,48	59,22	22,26	7,00	5,00	2,65	14,58	-	-	15,00	-	15,00	-	81,41	-	1,18			3,83
05.02.15	24,00	-	125,60	109,93	15,67	82,45	59,59	22,86	7,00	5,00	2,71	13,39	-	-	13,80	-	13,80	-	82,21	-	1,10			3,81
06.02.15	24,00	-	127,58	110,03	17,55	82,40	59,69	22,71	7,00	5,00	2,71	15,20	-	-	15,67	-	15,67	-	82,03	-	1,25			3,95
07.02.15	24,00	-	126,35	110,29	16,06	82,96	60,35	22,61	7,00	5,00	2,70	13,73	-	-	14,14	-	14,14	-	82,50	-	1,13			3,83
08.02.15	24,00	-	128,15	110,44	17,71	82,68	60,30	22,38	7,00	5,00	2,68	15,36	-	-	15,82	-	15,82	-	82,34	-	1,27			3,94
09.02.15	24,00	-	126,32	108,62	17,70	82,20	59,20	23,00	7,00	5,00	2,69	15,50	-	-	15,97	-	15,97	-	81,94	-	1,27			3,96
10.02.15	24,00	-	126,32	110,53	15,79	81,39	59,09	22,30	7,00	5,00	2,66	13,58	-	-	13,98	-	13,98	-	81,00	-	1,10			3,76
11.02.15	24,00	-	131,84	115,68	16,16	79,17	58,82	20,35	7,00	5,00	2,55	13,76	-	-	14,15	-	14,15	-	78,78	-	1,09			3,64
12.02.15	24,00	-	128,55	112,41	16,14	78,54	58,05	20,49	7,00	5,00	2,50	13,78	-	-	14,18	-	14,18	-	78,23	-	1,08			3,58
13.02.15	24,00	-	127,37	110,76	16,61	79,57	58,44	21,13	7,00	5,00	2,53	14,30	-	-	14,68	-	14,68	-	79,27	-	1,14			3,67
14.02.15	24,00	-	127,69	110,16	17,53	79,45	58,13	21,32	7,00	5,00	2,55	15,17	-	-	15,59	-	15,59	-	79,16	-	1,20			3,75
15.02.15	24,00	-	127,11	108,30	18,81	79,41	57,56	21,85	7,00	5,00	2,56	16,42	-	-	16,91	-	16,91	-	79,08	-	1,30			3,86
16.02.15	24,00	-	127,90	109,25	18,65	80,06	57,61	22,45	7,00	5,00	2,66	16,20	-	-	16,67	-	16,67	-	79,71	-	1,29			3,95
17.02.15	24,00	-	125,18	108,70	16,48	82,82	59,12	23,70	7,00	5,00	2,78	14,19	-	-	14,65	-	14,65	-	82,54	-	1,17			3,95
18.02.15	24,00	-	126,81	110,49	16,32	82,72	59,59	23,13	7,00	5,00	2,76	13,98	-	-	14,39	-	14,39	-	82,48	-	1,15			3,91
19.02.15	24,00	-	126,93	110,38	16,55	82,05	59,79	22,26	7,00	5,00	2,66	14,23	-	-	14,69	-	14,69	-	81,69	-	1,16			3,82
20.02.15	24,00	-	126,87	110,72	16,15	79,95	58,93	21,02	7,00	5,00	2,52	13,89	-	-	14,31	-	14,31	-	79,60	-	1,11			3,62
21.02.15	24,00	-	126,46	110,77	15,69	77,44	57,38	20,06	7,00	5,00	2,41	13,41	-	-	13,78	-	13,78	-	77,01	-	1,03			3,44
22.02.15	24,00	-	128,67	110,52	18,15	76,21	56,53	19,68	7,00	5,00	2,38	15,67	-	-	16,09	-	16,09	-	75,88	-	1,19			3,56
23.02.15	24,00		127,44	110,58	16,86	81,74	59,60	22,14	7,00	5,00	2,65	14,48	-	-	14,92	-	14,92	-	81,41	-	1,18	-	-	3,83
Среднее	24,00	-	127,44	110,58	16,86	81,74	59,60	22,14	7,00	5,00	2,65	14,48	-	-	14,92	-	14,92	-	81,41	-	1,18	-	-	3,83
Итого	744,00		3950,65	3427,86	522,79						82,25	449,02	0,00	0,00	462,49	0,00	462,49	0,00			36,55	0,00	0,00	118,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **462,49** куб.м.

Указать?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.

Печать энергосбыта

36,33