Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 25 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	87,61	71,14	16,47	87,78	52,88	34,90	7,00	5,00	2,61	15,11	-	-	15,63	-	15,63	-	87,61	-	1,33			3,93
25.01.15	24,00	-	88,33	70,71	17,62	87,51	52,95	34,56	7,00	5,00	2,57	16,29	-	-	16,81	-	16,81	-	87,41	-	1,42			3,99
26.01.15	24,00	-	87,90	71,82	16,08	87,29	53,35	33,94	7,00	5,00	2,57	14,70	-	-	15,21	-	15,21	-	87,11	-	1,28			3,85
27.01.15	24,00	-	86,44	71,44	15,00	85,74	52,59	33,15	7,00	5,00	2,50	13,63	-	-	14,05	-	14,05	-	85,29	-	1,16			3,66
28.01.15	24,00	-	86,53	70,64	15,89	84,16	51,68	32,48	7,00	5,00	2,42	14,50	-	-	14,93	-	14,93	-	84,01	-	1,22			3,64
29.01.15	24,00	-	87,66	71,16	16,50	82,56	51,22	31,34	7,00	5,00	2,34	15,20	-	-	15,64	-	15,64	-	82,24	-	1,25			3,59
30.01.15	24,00	-	86,77	71,35	15,42	81,00	50,82	30,18	7,00	5,00	2,27	14,09	-	-	14,52	-	14,52	-	80,91	-	1,14			3,41
31.01.15	24,00	-	87,71	71,52	16,19	80,16	50,44	29,72	7,00	5,00	2,23	14,99	-	-	15,43	-	15,43	-	80,04	-	1,20			3,43
01.02.15	24,00	-	90,09	71,67	18,42	80,26	50,65	29,61	7,00	5,00	2,22	17,28	-	-	17,76	-	17,76	-	80,17	-	1,39			3,60
02.02.15	24,00	-	89,26	72,13	17,13	79,66	50,41	29,25	7,00	5,00	2,20	16,00	-	-	16,47	-	16,47	-	79,71	-	1,28			3,48
03.02.15	24,00	-	87,35	71,80	15,55	79,56	50,14	29,42	7,00	5,00	2,20	14,50	-	-	14,91	-	14,91	-	79,70	-	1,15			3,36
04.02.15	24,00	-	86,80	70,90	15,90	80,63	49,99	30,64	7,00	5,00	2,26	14,82	-	-	15,25	-	15,25	-	80,89	-	1,20			3,46
05.02.15	24,00	-	87,35	70,90	16,45	81,63	50,19	31,44	7,00	5,00	2,32	15,41	-	-	15,86	-	15,86	-	81,61	-	1,26			3,58
06.02.15	24,00	-	86,95	71,46	15,49	81,59	50,11	31,48	7,00	5,00	2,32	14,71	-	-	15,14	-	15,14	-	81,61	-	1,20			3,52
07.02.15	24,00	-	85,90	71,69	14,21	82,15	50,92	31,23	7,00	5,00	2,30	13,48	-	-	13,89	-	13,89	-	81,93	-	1,11			3,41
08.02.15	24,00	-	86,22	71,68	14,54	81,89	50,85	31,04	7,00	5,00	2,29	13,84	-	-	14,27	-	14,27	-	81,70	-	1,13			3,42
09.02.15	24,00	-	85,08	70,68	14,40	81,33	49,69	31,64	7,00	5,00	2,29	13,78	-	-	14,20	-	14,20	-	81,13	-	1,12			3,41
10.02.15	24,00	-	86,16	72,13	14,03	80,70	49,79	30,91	7,00	5,00	2,27	13,55	-	-	13,91	-	13,91	-	80,67	-	1,10			3,37
11.02.15	24,00	-	89,31	75,59	13,72	78,54	50,23	28,31	7,00	5,00	2,17	13,40	-	-	13,74	-	13,74	-	78,44	-	1,05			3,22
12.02.15	24,00	-	87,61	73,85	13,76	77,70	49,57	28,13	7,00	5,00	2,12	13,29	-	-	13,62	-	13,62	-	77,51	-	1,03			3,15
13.02.15	24,00	-	87,80	72,47	15,33	78,90	49,89	29,01	7,00	5,00	2,15	14,84	-	-	15,24	-	15,24	-	78,80	-	1,17			3,32
14.02.15	24,00	-	86,00	72,23	13,77	78,63	49,57	29,06	7,00	5,00	2,13	13,41	-	-	13,77	-	13,77	-	78,49	-	1,05			3,18
15.02.15	24,00	-	85,37	70,90	14,47	78,65	48,87	29,78	7,00	5,00	2,15	14,09	-	-	14,49	-	14,49	-	78,44	-	1,11			3,25
16.02.15	24,00	-	88,22	71,68	16,54	79,16	48,47	30,69	7,00	5,00	2,24	16,13	-	-	16,61	-	16,61	-	79,06	-	1,28			3,51
17.02.15	24,00	-	84,38	71,58	12,80	81,89	49,43	32,46	7,00	5,00	2,35	12,54	-	-	12,89	-	12,89	-	81,69	-	1,02			3,38
18.02.15	24,00	-	89,43	72,49	16,94	81,90	50,16	31,74	7,00	5,00	2,33	16,64	-	-	17,13	-	17,13	-	81,87	-	1,37			3,69
19.02.15	24,00	-	87,11	72,61	14,50	81,36	50,51	30,85	7,00	5,00	2,27	14,19	-	-	14,61	-	14,61	-	81,20	-	1,15			3,43
20.02.15	24,00	-	87,00	72,89	14,11	79,28	50,22	29,06	7,00	5,00	2,14	13,92	-	-	14,29	-	14,29	-	78,94	-	1,10			3,24
21.02.15	24,00	-	89,05	72,61	16,44	76,79	48,96	27,83	7,00	5,00	2,05	16,22	-	-	16,66	-	16,66	-	76,55	-	1,24			3,29
22.02.15	24,00	-	87,98	72,73	15,25	75,49	48,35	27,14	7,00	5,00	2,00	15,06	-	-	15,46	-	15,46	-	75,33	-	1,13			3,13
23.02.15	24,00	-	87,37	72,50	14,87	75,67	48,48	27,19	7,00	5,00	1,99	14,66	-	-	15,02	-	15,02	-	75,54	-	1,11			3,10
Среднее	24,00	-	87,31	71,90	15,41	80,95	50,37	30,59	7,00	5,00	2,27	14,65	-	-	15,08	-	15,08	-	80,83	-	1,18	-	-	3,45
Итого	744,00		2706,74	2228,95	477,79						70,24	454,27	0,00	0,00	467,41	0,00	467,41	0,00			36,73	0,00	0,00	106,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	03.02.15 17:00	11020,70	8927,73	1999,17	-	2050,74	-	405,66	
	24.02.15 18:00	12854,99	10447,03	2304,12	-	2364,22	-	476,13	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **467,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ООО "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление местного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ отчет принят печать энергосбыта «1» 03 25 г.

36,5