Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 10965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0215.txt | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,5

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408				Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	90,22	76,08	14,14	88,24	52,93	35,31	7,00	5,00	2,82	12,68	-	-	13,12	-	13,12	-	88,10	-	1,12			3,94
25.01.15	24,00	-	88,73	75,68	13,05	87,97	52,96	35,01	7,00	5,00	2,78	11,67	-	-	12,05	-	12,05	-	87,78	-	1,03			3,81
26.01.15	24,00	-	89,34	76,35	12,99	87,75	53,30	34,45	7,00	5,00	2,76	11,63	-	-	12,03	-	12,03	-	87,56	-	1,02			3,78
27.01.15	24,00	-	89,69	76,36	13,33	86,21	52,59	33,62	7,00	5,00	2,70	11,95	-	-	12,34	-	12,34	-	85,86	-	1,03			3,72
28.01.15	24,00	-	88,05	75,70	12,35	84,58	51,72	32,86	7,00	5,00	2,61	10,98	-	-	11,33	-	11,33	-	84,43	-	0,93			3,54
29.01.15	24,00	-	89,15	75,90	13,25	82,98	51,36	31,62	7,00	5,00	2,53	11,73	-	-	12,09	-	12,09	-	82,65	-	0,97			3,50
30.01.15	24,00	-	88,26	75,95	12,31	81,37	50,88	30,49	7,00	5,00	2,44	10,91	-	-	11,20	-	11,20	-	81,14	-	0,89			3,32
31.01.15	24,00	-	88,88	76,17	12,71	80,54	50,48	30,06	7,00	5,00	2,40	11,41	-	-	11,72	-	11,72	-	80,43	-	0,92			3,32
01.02.15	24,00	-	90,27	76,34	13,93	80,65	50,70	29,95	7,00	5,00	2,40	12,59	-	-	12,95	-	12,95	-	80,57	-	1,02			3,41
02.02.15	24,00	-	89,67	76,64	13,03	80,01	50,34	29,67	7,00	5,00	2,39	11,67	-	-	12,01	-	12,01	-	80,02	-	0,94			3,32
03.02.15	24,00	-	89,18	76,34	12,84	79,88	50,12	29,76	7,00	5,00	2,38	11,51	-	-	11,82	-	11,82	-	79,75	-	0,92			3,30
04.02.15	24,00	-	87,98	76,01	11,97	80,95	50,09	30,86	7,00	5,00	2,46	10,66	-	-	10,98	-	10,98	-	80,94	-	0,86			3,32
05.02.15	24,00	-	89,14	75,91	13,23	82,05	50,31	31,74	7,00	5,00	2,52	11,89	-	-	12,24	-	12,24	-	82,06	-	0,98			3,50
06.02.15	24,00	-	89,29	76,04	13,25	82,02	50,37	31,65	7,00	5,00	2,53	11,86	-	-	12,24	-	12,24	-	82,05	-	0,97			3,50
07.02.15	24,00	-	88,55	75,90	12,65	82,55	50,93	31,62	7,00	5,00	2,51	11,31	-	-	11,65	-	11,65	-	82,30	-	0,93			3,45
08.02.15	24,00	-	91,47	76,07	15,40	82,32	50,91	31,41	7,00	5,00	2,52	13,94	-	-	14,38	-	14,38	-	82,20	-	1,15			3,66
09.02.15	24,00	-	89,55	75,68	13,87	81,79	49,96	31,83	7,00	5,00	2,53	12,43	-	-	12,80	-	12,80	-	81,68	-	1,02			3,55
10.02.15	24,00	-	90,52	76,32	14,20	81,08	50,04	31,04	7,00	5,00	2,49	12,82	-	-	13,19	-	13,19	-	80,84	-	1,04			3,52
11.02.15	24,00	-	90,05	77,55	12,50	78,94	49,91	29,03	7,00	5,00	2,36	11,19	-	-	11,52	-	11,52	-	78,85	-	0,88			3,24
12.02.15	24,00	-	89,60	76,91	12,69	78,08	49,29	28,79	7,00	5,00	2,32	11,41	-	-	11,70	-	11,70	-	78,05	-	0,89			3,21
13.02.15	24,00	-	90,29	76,24	14,05	79,23	49,86	29,37	7,00	5,00	2,38	12,27	-	-	12,63	-	12,63	-	79,12	-	0,97			3,36
14.02.15	24,00	-	89,68	75,64	14,04	78,94	49,59	29,35	7,00	5,00	2,39	12,04	-	-	12,35	-	12,35	-	78,89	-	0,95			3,33
15.02.15	24,00	-	91,04	75,24	15,80	79,01	49,14	29,87	7,00	5,00	2,42	13,68	-	-	14,09	-	14,09	-	78,88	-	1,08			3,50
16.02.15	24,00	-	90,59	76,85	13,74	79,46	48,86	30,60	7,00	5,00	2,50	12,00	-	-	12,33	-	12,33	-	79,41	-	0,95			3,45
17.02.15	24,00	-	89,87	76,03	13,84	82,32	49,93	32,39	7,00	5,00	2,59	12,41	-	-	12,76	-	12,76	-	82,30	-	1,02			3,61
18.02.15	24,00	-	89,81	76,72	13,09	82,25	50,50	31,75	7,00	5,00	2,56	11,71	-	-	12,08	-	12,08	-	82,16	-	0,96			3,52
19.02.15	24,00	-	89,64	76,42	13,22	81,68	50,68	31,00	7,00	5,00	2,48	11,91	-	-	12,25	-	12,25	-	81,36	-	0,97			3,45
20.02.15	24,00	-	89,23	76,42	12,81	79,61	50,24	29,37	7,00	5,00	2,35	11,57	-	-	11,86	-	11,86	-	79,41	-	0,92			3,27
21.02.15	24,00	-	89,31	76,59	12,72	77,08	49,14	27,94	7,00	5,00	2,25	11,38	-	-	11,68	-	11,68	-	76,91	-	0,88			3,12
22.02.15	24,00	-	90,15	76,65	13,50	75,76	48,61	27,15	7,00	5,00	2,19	12,16	-	-	12,47	-	12,47	-	75,63	-	0,92			3,11
23.02.15	24,00		89,57	76,22	13,35	81,51	50,52	30,99	7,00	5,00	2,48	11,91	-	-	12,26	-	12,26	-	81,38	-	0,97			3,45
Среднее	24,00	-	89,57	76,22	13,35	81,51	50,52	30,99	7,00	5,00	2,48	11,91	-	-	12,26	-	12,26	-	81,38	-	0,97	-	-	3,45
Итого	744,00		2776,77	2362,92	413,85						76,98	369,28	0,00	0,00	380,12	0,00	380,12	0,00			30,07	0,00	0,00	107,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	07.02.15 01:00	47871,26	41797,12	5331,74	-	5457,72	-	1224,13	-
	23.02.15 13:00	49353,66	43056,89	5529,89	-	5661,46	-	1229,83	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **380,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

29,85