Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9340.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 1,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,087
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 92,1 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.02.15	24,00	-	95,25	64,15	31,10	81,73	43,61	38,12	7,00	5,00	2,56	29,76	-	-	30,66	-	30,66	-	81,58	-	2,43			4,99
02.02.15	24,00	-	90,83	64,36	26,47	81,11	43,31	37,80	7,00	5,00	2,55	25,00	-	-	25,74	-	25,74	-	81,05	-	2,03			4,58
03.02.15	24,00	-	90,41	64,03	26,38	81,04	43,06	37,98	7,00	5,00	2,55	24,90	-	-	25,64	-	25,64	-	81,04	-	2,02			4,57
04.02.15	24,00	-	91,51	63,55	27,96	82,30	43,22	39,08	7,00	5,00	2,63	26,18	-	-	26,97	-	26,97	-	82,46	-	2,16			4,79
05.02.15	24,00	-	91,89	63,67	28,22	83,22	43,16	40,06	7,00	5,00	2,69	26,58	-	-	27,40	-	27,40	-	83,15	-	2,21			4,90
06.02.15	24,00	-	93,31	63,79	29,52	83,20	43,14	40,06	7,00	5,00	2,70	27,85	-	-	28,70	-	28,70	-	83,15	-	2,32			5,01
07.02.15	24,00	-	92,68	63,68	29,00	83,69	43,68	40,01	7,00	5,00	2,70	27,32	-	-	28,13	-	28,13	-	83,48	-	2,29			4,98
08.02.15	24,00	-	95,82	63,84	31,98	83,43	43,81	39,62	7,00	5,00	2,68	30,22	-	-	31,16	-	31,16	-	83,27	-	2,52			5,20
09.02.15	24,00	-	92,21	63,51	28,70	82,97	42,79	40,18	7,00	5,00	2,71	26,84	-	-	27,64	-	27,64	-	82,85	-	2,22			4,94
10.02.15	24,00	-	91,33	64,06	27,27	82,13	42,88	39,25	7,00	5,00	2,67	25,43	-	-	26,20	-	26,20	-	82,00	-	2,09			4,76
11.02.15	24,00	-	92,73	65,02	27,71	79,87	43,25	36,62	7,00	5,00	2,54	25,77	-	-	26,48	-	26,48	-	79,62	-	2,05			4,60
12.02.15	24,00	-	91,03	64,28	26,75	79,27	42,79	36,48	7,00	5,00	2,51	24,71	-	-	25,39	-	25,39	-	79,28	-	1,96			4,47
13.02.15	24,00	-	89,83	64,16	25,67	80,19	43,09	37,10	7,00	5,00	2,55	23,55	-	-	24,24	-	24,24	-	80,02	-	1,89			4,44
14.02.15	24,00	-	93,73	63,41	30,32	80,06	42,63	37,43	7,00	5,00	2,59	27,65	-	-	28,44	-	28,44	-	79,93	-	2,21			4,80
15.02.15	24,00	-	94,79	63,41	31,38	80,05	42,12	37,93	7,00	5,00	2,59	29,12	-	-	29,98	-	29,98	-	79,87	-	2,33			4,92
16.02.15	24,00	-	92,83	64,48	28,35	80,72	41,87	38,85	7,00	5,00	2,70	26,00	-	-	26,79	-	26,79	-	80,62	-	2,10			4,80
17.02.15	24,00	-	93,53	63,64	29,89	83,52	42,42	41,10	7,00	5,00	2,81	27,60	-	-	28,47	-	28,47	-	83,40	-	2,31			5,12
18.02.15	24,00	-	91,33	64,18	27,15	83,40	42,88	40,52	7,00	5,00	2,80	24,85	-	-	25,62	-	25,62	-	83,29	-	2,07			4,87
19.02.15	24,00	-	92,57	63,92	28,65	82,66	43,38	39,28	7,00	5,00	2,71	26,38	-	-	27,18	-	27,18	-	82,40	-	2,18			4,88
20.02.15	24,00	-	90,52	63,94	26,58	80,45	43,30	37,15	7,00	5,00	2,57	24,32	-	-	25,04	-	25,04	-	80,08	-	1,95			4,52
21.02.15	24,00	-	93,89	64,07	29,82	77,97	42,45	35,52	7,00	5,00	2,46	27,51	-	-	28,28	-	28,28	-	77,80	-	2,14			4,60
22.02.15	24,00	-	92,05	64,05	28,00	76,73	41,88	34,85	7,00	5,00	2,42	25,68	-	-	26,37	-	26,37	-	76,56	-	1,97			4,38
23.02.15	24,00		92,46	63,96	28,49	81,35	42,94	38,41	7,00	5,00	2,62	26,51	-	-	27,30	-	27,30	-	81,22	-	2,16	-	-	4,78
Среднее	24,00	-	92,46	63,96	28,49	81,35	42,94	38,41	7,00	5,00	2,62	26,51	-	-	27,30	-	27,30	-	81,22	-	2,16	-	-	4,78
Итого	552,00		2126,53	1471,16	655,36						60,32	609,73	0,00	0,00	627,82	0,00	627,82	0,00			49,57	0,00	0,00	109,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **627,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.

49,27