ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14725

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	80,26	9,20	171,107	-	-	51,50	4,60	171,422	-	28,77	-0,314	-	-	-	4,940
24.01.15	24	-	74,98	9,20	171,608	-	-	49,53	4,60	171,914	-	25,45	-0,306	-	-	-	4,385
25.01.15	24	-	76,85	9,20	171,895	-	-	50,64	4,60	172,239	-	26,21	-0,344	-	-	-	4,522
26.01.15	24	-	77,98	9,20	174,492	-	-	51,80	4,60	174,888	-	26,17	-0,397	-	-	-	4,585
27.01.15	24	-	75,17	9,20	176,264	-	-	50,68	4,60	176,669	-	24,50	-0,405	-	-	-	4,335
28.01.15	24	-	73,17	9,20	174,686	-	-	49,42	4,60	175,113	-	23,75	-0,427	-	-	-	4,165
29.01.15	24	-	73,12	9,20	174,011	-	-	49,60	4,60	174,474	-	23,52	-0,463	-	-	-	4,109
30.01.15	24	-	70,14	9,20	173,125	-	-	48,27	4,60	173,564	-	21,87	-0,440	-	-	-	3,802
31.01.15	24	-	66,40	9,20	171,491	-	-	46,27	4,60	171,868	-	20,13	-0,378	-	-	-	3,467
01.02.15	24	-	65,89	9,20	171,899	-	-	46,06	4,60	172,269	-	19,83	-0,370	-	-	-	3,423
02.02.15	24	-	68,37	9,20	172,904	-	-	47,26	4,60	173,305	-	21,11	-0,402	-	-	-	3,666
03.02.15	24	-	70,41	9,20	172,012	-	-	48,15	4,60	172,485	-	22,26	-0,473	-	-	-	3,844
04.02.15	24	-	71,96	9,20	170,401	-	-	48,60	4,60	170,923	-	23,36	-0,522	-	-	-	3,996
05.02.15	24	-	72,52	9,20	169,738	-	-	48,53	4,60	170,553	-	24,00	-0,815	-	-	-	4,089
06.02.15	24	-	74,80	9,20	170,153	-	-	49,53	4,60	170,834	-	25,28	-0,682	-	-	-	4,318
07.02.15	24	-	73,46	9,20	171,920	-	-	49,66	4,60	171,878	-	23,79	0,042	-	-	-	4,127
08.02.15	24	-	72,06	9,20	171,343	-	-	49,52	4,60	169,760	-	22,54	1,583	-	-	-	3,957
09.02.15	24	-	75,18	9,20	170,383	-	-	50,66	4,60	169,289	-	24,52	1,094	-	-	-	4,250
10.02.15	24	-	76,90	9,20	173,345	-	-	51,78	4,60	172,518	-	25,12	0,827	-	-	-	4,415
11.02.15	24	-	67,74	9,20	170,424	-	-	47,32	4,60	169,420	-	20,42	1,005	-	-	-	3,532
12.02.15	24	-	62,39	9,20	168,686	-	-	44,20	4,60	167,749	-	18,19	0,937	-	-	-	3,124
13.02.15	24	-	66,03	9,20	170,560	-	-	46,27	4,60	169,743	-	19,77	0,817	-	-	-	3,424
14.02.15	24	-	64,62	9,20	172,992	-	-	45,79	4,60	172,141	-	18,83	0,851	-	-	-	3,311
15.02.15	24	-	67,62	9,20	173,835	-	-	47,15	4,60	173,002	-	20,47	0,833	-	-	-	3,614
16.02.15	24	-	74,70	9,20	171,666	-	-	50,18	4,60	171,075	-	24,52	0,592	-	-	-	4,255
17.02.15	24	-	75,21	9,20	168,898	-	-	50,04	4,60	167,854	-	25,16	1,044	-	-	-	4,319
18.02.15	24	-	75,45	9,20	165,165	-	-	49,86	4,60	164,138	-	25,60	1,027	-	-	-	4,295
19.02.15	24	-	69,54	9,20	170,380	-	-	47,87	4,60	169,316	-	21,67	1,064	-	-	-	3,756
20.02.15	24	-	61,14	9,20	175,294	-	-	44,03	4,60	174,121	-	17,11	1,173	-	-	-	3,066
21.02.15	24	-	62,27	9,20	171,662	-	-	44,43	4,60	170,608	-	17,84	1,054	-	-	-	3,124
22.02.15	24	-	60,69	9,20	171,090	-	-	43,55	4,60	170,034	-	17,14	1,057	-	-	-	2,993
Среднее	24,00	-	70,87	9,20	171,724	-	-	48,33	4,60	171,457	-	22,55	0,267	-	-	-	3,910
Итого	744,0				5323,429	0,000				5315,166	0,000		8,264	0,00	0,00	0,00	121,21
Ориентировочно до конца месяца(+)					1023,563					1017,553			6,010				22,12
Корректировка за прошлый месяц (-)					1529,742					1529,957			0,346				35,41
Итого за февраль 2015 :					4817,249					4802,762			13,927				107,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 02:00	66622,176	-	66087,284	-	-	-	1499,329	
22.02.15 22:00	71917,181	-	71374,032	-	-	-	1619,757	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения данных с узла УУ
Дата 26.02.2015