ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14728

	расходомер	Gmin	Gmax	
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.01.15	24	-	67,03	6,00	47,760	-	-	51,77	5,00	29,027	-	-	15,27	18,733	1,700
24.01.15	24	-	67,10	6,00	56,933	-	-	53,72	5,00	35,503	-	-	13,38	21,430	1,914
25.01.15	24	-	67,15	6,00	58,415	-	-	54,10	5,00	35,656	-	-	13,06	22,759	1,996
26.01.15	24	-	66,97	6,00	54,434	-	-	53,44	5,00	34,599	-	-	13,53	19,835	1,798
27.01.15	24	-	66,86	6,00	52,448	-	-	53,26	5,00	34,352	-	-	13,60	18,097	1,679
28.01.15	24	-	66,93	6,00	54,477	-	-	53,19	5,00	33,951	-	-	13,75	20,526	1,842
29.01.15	24	-	66,89	6,00	52,785	-	-	53,24	5,00	34,020	-	-	13,65	18,765	1,721
30.01.15	24	-	66,86	6,00	53,937	-	-	53,35	5,00	34,202	-	-	13,51	19,735	1,783
31.01.15	24	-	66,83	6,00	54,299	-	-	53,31	5,00	33,994	-	-	13,51	20,305	1,818
01.02.15	24	-	66,85	6,00	54,707	-	-	53,45	5,00	35,091	-	-	13,40	19,616	1,783
02.02.15	24	-	66,91	6,00	54,837	-	-	53,34	5,00	33,718	-	-	13,57	21,120	1,872
03.02.15	24	-	66,77	6,00	53,347	-	-	53,22	5,00	33,218	-	-	13,56	20,129	1,796
04.02.15	24	-	66,91	6,00	53,115	-	-	53,30	5,00	33,769	-	-	13,61	19,346	1,756
05.02.15	24	-	66,97	6,00	54,801	-	-	53,26	5,00	33,825	-	-	13,71	20,976	1,870
06.02.15	24	-	66,76	6,00	51,079	-	-	52,64	5,00	31,939	-	-	14,12	19,140	1,730
07.02.15	24	-	66,87	6,00	53,719	-	-	53,29	5,00	32,802	-	-	13,58	20,917	1,846
08.02.15	24	-	67,01	6,00	56,375	-	-	53,76	5,00	34,041	-	-	13,24	22,334	1,949
09.02.15	24	-	66,83	6,00	53,936	-	-	53,07	5,00	32,832	-	-	13,77	21,103	1,864
10.02.15	24	-	66,74	6,00	50,345	-	-	52,58	5,00	32,769	-	-	14,17	17,576	1,639
11.02.15	24	-	64,19	6,00	55,274	-	-	51,80	5,00	34,685	-	-	12,40	20,589	1,752
12.02.15	24	-	66,86	6,00	54,285	-	-	53,54	5,00	35,928	-	-	13,32	18,358	1,707
13.02.15	24	-	66,96	6,00	54,679	-	-	53,58	5,00	34,787	-	-	13,38	19,892	1,799
14.02.15	24	-	66,95	6,00	54,966	-	-	53,70	5,00	35,425	-	-	13,25	19,541	1,779
15.02.15	24	-	66,92	6,00	55,795	-	-	53,53	5,00	34,807	-	-	13,39	20,988	1,872
16.02.15	24	-	66,51	6,00	51,329	-	-	52,44	5,00	31,716	-	-	14,07	19,613	1,752
17.02.15	24	-	66,51	6,00	49,862	-	-	55,89	5,00	29,477	-	-	10,62	20,385	1,670
18.02.15	24	-	66,59	6,00	55,246	-	-	56,44	5,00	36,733	-	-	10,16	18,514	1,607
19.02.15	24	-	66,62	6,00	58,516	-	-	54,92	5,00	38,925	-	-	11,70	19,591	1,762
20.02.15	24	-	66,50	6,00	57,043	-	-	54,26	5,00	40,846	-	-	12,23	16,197	1,578
21.02.15	24	-	66,72	6,00	61,494	-	-	54,46	5,00	41,723	-	-	12,26	19,771	1,832
22.02.15	24	-	66,98	6,00	59,229	-	-	54,29	5,00	40,878	-	-	12,69	18,351	1,749
Среднее	24,00	-	66,76	6,00	54,499	-	-	53,55	5,00	34,685	-	-	13,21	19,814	1,781
Итого	744,0				1689,468	0,000				1075,237	0,000	0,00		614,232	55,21

Ориентировочно до конца месяца(+)	336,617	223,112	113,505	10,24
Корректировка за прошлый месяц (-)	612,245	455,332	156,996	18,392
Итого за февраль 2015 :	1413,840	843,017	570,740	47,067748

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.01.15 11:00	29950,517	-	20042,504	-	-	1277,027
22.02.15 22:00	31618,286	-	21104,396	-	-	1331,451

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Подпись _____
26.02.2015