Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8692.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207817
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207817-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,128 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.15	24,00	-	458,58	458,58	0,00	63,75	54,12	9,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
25.01.15	24,00	-	458,57	458,57	0,00	63,99	54,43	9,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
26.01.15	24,00	-	459,03	459,03	0,00	64,36	54,78	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
27.01.15	24,00	-	460,27	460,27	0,00	59,93	51,58	8,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
28.01.15	24,00	-	460,16	460,16	0,00	59,62	51,23	8,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
29.01.15	24,00	-	460,17	460,17	0,00	58,85	50,68	8,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
30.01.15	24,00	-	459,97	459,97	0,00	58,84	50,75	8,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
31.01.15	24,00	-	458,01	458,01	0,00	59,35	51,21	8,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
01.02.15	24,00	-	450,59	450,59	0,00	59,73	51,43	8,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
02.02.15	24,00	-	450,80	450,80	0,00	59,66	51,38	8,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
03.02.15	24,00	-	450,37	450,37	0,00	59,76	51,48	8,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
04.02.15	24,00	-	450,27	450,27	0,00	59,75	51,45	8,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
05.02.15	24,00	-	450,89	450,89	0,00	59,23	50,87	8,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
06.02.15	24,00	-	450,94	450,94	0,00	58,91	50,61	8,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
07.02.15	24,00	-	450,98	450,98	0,00	58,86	50,60	8,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
08.02.15	24,00	-	450,84	450,84	0,00	59,12	50,88	8,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
09.02.15	24,00	-	450,92	450,92	0,00	58,11	49,86	8,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
10.02.15	24,00	-	450,55	450,55	0,00	59,05	50,49	8,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
11.02.15	24,00	-	450,54	450,54	0,00	56,27	48,56	7,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
12.02.15	24,00	-	450,31	450,31	0,00	55,75	48,20	7,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
13.02.15	24,00	-	450,43	450,43	0,00	55,20	47,75	7,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
14.02.15	24,00	-	450,18	450,18	0,00	55,57	48,07	7,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
15.02.15	24,00	-	450,31	450,31	0,00	55,04	47,60	7,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
16.02.15	24,00	-	449,56	449,56	0,00	59,62	50,75	8,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
17.02.15	24,00	-	450,49	450,49	0,00	59,29	50,61	8,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
18.02.15	24,00	-	450,47	450,47	0,00	59,76	50,84	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
19.02.15	24,00	-	449,36	449,36	0,00	61,58	52,47	9,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
20.02.15	24,00	-	448,44	448,44	0,00	61,33	52,46	8,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
21.02.15	24,00	-	448,01	448,01	0,00	58,29	50,20	8,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
22.02.15	24,00	-	450,22	450,22	0,00	53,54	46,74	6,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
23.02.15	24,00	-	450,60	450,60	0,00	52,84	46,08	6,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
Среднее	24,00	-	452,61	452,61	-	58,87	50,59	8,28	7,00	5,00														3,76
Итого	744,00		14030,83	14030,83	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	116,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Тгвб, ч
	24.01.15 04:00	43636,65	42930,89	-	-	-	-	373,48	-
	25.02.15 02:00	58080,07	57374,31	-	-	-	-	492,63	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,5 °С = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **116,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать для отчетов

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.