Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский э-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0215.txt Тхв, гр.С= 0,5
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	194,81	151,99	42,82	79,83	46,58	33,25	8,11	4,55	6,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,99			8,48
02.02.15	24,00	-	190,56	152,64	37,92	79,18	46,26	32,92	8,12	4,54	6,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,76			8,04
03.02.15	24,00	-	188,60	152,30	36,30	79,12	46,14	32,98	8,12	4,57	6,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,68			7,91
04.02.15	24,00	-	189,38	151,63	37,75	80,25	46,34	33,91	8,11	4,61	6,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,75			8,18
05.02.15	24,00	-	188,98	151,50	37,48	81,22	46,54	34,68	8,11	4,62	6,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,75			8,31
06.02.15	24,00	-	188,12	151,86	36,26	81,12	46,46	34,66	8,13	4,63	6,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,69			8,22
07.02.15	24,00	-	191,37	151,84	39,53	81,66	46,91	34,75	8,13	4,61	6,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,85			8,52
08.02.15	24,00	-	194,18	152,30	41,88	81,38	46,88	34,50	8,12	4,59	6,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,96			8,68
09.02.15	24,00	-	191,37	151,48	39,89	80,96	46,17	34,79	8,07	4,61	6,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,84			8,51
10.02.15	24,00	-	191,49	153,11	38,38	80,27	46,16	34,11	7,93	4,35	6,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,77			8,31
11.02.15	24,00	-	194,40	154,92	39,48	78,17	45,93	32,24	7,85	4,18	6,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,81			8,09
12.02.15	24,00	-	191,62	154,25	37,37	77,29	45,47	31,82	7,86	4,23	6,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,70			7,81
13.02.15	24,00	-	191,13	154,23	36,90	78,40	46,10	32,30	7,87	4,23	6,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,70			7,88
14.02.15	24,00	-	192,68	153,32	39,36	78,16	46,06	32,10	7,85	4,26	6,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,81			8,01
15.02.15	24,00	-	194,73	152,77	41,96	78,17	45,58	32,59	7,78	4,24	6,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,91			8,27
16.02.15	24,00	-	191,41	154,80	36,61	78,76	45,43	33,33	7,85	4,23	6,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,67			8,05
17.02.15	24,00	-	191,25	151,79	39,46	81,42	45,99	35,43	8,06	4,57	6,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,82			8,60
18.02.15	24,00	-	190,91	152,92	37,99	81,31	46,24	35,07	8,12	4,55	6,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,76			8,47
19.02.15	24,00	-	189,46	152,99	36,47	80,73	46,44	34,29	8,13	4,55	6,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,69			8,20
20.02.15	24,00	-	187,84	152,88	34,96	78,62	45,98	32,64	8,10	4,54	6,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,60			7,75
21.02.15	24,00	-	193,35	154,87	38,48	76,04	45,14	30,90	8,17	4,52	5,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,74			7,72
22.02.15	24,00	-	194,88	156,32	38,56	74,59	44,76	29,83	8,23	4,51	5,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,72			7,55
23.02.15	24,00	-	195,08	155,45	39,63	74,79	44,93	29,86	8,19	4,51	5,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,78			7,61
Среднее	24,00	-	191,63	153,14	38,50	79,19	46,02	33,17	8,04	4,47	6,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	8,14
Итого	552,00		4407,60	3522,16	885,44						146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			40,75	0,00	0,00	187,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по приборному учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.

нет в базе