Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский э-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 3001
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв); лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,5

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.15	24,00	-	121,86	102,74	19,12	86,43	48,32	38,11	7,29	4,77	4,16	16,41	-	-	16,96	-	16,96	-	86,23	-	1,42			5,57
25.01.15	24,00	-	121,95	102,28	19,67	86,21	48,26	37,95	7,26	4,76	4,12	16,98	-	-	17,53	-	17,53	-	86,00	-	1,46			5,59
26.01.15	24,00	-	120,57	103,98	16,59	85,96	48,76	37,20	7,32	4,75	4,08	14,31	-	-	14,76	-	14,76	-	85,67	-	1,23			5,31
27.01.15	24,00	-	121,72	103,81	17,91	84,46	48,16	36,30	7,30	4,76	3,99	15,38	-	-	15,86	-	15,86	-	83,91	-	1,29			5,29
28.01.15	24,00	-	121,30	103,27	18,03	83,04	47,59	35,45	7,28	4,76	3,87	15,54	-	-	16,01	-	16,01	-	82,87	-	1,29			5,16
29.01.15	24,00	-	122,15	104,51	17,64	81,35	47,35	34,00	7,36	4,77	3,76	15,27	-	-	15,73	-	15,73	-	80,89	-	1,24			4,99
30.01.15	24,00	-	122,93	105,34	17,59	79,72	46,91	32,81	7,40	4,78	3,66	15,15	-	-	15,57	-	15,57	-	79,40	-	1,21			4,86
31.01.15	24,00	-	123,99	105,14	18,85	79,00	46,66	32,34	7,37	4,76	3,62	16,16	-	-	16,61	-	16,61	-	78,79	-	1,27			4,89
01.02.15	24,00	-	124,73	105,31	19,42	79,05	46,90	32,15	7,34	4,71	3,59	16,97	-	-	17,44	-	17,44	-	78,85	-	1,34			4,93
02.02.15	24,00	-	124,64	105,85	18,79	78,47	46,68	31,79	7,35	4,71	3,57	16,22	-	-	16,67	-	16,67	-	78,47	-	1,27			4,84
03.02.15	24,00	-	124,39	105,35	19,04	78,35	46,44	31,91	7,36	4,73	3,58	16,33	-	-	16,78	-	16,78	-	78,37	-	1,28			4,86
04.02.15	24,00	-	122,56	105,28	17,28	79,44	46,67	32,77	7,38	4,77	3,67	14,56	-	-	14,97	-	14,97	-	79,76	-	1,16			4,83
05.02.15	24,00	-	123,87	104,72	19,15	80,41	46,82	33,59	7,36	4,77	3,74	16,39	-	-	16,86	-	16,86	-	80,50	-	1,32			5,07
06.02.15	24,00	-	124,16	104,84	19,32	80,40	46,74	33,66	7,38	4,77	3,75	16,65	-	-	17,11	-	17,11	-	80,41	-	1,34			5,09
07.02.15	24,00	-	123,22	105,16	18,06	80,83	47,36	33,47	7,38	4,75	3,74	15,45	-	-	15,87	-	15,87	-	80,53	-	1,24			4,99
08.02.15	24,00	-	125,56	105,17	20,39	80,61	47,26	33,35	7,35	4,73	3,73	17,76	-	-	18,30	-	18,30	-	80,39	-	1,43			5,16
09.02.15	24,00	-	124,99	104,50	20,49	80,19	46,41	33,78	7,31	4,74	3,74	17,93	-	-	18,47	-	18,47	-	80,12	-	1,44			5,18
10.02.15	24,00	-	124,10	105,90	18,20	79,45	46,50	32,95	7,14	4,48	3,70	15,70	-	-	16,16	-	16,16	-	79,30	-	1,24			4,94
11.02.15	24,00	-	124,59	106,80	17,79	77,42	46,26	31,16	7,05	4,32	3,51	15,50	-	-	15,91	-	15,91	-	77,22	-	1,20			4,71
12.02.15	24,00	-	125,03	105,58	19,45	76,66	45,72	30,94	7,02	4,36	3,45	17,18	-	-	17,63	-	17,63	-	76,48	-	1,32			4,76
13.02.15	24,00	-	123,39	105,91	17,48	77,58	46,34	31,24	7,03	4,37	3,50	15,12	-	-	15,53	-	15,53	-	77,37	-	1,17			4,67
14.02.15	24,00	-	123,85	105,06	18,79	77,43	46,05	31,38	7,02	4,39	3,48	16,51	-	-	16,94	-	16,94	-	77,27	-	1,28			4,76
15.02.15	24,00	-	123,81	104,52	19,29	77,42	45,64	31,78	6,95	4,38	3,50	17,09	-	-	17,54	-	17,54	-	77,15	-	1,32			4,82
16.02.15	24,00	-	124,21	105,91	18,30	78,05	45,43	32,62	7,03	4,37	3,64	16,06	-	-	16,51	-	16,51	-	77,91	-	1,25			4,89
17.02.15	24,00	-	121,05	103,93	17,12	80,66	46,05	34,61	7,28	4,71	3,78	14,99	-	-	15,41	-	15,41	-	80,51	-	1,21			4,98
18.02.15	24,00	-	122,98	104,31	18,67	80,63	46,33	34,30	7,28	4,70	3,78	16,31	-	-	16,78	-	16,78	-	80,52	-	1,31			5,09
19.02.15	24,00	-	123,34	104,77	18,57	79,92	46,61	33,31	7,29	4,69	3,71	16,01	-	-	16,47	-	16,47	-	79,60	-	1,28			4,98
20.02.15	24,00	-	124,82	104,45	20,37	77,92	46,17	31,75	7,27	4,68	3,55	17,58	-	-	18,05	-	18,05	-	77,55	-	1,36			4,91
21.02.15	24,00	-	126,86	106,75	20,11	75,29	45,51	29,78	7,37	4,66	3,40	17,33	-	-	17,77	-	17,77	-	74,96	-	1,30			4,70
22.02.15	24,00	-	128,11	108,40	19,71	73,83	45,15	28,68	7,44	4,66	3,32	16,91	-	-	17,32	-	17,32	-	73,62	-	1,24			4,57
23.02.15	24,00	-	129,40	107,29	22,11	74,02	45,20	28,82	7,37	4,65	3,30	19,42	-	-	19,88	-	19,88	-	73,87	-	1,43			4,73
Среднее	24,00	-	123,88	105,06	18,82	79,68	46,65	33,03	7,27	4,65	3,68	16,30	-	-	16,75	-	16,75	-	79,50	-	1,29	-	-	4,97
Итого	744,00		3840,13	3256,83	583,30						113,97	505,17	0,00	0,00	519,40	0,00	519,40	0,00			40,13	0,00	0,00	154,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tгвс,ч
	01.02.15 23:00	9808,66	8284,84	1355,33	-	1392,10	-	394,49	-
	24.02.15 16:00	12635,51	10681,85	1727,89	-	1774,85	-	505,03	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = -0,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 153,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 519,40 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" Для потребителя ДЛЯ ОТЧЁТА

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1»03 15 г.

35,88