Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 93 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8855
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 93
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207778-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207778
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Txв, гр.С= 1,63

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,04 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 98,1 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.01.15 | 24,00 | - | 154,18 | 154,18 | 0,00 | 87,05 | 54,90 | 32,15 | 7,00 | 5,00 | 4,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,97 |
| 25.01.15 | 24,00 | - | 151,67 | 151,67 | 0,00 | 87,21 | 54,90 | 32,31 | 7,00 | 5,00 | 4,91 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,91 |
| 26.01.15 | 24,00 | - | 153,30 | 153,30 | 0,00 | 85,56 | 54,54 | 31,02 | 7,00 | 5,00 | 4,76 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,76 |
| 27.01.15 | 24,00 | - | 152,78 | 152,78 | 0,00 | 83,52 | 53,53 | 29,99 | 7,00 | 5,00 | 4,59 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,59 |
| 28.01.15 | 24,00 | - | 152,11 | 152,11 | 0,00 | 82,62 | 53,19 | 29,43 | 7,00 | 5,00 | 4,48 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,48 |
| 29.01.15 | 24,00 | - | 151,88 | 151,88 | 0,00 | 80,95 | 52,62 | 28,33 | 7,00 | 5,00 | 4,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,31 |
| 30.01.15 | 24,00 | - | 151,93 | 151,93 | 0,00 | 78,58 | 51,70 | 26,88 | 7,00 | 5,00 | 4,09 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,09 |
| 31.01.15 | 24,00 | - | 152,46 | 152,46 | 0,00 | 77,76 | 51,40 | 26,36 | 7,00 | 5,00 | 4,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,02 |
| 01.02.15 | 24,00 | - | 152,76 | 152,76 | 0,00 | 77,89 | 51,67 | 26,22 | 7,00 | 5,00 | 4,01 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,01 |
| 02.02.15 | 24,00 | - | 153,98 | 153,98 | 0,00 | 78,18 | 51,95 | 26,23 | 7,00 | 5,00 | 4,04 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,04 |
| 03.02.15 | 24,00 | - | 153,06 | 153,06 | 0,00 | 77,83 | 51,57 | 26,26 | 7,00 | 5,00 | 4,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,02 |
| 04.02.15 | 24,00 | - | 152,47 | 152,47 | 0,00 | 78,86 | 51,84 | 27,02 | 7,00 | 5,00 | 4,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,12 |
| 05.02.15 | 24,00 | - | 152,23 | 152,23 | 0,00 | 79,11 | 51,73 | 27,38 | 7,00 | 5,00 | 4,17 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,17 |
| 06.02.15 | 24,00 | - | 152,51 | 152,51 | 0,00 | 79,59 | 51,85 | 27,74 | 7,00 | 5,00 | 4,24 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,24 |
| 07.02.15 | 24,00 | - | 152,70 | 152,70 | 0,00 | 78,74 | 51,67 | 27,07 | 7,00 | 5,00 | 4,14 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,14 |
| 08.02.15 | 24,00 | - | 152,70 | 152,70 | 0,00 | 79,52 | 52,10 | 27,42 | 7,00 | 5,00 | 4,19 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,19 |
| 09.02.15 | 24,00 | - | 149,42 | 149,42 | 0,00 | 79,16 | 50,99 | 28,17 | 7,00 | 5,00 | 4,21 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,21 |
| 10.02.15 | 24,00 | - | 151,64 | 151,64 | 0,00 | 79,08 | 51,31 | 27,77 | 7,00 | 5,00 | 4,22 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,22 |
| 11.02.15 | 24,00 | - | 152,99 | 152,99 | 0,00 | 78,06 | 51,32 | 26,74 | 7,00 | 5,00 | 4,10 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,10 |
| 12.02.15 | 24,00 | - | 152,24 | 152,24 | 0,00 | 77,73 | 51,26 | 26,47 | 7,00 | 5,00 | 4,04 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,04 |
| 13.02.15 | 24,00 | - | 153,31 | 153,31 | 0,00 | 77,49 | 51,29 | 26,20 | 7,00 | 5,00 | 4,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,02 |
| 14.02.15 | 24,00 | - | 155,06 | 155,06 | 0,00 | 77,97 | 51,69 | 26,28 | 7,00 | 5,00 | 4,08 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,08 |
| 15.02.15 | 24,00 | - | 152,82 | 152,82 | 0,00 | 78,34 | 51,31 | 27,03 | 7,00 | 5,00 | 4,14 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,14 |
| 16.02.15 | 24,00 | - | 150,51 | 150,51 | 0,00 | 79,98 | 51,48 | 28,50 | 7,00 | 5,00 | 4,30 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,30 |
| 17.02.15 | 24,00 | - | 150,58 | 150,58 | 0,00 | 79,00 | 50,90 | 28,10 | 7,00 | 5,00 | 4,23 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,23 |
| 18.02.15 | 24,00 | - | 153,07 | 153,07 | 0,00 | 79,70 | 51,56 | 28,14 | 7,00 | 5,00 | 4,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,32 |
| 19.02.15 | 24,00 | - | 154,35 | 154,35 | 0,00 | 79,07 | 51,91 | 27,16 | 7,00 | 5,00 | 4,20 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,20 |
| 20.02.15 | 24,00 | - | 154,73 | 154,73 | 0,00 | 76,92 | 51,32 | 25,60 | 7,00 | 5,00 | 3,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,97 |
| 21.02.15 | 24,00 | - | 153,89 | 153,89 | 0,00 | 74,14 | 49,97 | 24,17 | 7,00 | 5,00 | 3,72 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,72 |
| 22.02.15 | 24,00 | - | 154,46 | 154,46 | 0,00 | 73,11 | 49,45 | 23,66 | 7,00 | 5,00 | 3,66 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,66 |
| 23.02.15 | 24,00 | - | 154,58 | 154,58 | 0,00 | 72,31 | 49,15 | 23,16 | 7,00 | 5,00 | 3,58 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,58 |
| Среднее | 24,00 | - | 152,79 | 152,79 | - | 79,19 | 51,81 | 27,39 | 7,00 | 5,00 | 4,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,19 |
| Итого | 744,00 | | 4736,37 | 4736,37 | 0,00 | | | | | | 129,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,85 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Упаковка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 02 15 г.