Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 0027,038,1
Строит.адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ: 95
график: 180/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-0215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Qгвс=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,10 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 253,44 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	320,04	320,04	0,00	63,21	53,28	9,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
02.02.15	24,00	-	309,51	309,51	0,00	62,81	52,73	10,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
03.02.15	24,00	-	293,59	293,59	0,00	59,06	49,47	9,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
04.02.15	24,00	-	291,23	291,23	0,00	61,88	51,11	10,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
05.02.15	24,00	-	289,15	289,15	0,00	63,34	52,00	11,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
06.02.15	24,00	-	290,60	290,60	0,00	62,64	51,52	11,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
07.02.15	24,00	-	290,94	290,94	0,00	62,95	51,93	11,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
08.02.15	24,00	-	288,45	288,45	0,00	62,91	51,92	10,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
09.02.15	24,00	-	285,32	285,32	0,00	60,44	49,80	10,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
10.02.15	24,00	-	277,17	277,17	0,00	62,47	50,81	11,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
11.02.15	24,00	-	287,46	287,46	0,00	62,82	51,74	11,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
12.02.15	24,00	-	296,28	296,28	0,00	63,15	52,28	10,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
13.02.15	24,00	-	288,55	288,55	0,00	63,67	52,55	11,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
14.02.15	24,00	-	276,62	276,62	0,00	63,08	51,72	11,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
15.02.15	24,00	-	275,19	275,19	0,00	62,83	51,35	11,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
16.02.15	24,00	-	272,80	272,80	0,00	60,47	49,64	10,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
17.02.15	24,00	-	258,47	258,47	0,00	62,37	50,24	12,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
18.02.15	24,00	-	235,69	235,69	0,00	61,48	48,68	12,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
19.02.15	24,00	-	220,31	220,31	0,00	61,64	48,32	13,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
20.02.15	24,00	-	216,14	216,14	0,00	61,56	48,43	13,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
21.02.15	24,00	-	268,87	268,87	0,00	57,03	47,32	9,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
22.02.15	24,00	-	243,33	243,33	0,00	56,18	45,95	10,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
23.02.15	24,00	-	232,46	232,46	0,00	56,46	45,73	10,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
Среднее	24,00	-	274,27	274,27	-	61,50	50,37	11,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
Итого	552,00		6308,17	6308,17	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ЗАО "РЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление теплового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.