Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский э-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 3001

		Gmin=	Gmax=
расходомер:	ПРЭМ 50	0,48	72
расходомер:	ПРЭМ 50	0,48	72
расходомер:			
расходомер:			
расходомер:			

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,31	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=298,8	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	351,85	351,85	0,00	65,91	55,10	10,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
25.01.15	24,00	-	352,08	352,08	0,00	65,86	55,17	10,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
26.01.15	24,00	-	351,77	351,77	0,00	65,14	54,75	10,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
27.01.15	24,00	-	351,47	351,47	0,00	65,06	54,69	10,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
28.01.15	24,00	-	351,96	351,96	0,00	64,30	54,17	10,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
29.01.15	24,00	-	352,56	352,56	0,00	62,81	53,11	9,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
30.01.15	24,00	-	353,55	353,55	0,00	62,89	53,23	9,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
31.01.15	24,00	-	352,05	352,05	0,00	63,12	53,47	9,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
01.02.15	24,00	-	348,91	348,91	0,00	63,09	53,47	9,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
02.02.15	24,00	-	346,45	346,45	0,00	62,77	53,11	9,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
03.02.15	24,00	-	343,73	343,73	0,00	59,00	50,18	8,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
04.02.15	24,00	-	343,38	343,38	0,00	61,52	51,79	9,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
05.02.15	24,00	-	343,05	343,05	0,00	63,28	53,08	10,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
06.02.15	24,00	-	342,44	342,44	0,00	62,53	52,46	10,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
07.02.15	24,00	-	341,87	341,87	0,00	62,82	52,82	10,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
08.02.15	24,00	-	342,11	342,11	0,00	62,80	52,77	10,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
09.02.15	24,00	-	340,96	340,96	0,00	60,56	50,91	9,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
10.02.15	24,00	-	340,84	340,84	0,00	62,05	51,80	10,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
11.02.15	24,00	-	346,09	346,09	0,00	62,65	52,73	9,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
12.02.15	24,00	-	347,27	347,27	0,00	62,98	53,08	9,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
13.02.15	24,00	-	345,33	345,33	0,00	63,57	53,53	10,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
14.02.15	24,00	-	338,71	338,71	0,00	62,97	52,95	10,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
15.02.15	24,00	-	338,25	338,25	0,00	62,72	52,53	10,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
16.02.15	24,00	-	326,74	326,74	0,00	60,56	50,73	9,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
17.02.15	24,00	-	359,20	359,20	0,00	62,29	52,46	9,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
18.02.15	24,00	-	361,20	361,20	0,00	61,36	51,86	9,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
19.02.15	24,00	-	363,09	363,09	0,00	61,51	52,20	9,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
20.02.15	24,00	-	364,28	364,28	0,00	61,62	52,55	9,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
21.02.15	24,00	-	355,52	355,52	0,00	57,00	48,96	8,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
22.02.15	24,00	-	358,56	358,56	0,00	56,08	48,28	7,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
23.02.15	24,00	-	358,87	358,87	0,00	56,36	48,51	7,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
Среднее	24,00	-	348,84	348,84	-	62,17	52,47	9,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39
Итого	744,00		10814,14	10814,14	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	105,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб.ч
	24.01.15 15:00	94802,20	94850,00	-	-	-	-	890,22	-
	24.02.15 17:00	105654,06	105701,86	-	-	-	-	994,89	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ПРИНЯТЬ ОТОТРЕБОВАТЬ
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Филиал эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28 02 15 г.