Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 3001

Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,63

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.тех.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	113,63	113,63	0,00	90,13	54,12	36,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
25.01.15	24,00	-	113,02	113,02	0,00	90,20	54,27	35,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
26.01.15	24,00	-	113,67	113,67	0,00	88,40	53,93	34,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
27.01.15	24,00	-	113,08	113,08	0,00	86,28	52,80	33,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
28.01.15	24,00	-	112,77	112,77	0,00	85,36	52,48	32,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
29.01.15	24,00	-	112,80	112,80	0,00	83,54	51,78	31,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
30.01.15	24,00	-	112,85	112,85	0,00	81,03	50,81	30,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
31.01.15	24,00	-	113,15	113,15	0,00	80,21	50,58	29,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
01.02.15	24,00	-	113,41	113,41	0,00	80,32	50,83	29,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
02.02.15	24,00	-	114,07	114,07	0,00	80,61	50,98	29,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
03.02.15	24,00	-	113,70	113,70	0,00	80,27	50,76	29,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
04.02.15	24,00	-	113,52	113,52	0,00	81,40	50,96	30,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
05.02.15	24,00	-	113,43	113,43	0,00	81,65	50,81	30,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
06.02.15	24,00	-	113,56	113,56	0,00	82,17	51,04	31,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
07.02.15	24,00	-	113,67	113,67	0,00	81,26	50,78	30,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
08.02.15	24,00	-	113,54	113,54	0,00	82,07	51,34	30,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
09.02.15	24,00	-	111,69	111,69	0,00	81,79	50,48	31,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
10.02.15	24,00	-	113,27	113,27	0,00	81,61	50,76	30,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
11.02.15	24,00	-	114,13	114,13	0,00	80,52	50,84	29,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
12.02.15	24,00	-	113,71	113,71	0,00	80,17	50,67	29,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
13.02.15	24,00	-	114,29	114,29	0,00	79,91	50,63	29,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
14.02.15	24,00	-	115,22	115,22	0,00	80,38	50,96	29,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
15.02.15	24,00	-	113,97	113,97	0,00	80,82	50,70	30,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
16.02.15	24,00	-	112,66	112,66	0,00	82,62	50,85	31,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
17.02.15	24,00	-	112,74	112,74	0,00	81,56	50,38	31,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
18.02.15	24,00	-	114,24	114,24	0,00	82,27	51,05	31,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
19.02.15	24,00	-	114,93	114,93	0,00	81,54	51,13	30,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
20.02.15	24,00	-	115,03	115,03	0,00	79,24	50,54	28,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
21.02.15	24,00	-	114,77	114,77	0,00	76,33	49,17	27,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
22.02.15	24,00	-	114,97	114,97	0,00	75,25	48,59	26,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
23.02.15	24,00		113,65	113,65	0,00	81,96	51,17	30,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Среднее	24,00	-	113,65	113,65	-	81,96	51,17	30,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Итого	744,00		3523,14	3523,14	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	108,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 15:00	13059,21	12982,04	-	-	-	-	379,55	-
	22.02.15 21:00	16383,01	16305,84	-	-	-	-	481,71	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1»03 15 г.
печать энергосбыта