Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2-Невского района" Договор: 8988.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 18 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,63

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
25.01.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
26.01.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
27.01.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
28.01.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
29.01.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
30.01.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
31.01.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
01.02.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
02.02.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
03.02.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
04.02.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
05.02.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
06.02.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
07.02.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
08.02.15	24,00		146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
09.02.15	24,00	-	146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87			4,78
10.02.15	24,00	-	146,18	133,84	12,34	80,57	51,26	29,31	7,00	5,00	4,07	10,58	-	-	10,86	-	10,86	-	80,11	-	0,85			4,92
11.02.15	24,00	-	148,07	134,42	13,65	79,70	51,33	28,37	7,00	5,00	3,96	11,91	-	-	12,23	-	12,23	-	79,75	-	0,95			4,90
12.02.15	24,00	-	145,92	134,20	11,72	79,25	51,09	28,16	7,00	5,00	3,92	10,06	-	-	10,32	-	10,32	-	79,10	-	0,80			4,71
13.02.15	24,00	-	146,86	134,51	12,35	79,09	51,17	27,92	7,00	5,00	3,89	10,67	-	-	10,97	-	10,97	-	79,23	-	0,85			4,74
14.02.15	24,00	-	147,20	134,78	12,42	79,61	51,42	28,19	7,00	5,00	3,92	10,96	-	-	11,23	-	11,23	-	79,50	-	0,87			4,79
15.02.15	24,00	-	147,53	133,91	13,62	80,00	51,25	28,75	7,00	5,00	3,97	12,09	-	-	12,45	-	12,45	-	80,38	-	0,97			4,95
16.02.15	24,00	-	145,17	133,10	12,07	81,77	51,59	30,18	7,00	5,00	4,16	10,53	-	-	10,81	-	10,81	-	81,47	-	0,86			5,01
17.02.15	24,00	-	146,93	133,03	13,90	80,69	50,87	29,82	7,00	5,00	4,10	12,30	-	-	12,64	-	12,64	-	80,69	-	0,99			5,10
18.02.15	24,00	-	146,38	134,30	12,08	81,39	51,46	29,93	7,00	5,00	4,16	10,52	-	-	10,81	-	10,81	-	81,17	-	0,85			5,01
19.02.15	24,00	-	146,89	134,52	12,37	80,57	51,56	29,01	7,00	5,00	4,03	10,86	-	-	11,16	-	11,16	-	80,17	-	0,87			4,91
20.02.15	24,00	-	145,62	133,98	11,64	78,25	50,67	27,58	7,00	5,00	3,83	10,02	-	-	10,28	-	10,28	-	78,07	-	0,78			4,61
21.02.15	24,00	-	146,72	133,67	13,05	75,37	49,25	26,12	7,00	5,00	3,62	11,35	-	-	11,62	-	11,62	-	75,63	-	0,86			4,48
22.02.15	24,00	-	146,80	133,70	13,10	74,48	48,80	25,68	7,00	5,00	3,55	11,60	-	-	11,91	-	11,91	-	74,56	-	0,87			4,42
23.02.15	24,00	-	146,92	133,77	13,15	73,66	48,42	25,24	7,00	5,00	3,48	11,79	-	-	12,08	-	12,08	-	73,98	-	0,87			4,35
Среднее	24,00	-	146,66	133,98	12,68	78,89	50,72	28,16	7,00	5,00	3,90	11,09	-	-	11,38	-	11,38	-	78,84	-	0,87	-	-	4,78
Итого	744,00		4546,35	4153,40	392,95						121,03	343,75	0,00	0,00	352,89	0,00	352,89	0,00			27,10	0,00	0,00	148,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 14:00	8299,92	7534,41	660,52	-	678,37	-	279,29	
	24.02.15 17:00	2230,08	2037,83	168,23	-	172,68	-	72,44	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °C = -0,56 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,57** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **352,89** куб.м.

Жалоба!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и дел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

26,54