

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольгинского 20 / СЮО-ГРС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Учётчик: Э.П.Терехин

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2015
 Договор: 8989.038.1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Стрелка: Ольгинского 20
 Телефон: (812) 313-47-06
 Служба подключения: Девятинская

Узел учета: СЮО-ГРС
 Код УТЭ:
 Радиус: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВСТ-7 № 207125
 Податчик ТР (M1): Расходомер: ПРММ 32
 Обороты ТР (M2): Расходомер: ПРММ 32
 ТР-диск (M3): Расходомер: ПРММ 32
 ТР-диск (M4): Расходомер: ПРММ 32
 ТР-подпитчик (M5): Расходомер: ПРММ 32

Частные и общие архивы в файлах:
 Режим (Смена): 3001
 Смена 0.067
 Смена 0.067
 Смена 0.067
 Смена 30
 Смена 30
 Смена 30

Расчетные алгоритмы: зима: Q=M1*(M1-пв)+M2*(M2-пв)+M3*(M3-пв)+M4*(M4-пв)+M5*(M5-пв)
 весна: Q=M1*(M1-пв)+M2*(M2-пв)+M3*(M3-пв)+M4*(M4-пв)+M5*(M5-пв)
 лето: Q=M1*(M1-пв)+M2*(M2-пв)+M3*(M3-пв)+M4*(M4-пв)+M5*(M5-пв)
 осень: Q=M1*(M1-пв)+M2*(M2-пв)+M3*(M3-пв)+M4*(M4-пв)+M5*(M5-пв)
 Qгр=0.311 Qлет=0.083 Qос=0.1826 Qотс=0.083
 Qотс гр=0 Qотс гр=0 Qотс гр=0 Qотс гр=0
 Qотс гр=0 Qотс гр=0 Qотс гр=0 Qотс гр=0
 Qотс гр=0 Qотс гр=0 Qотс гр=0 Qотс гр=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие
			M1	M2	дM	TL	T2	CT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	дM1	U3	V4	дU3	U4оп	T3	T4	Qгр обш	Qгр кал	Qгр лас	Q обш					
24.01.15	24.00	-	120.86	109.45	11.41	89.29	49.98	39.41	7.00	5.00	4.15	13.34	-	-	13.79	-	-	13.79	-	-	88.97	С	С	Qгр обш	Qгр кал	Qгр лас	Q обш		
25.01.15	24.00	-	120.02	109.17	10.85	89.52	50.25	39.27	7.00	5.00	4.12	12.84	-	-	13.29	-	-	13.29	-	-	89.35	С	С	1.19	1.19	1.15	5.27		
26.01.15	24.00	-	119.45	109.48	9.97	87.22	50.13	37.59	7.00	5.00	3.84	12.12	-	-	12.53	-	-	12.53	-	-	87.43	С	С	1.15	1.06	1.06	5.00		
27.01.15	24.00	-	121.82	108.95	12.87	85.99	48.99	36.60	7.00	5.00	3.81	15.05	-	-	15.53	-	-	15.53	-	-	85.21	С	С	1.28	1.28	1.28	5.09		
28.01.15	24.00	-	120.14	109.02	11.12	84.73	48.63	36.60	7.00	5.00	3.75	13.44	-	-	13.85	-	-	13.85	-	-	84.48	С	С	1.14	1.14	1.14	4.88		
29.01.15	24.00	-	119.78	108.95	10.83	82.95	48.21	34.74	7.00	5.00	3.61	13.02	-	-	13.40	-	-	13.40	-	-	82.75	С	С	1.08	1.10	1.10	4.59		
30.01.15	24.00	-	122.56	109.06	13.50	80.47	47.07	32.60	7.00	5.00	3.42	13.66	-	-	14.08	-	-	14.08	-	-	80.27	С	С	1.16	1.16	1.16	4.52		
01.02.15	24.00	-	124.14	108.92	15.22	79.78	47.36	32.42	7.00	5.00	3.37	17.37	-	-	12.52	-	-	12.52	-	-	15.98	С	С	1.38	1.38	1.38	4.75		
02.02.15	21.00	-	104.47	95.56	8.91	80.21	47.56	32.45	7.00	5.00	2.85	14.96	-	-	15.40	-	-	15.40	-	-	17.82	С	С	1.19	1.19	1.19	3.82		
03.02.15	24.00	-	121.50	109.10	12.40	80.85	47.36	32.33	7.00	5.00	3.33	14.86	-	-	14.68	-	-	14.68	-	-	15.42	С	С	1.16	1.16	1.16	4.59		
04.02.15	24.00	-	120.89	109.04	11.85	80.85	47.36	33.25	7.00	5.00	3.44	14.26	-	-	14.68	-	-	14.68	-	-	16.05	С	С	1.22	1.22	1.22	4.82		
05.02.15	24.00	-	121.63	109.01	12.62	81.09	47.49	34.10	7.00	5.00	3.47	14.99	-	-	16.05	-	-	16.05	-	-	14.61	С	С	1.15	1.15	1.15	4.62		
06.02.15	24.00	-	122.50	109.09	13.41	81.59	47.49	34.10	7.00	5.00	3.55	15.61	-	-	15.54	-	-	15.54	-	-	15.31	С	С	1.22	1.22	1.22	4.72		
07.02.15	24.00	-	121.46	109.20	12.26	80.69	47.47	33.22	7.00	5.00	3.48	14.90	-	-	15.31	-	-	15.31	-	-	15.31	С	С	1.18	1.18	1.18	4.74		
08.02.15	24.00	-	121.81	108.87	12.94	81.50	47.88	33.62	7.00	5.00	3.50	14.90	-	-	15.54	-	-	15.54	-	-	15.07	С	С	1.23	1.23	1.23	4.71		
09.02.15	24.00	-	120.57	107.78	12.79	81.21	46.88	34.32	7.00	5.00	3.52	15.10	-	-	15.07	-	-	15.07	-	-	15.63	С	С	1.18	1.18	1.18	4.60		
10.02.15	24.00	-	121.42	108.81	12.61	81.00	47.10	33.90	7.00	5.00	3.53	14.65	-	-	15.63	-	-	15.63	-	-	15.07	С	С	1.06	1.06	1.06	4.40		
11.02.15	24.00	-	122.24	109.35	12.89	79.97	47.32	32.55	7.00	5.00	3.39	15.20	-	-	13.65	-	-	13.65	-	-	15.07	С	С	1.22	1.22	1.22	4.42		
12.02.15	24.00	-	120.23	109.21	11.02	79.99	47.34	32.25	7.00	5.00	3.35	13.28	-	-	14.17	-	-	14.17	-	-	13.33	С	С	1.10	1.10	1.10	4.24		
13.02.15	24.00	-	120.89	109.44	11.45	79.35	47.29	32.06	7.00	5.00	3.33	13.78	-	-	15.83	-	-	15.83	-	-	14.97	С	С	1.24	1.24	1.24	4.66		
14.02.15	24.00	-	120.94	109.74	10.80	79.84	47.46	32.38	7.00	5.00	3.38	13.99	-	-	14.57	-	-	14.57	-	-	15.07	С	С	1.20	1.20	1.20	4.77		
15.02.15	24.00	-	122.15	109.10	13.05	80.28	47.21	33.07	7.00	5.00	3.42	15.42	-	-	15.07	-	-	15.07	-	-	14.97	С	С	1.14	1.14	1.14	4.74		
16.02.15	24.00	-	120.69	108.35	12.34	82.04	47.40	34.64	7.00	5.00	3.57	14.55	-	-	14.97	-	-	14.97	-	-	14.31	С	С	1.18	1.18	1.18	4.60		
17.02.15	24.00	-	120.69	107.65	13.04	81.00	46.80	34.20	7.00	5.00	3.61	13.91	-	-	14.31	-	-	14.31	-	-	15.44	С	С	1.10	1.10	1.10	4.73		
18.02.15	24.00	-	121.05	109.20	11.85	81.68	47.27	34.41	7.00	5.00	3.49	13.65	-	-	15.06	-	-	15.06	-	-	14.04	С	С	1.18	1.18	1.18	4.60		
19.02.15	24.00	-	121.06	109.56	11.50	80.95	47.52	33.43	7.00	5.00	3.31	15.06	-	-	15.44	-	-	15.44	-	-	15.34	С	С	1.14	1.14	1.14	4.26		
20.02.15	24.00	-	122.48	109.52	12.96	78.68	45.79	30.02	7.00	5.00	3.13	14.96	-	-	15.06	-	-	15.06	-	-	17.06	С	С	1.28	1.28	1.28	4.20		
21.02.15	24.00	-	121.72	109.57	12.15	74.78	45.38	29.40	7.00	5.00	3.03	14.70	-	-	17.06	-	-	17.06	-	-	14.80	С	С	1.16	1.16	1.16	4.64		
22.02.15	24.00	-	123.64	109.57	14.07	73.96	45.15	28.81	7.00	5.00	2.96	16.65	-	-	14.80	-	-	14.80	-	-	14.80	С	С	0.00	0.00	0.00	143.83		
23.02.15	24.00	-	120.81	108.65	12.16	81.14	47.54	33.60	7.00	5.00	3.48	14.39	-	-	14.80	-	-	14.80	-	-	14.80	С	С	0.00	0.00	0.00	4.64		
Итого	741.00	-	3745.04	3368.16	376.88	3153.34	2186.78	2333.50	2333.50	2333.50	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98	463.98		

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотенности, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок

1.63 °C = -0.73 град:
 143.10 град:
 458.77 град:
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок

Отвечающий за учет тепловой энергии (от абонента):
 Подп. М.М.М.

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Генеральный директор ЗАО "Энергосбыт"
 Уполномоченный представитель
 Отдел эксплуатации КУ УЛЭ

35,34

« 1 » 03 15