Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8990.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 22 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,63

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	133,87	119,04	14,83	89,42	57,09	32,33	7,00	5,00	4,40	13,67	-	-	13,88	-	13,88	-	57,37	-	0,79			5,18
25.01.15	24,00	-	133,56	117,07	16,49	89,57	57,46	32,11	7,00	5,00	4,35	15,41	-	-	15,64	-	15,64	-	57,93	-	0,89			5,25
26.01.15	24,00	-	133,85	120,52	13,33	87,67	56,85	30,82	7,00	5,00	4,18	12,35	-	-	12,52	-	12,52	-	57,37	-	0,71			4,89
27.01.15	24,00	-	135,78	123,09	12,69	85,51	55,61	29,90	7,00	5,00	4,03	11,77	-	-	11,99	-	11,99	-	63,33	-	0,74			4,77
28.01.15	24,00	-	136,02	123,43	12,59	84,79	55,20	29,59	7,00	5,00	3,99	11,57	-	-	11,80	-	11,80	-	63,80	-	0,74			4,73
29.01.15	24,00	-	136,76	123,74	13,02	82,87	54,35	28,52	7,00	5,00	3,84	12,11	-	-	12,36	-	12,36	-	64,28	-	0,78			4,62
30.01.15	24,00	-	135,52	123,93	11,59	80,37	53,38	26,99	7,00	5,00	3,64	10,67	-	-	10,85	-	10,85	-	60,70	-	0,65			4,28
31.01.15	24,00	-	137,12	123,74	13,38	79,71	53,17	26,54	7,00	5,00	3,57	12,53	-	-	12,78	-	12,78	-	62,57	-	0,78			4,35
01.02.15	24,00	-	138,25	122,10	16,15	79,79	53,29	26,50	7,00	5,00	3,58	14,97	-	-	15,22	-	15,22	-	63,50	-	0,95			4,53
02.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
03.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
04.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
05.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
06.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
07.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
08.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
09.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
10.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
11.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
12.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
13.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
14.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
15.02.15	24,00		134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
16.02.15	24,00	-	134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74			4,51
17.02.15	24,00	-	132,09	118,50	13,59	80,99	52,67	28,32	7,00	5,00	3,79	12,68	-	-	12,87	-	12,87	-	52,89	-	0,67			4,46
18.02.15	24,00	-	133,41	119,29	14,12	81,71	53,26	28,45	7,00	5,00	3,86	13,04	-	-	13,24	-	13,24	-	53,46	-	0,70			4,55
19.02.15	24,00	-	133,70	120,71	12,99	80,92	53,27	27,65	7,00	5,00	3,75	12,01	-	-	12,17	-	12,17	-	53,41	-	0,64			4,40
20.02.15	24,00	-	133,54	121,42	12,12	78,59	52,51	26,08	7,00	5,00	3,54	11,08	-	-	11,20	-	11,20	-	52,62	-	0,58			4,12
21.02.15	24,00	-	133,61	119,90	13,71	75,68	51,09	24,59	7,00	5,00	3,34	12,59	-	-	12,76	-	12,76	-	51,43	-	0,65			3,99
22.02.15	24,00	-	133,40	117,20	16,20	74,80	50,62	24,18	7,00	5,00	3,27	15,42	-	-	15,62	-	15,62	-	50,78	-	0,78			4,05
23.02.15	24,00	-	133,44	118,23	15,21	73,96	50,15	23,81	7,00	5,00	3,21	14,56	-	-	14,76	-	14,76	-	50,38	-	0,73			3,94
Среднее	24,00	-	134,62	120,74	13,88	81,65	53,75	27,90	7,00	5,00	3,77	12,90	-	-	13,10	-	13,10	-	57,24	-	0,74	-	-	4,51
Итого	744,00		4173,22	3743,08	430,14						116,90	399,96	0,00	0,00	406,22	0,00	406,22	0,00			22,82	0,00	0,00	139,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	02.02.15 00:00	8775,79	7827,99	885,08	-	897,90	-	293,03	-
	24.02.15 16:00	1097,37	983,38	106,29	-	107,71	-	34,66	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °C = -0,65 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,07** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **406,22** куб.м.

Удалось?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб". Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

22/17