Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8991.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 24 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,63

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	126,30	104,27	22,03	89,37	55,07	34,30	7,00	5,00	4,36	19,51	-	-	19,85	-	19,85	-	60,91	-	1,19			5,55
25.01.15	24,00	-	127,22	104,91	22,31	89,50	55,29	34,21	7,00	5,00	4,35	19,70	-	-	20,07	-	20,07	-	62,96	-	1,24			5,60
26.01.15	24,00	-	126,23	107,32	18,91	87,69	54,94	32,75	7,00	5,00	4,20	16,17	-	-	16,45	-	16,45	-	60,79	-	0,98			5,18
27.01.15	24,00	-	124,51	102,33	22,18	85,55	53,80	31,75	7,00	5,00	4,05	19,47	-	-	19,76	-	19,76	-	56,64	-	1,11			5,16
28.01.15	24,00	-	123,54	103,39	20,15	84,72	53,50	31,22	7,00	5,00	3,99	17,41	-	-	17,65	-	17,65	-	54,71	-	0,95			4,94
29.01.15	24,00	-	123,94	102,04	21,90	82,89	52,76	30,13	7,00	5,00	3,86	19,19	-	-	19,43	-	19,43	-	54,28	-	1,04			4,90
30.01.15	24,00	-	124,18	101,39	22,79	80,42	51,80	28,62	7,00	5,00	3,65	20,34	-	-	20,63	-	20,63	-	53,82	-	1,09			4,74
31.01.15	24,00	-	124,59	102,47	22,12	79,61	51,44	28,17	7,00	5,00	3,59	19,68	-	-	19,93	-	19,93	-	53,85	-	1,06			4,65
01.02.15	24,00	-	124,05	97,39	26,66	79,71	51,70	28,01	7,00	5,00	3,57	24,33	-	-	24,65	-	24,65	-	52,97	-	1,29			4,86
02.02.15	24,00	-	124,32	100,40	23,92	80,02	51,81	28,21	7,00	5,00	3,59	21,67	-	-	21,96	-	21,96	-	53,80	-	1,17			4,75
03.02.15	24,00	-	123,74	102,45	21,29	79,67	51,56	28,11	7,00	5,00	3,57	19,06	-	-	19,31	-	19,31	-	52,92	-	1,01			4,58
04.02.15	24,00	-	123,59	98,69	24,90	80,83	51,80	29,03	7,00	5,00	3,67	22,72	-	-	23,00	-	23,00	-	53,32	-	1,22			4,88
05.02.15	24,00	-	123,37	101,40	21,97	81,04	51,74	29,30	7,00	5,00	3,70	19,87	-	-	20,14	-	20,14	-	53,39	-	1,06			4,76
06.02.15	24,00	-	123,63	102,18	21,45	81,54	51,94	29,60	7,00	5,00	3,74	19,28	-	-	19,53	-	19,53	-	53,82	-	1,04			4,78
07.02.15	24,00	-	124,49	102,78	21,71	80,66	51,82	28,84	7,00	5,00	3,65	19,53	-	-	19,77	-	19,77	-	54,61	-	1,07			4,72
08.02.15	24,00	-	124,13	97,49	26,64	81,45	52,18	29,27	7,00	5,00	3,69	24,66	-	-	24,98	-	24,98	-	54,46	-	1,34			5,03
09.02.15	24,00	-	121,28	97,43	23,85	81,21	51,19	30,02	7,00	5,00	3,72	21,75	-	-	22,02	-	22,02	-	52,83	-	1,15			4,87
10.02.15	24,00		124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10			4,87
11.02.15	24,00		124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10			4,87
12.02.15	24,00		124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10			4,87
13.02.15	24,00		124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10			4,87
14.02.15	24,00		124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10			4,87
15.02.15	24,00		124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10			4,87
16.02.15	24,00	-	124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10			4,87
17.02.15	24,00	-	121,82	98,67	23,15	80,99	51,06	29,93	7,00	5,00	3,74	20,97	-	-	21,24	-	21,24	-	51,97	-	1,09			4,83
18.02.15	24,00	-	123,54	101,48	22,06	81,68	51,75	29,93	7,00	5,00	3,81	19,62	-	-	19,87	-	19,87	-	52,56	-	1,03			4,84
19.02.15	24,00	-	123,87	102,32	21,55	80,86	51,88	28,98	7,00	5,00	3,71	19,05	-	-	19,29	-	19,29	-	52,56	-	1,00			4,71
20.02.15	24,00	-	123,88	101,71	22,17	78,54	51,22	27,32	7,00	5,00	3,50	19,74	-	-	19,99	-	19,99	-	51,87	-	1,02			4,53
21.02.15	24,00	-	123,77	100,18	23,59	75,63	49,82	25,81	7,00	5,00	3,28	21,56	-	-	21,83	-	21,83	-	50,66	-	1,09			4,38
22.02.15	24,00		124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10			4,87
23.02.15	24,00		124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10			4,87
Среднее	24,00	-	124,09	101,49	22,60	81,98	52,28	29,71	7,00	5,00	3,77	20,24	-	-	20,52	-	20,52	-	54,53	-	1,10	-	-	4,87
Итого	744,00		3846,80	3146,06	700,74						116,92	627,44	0,00	0,00	635,99	0,00	635,99	0,00			34,17	0,00	0,00	151,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.02.15 02:00	36405,31	31256,59	8688,61	-	8817,16	-	1199,64	-
	24.02.15 16:00	1016,82	824,26	173,99	-	176,16	-	37,73	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °С = -1,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **635,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУ ТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

3315