Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8984.038.1 Телефон: Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 8 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,63

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д.ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	96,79	87,37	9,42	88,06	49,13	38,93	7,00	5,00	3,52	8,17	-	-	8,46	-	8,46	-	87,58	-	0,72			4,24
25.01.15	24,00	-	95,67	86,92	8,75	88,15	49,38	38,77	7,00	5,00	3,48	7,61	-	-	7,86	-	7,86	-	87,91	-	0,67			4,15
26.01.15	24,00	-	96,68	87,50	9,18	86,38	49,24	37,14	7,00	5,00	3,36	8,03	-	-	8,26	-	8,26	-	85,75	-	0,69			4,05
27.01.15	24,00	-	96,57	86,97	9,60	84,30	48,34	35,96	7,00	5,00	3,24	8,38	-	-	8,62	-	8,62	-	83,79	-	0,70			3,94
28.01.15	24,00	-	96,64	86,56	10,08	83,52	47,97	35,55	7,00	5,00	3,18	8,90	-	-	9,15	-	9,15	-	83,28	-	0,74			3,92
29.01.15	24,00	-	95,21	86,54	8,67	81,76	47,44	34,32	7,00	5,00	3,08	7,40	-	-	7,60	-	7,60	-	81,19	-	0,60			3,68
30.01.15	24,00	-	96,04	86,60	9,44	79,39	46,77	32,62	7,00	5,00	2,92	8,22	-	-	8,45	-	8,45	-	79,27	-	0,65			3,58
31.01.15	24,00	-	96,65	86,88	9,77	78,58	46,43	32,15	7,00	5,00	2,90	8,53	-	-	8,73	-	8,73	-	78,42	-	0,67			3,56
01.02.15	24,00	-	96,05	86,97	9,08	78,70	46,65	32,05	7,00	5,00	2,89	7,86	-	-	8,05	-	8,05	-	78,57	-	0,62			3,50
02.02.15	24,00	-	97,89	87,52	10,37	78,98	46,97	32,01	7,00	5,00	2,90	9,17	-	-	9,40	-	9,40	-	78,80	-	0,73			3,62
03.02.15	24,00	-	95,85	87,18	8,67	78,54	46,81	31,73	7,00	5,00	2,87	7,40	-	-	7,59	-	7,59	-	77,33	-	0,58			3,45
04.02.15	24,00	-	97,17	87,27	9,90	79,62	47,00	32,62	7,00	5,00	2,95	8,67	-	-	8,88	-	8,88	-	79,71	-	0,69			3,64
05.02.15	24,00	-	96,28	87,19	9,09	79,85	46,89	32,96	7,00	5,00	2,98	7,85	-	-	8,08	-	8,08	-	79,70	-	0,63			3,60
06.02.15	24,00	-	97,11	87,21	9,90	80,33	46,84	33,49	7,00	5,00	3,02	8,66	-	-	8,89	-	8,89	-	80,09	-	0,70			3,72
07.02.15	24,00	-	97,10	87,29	9,81	79,49	46,74	32,75	7,00	5,00	2,96	8,54	-	-	8,77	-	8,77	-	79,39	-	0,68			3,64
08.02.15	24,00	-	96,96	87,17	9,79	80,29	46,99	33,30	7,00	5,00	3,00	8,54	-	-	8,77	-	8,77	-	80,24	-	0,69			3,69
09.02.15	24,00	-	95,94	85,78	10,16	79,95	46,16	33,79	7,00	5,00	2,99	9,00	-	-	9,23	-	9,23	-	79,96	-	0,72			3,71
10.02.15	24,00	-	96,95	86,94	10,01	79,81	46,35	33,46	7,00	5,00	3,02	8,66	-	-	8,91	-	8,91	-	79,67	-	0,69			3,71
11.02.15	24,00	-	96,47	87,68	8,79	78,80	46,47	32,33	7,00	5,00	2,93	7,56	-	-	7,78	-	7,78	-	78,74	-	0,60			3,53
12.02.15	24,00	-	97,17	87,36	9,81	78,44	46,47	31,97	7,00	5,00	2,89	8,58	-	-	8,80	-	8,80	-	78,33	-	0,67			3,57
13.02.15	24,00	-	95,96	87,84	8,12	78,20	46,40	31,80	7,00	5,00	2,88	6,97	-	-	7,18	-	7,18	-	78,05	-	0,55			3,43
14.02.15	24,00	-	98,05	88,53	9,52	78,67	46,75	31,92	7,00	5,00	2,92	8,30	-	-	8,52	-	8,52	-	78,56	-	0,65			3,58
15.02.15	24,00	-	97,79	87,58	10,21	79,08	46,37	32,71	7,00	5,00	2,95	9,15	-	-	9,38	-	9,38	-	79,21	-	0,72			3,68
16.02.15	24,00	-	95,79	86,52	9,27	80,72	46,45	34,27	7,00	5,00	3,06	8,16	-	-	8,41	-	8,41	-	80,54	-	0,66			3,71
17.02.15	24,00	-	95,75	86,61	9,14	79,72	46,00	33,72	7,00	5,00	3,01	8,01	-	-	8,23	-	8,23	-	79,69	-	0,64			3,65
18.02.15	24,00	-	97,12	87,78	9,34	80,43	46,46	33,97	7,00	5,00	3,07	8,29	-	-	8,51	-	8,51	-	80,24	-	0,67			3,74
19.02.15	24,00	-	98,42	88,31	10,11	79,80	46,77	33,03	7,00	5,00	3,01	8,93	-	-	9,16	-	9,16	-	79,79	-	0,71			3,73
20.02.15	24,00	-	98,57	88,38	10,19	77,56	46,27	31,29	7,00	5,00	2,86	9,02	-	-	9,24	-	9,24	-	77,19	-	0,70			3,56
21.02.15	24,00	-	97,76	88,15	9,61	74,75	45,14	29,61	7,00	5,00	2,70	8,55	-	-	8,75	-	8,75	-	74,78	-	0,64			3,33
22.02.15	24,00	-	97,80	88,41	9,39	73,71	44,63	29,08	7,00	5,00	2,64	8,46	-	-	8,66	-	8,66	-	73,64	-	0,62			3,27
23.02.15	24,00	-	98,78	88,46	10,32	72,94	44,53	28,41	7,00	5,00	2,58	9,29	-	-	9,50	-	9,50	-	73,14	-	0,68			3,27
Среднее	24,00	-	96,87	87,34	9,53	79,95	46,80	33,15	7,00	5,00	2,99	8,35	-	-	8,57	-	8,57	-	79,76	-	0,67	-	-	3,66
Итого	744,00		3002,98	2707,47	295,51						92,77	258,86	0,00	0,00	265,82	0,00	265,82	0,00			20,66	0,00	0,00	113,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 15:00	10472,07	9108,87	1099,53	-	1126,37	-	369,13	-
	24.02.15 18:00	13487,00	11827,90	1358,86	-	1392,62	-	482,26	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °С = -0,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **265,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУ УТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «1»03 15 г.

20,24