Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8984-038-1 Телефон: Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 8 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0215.txt Тхв, гр.С= 1,63

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.15 | 24,00 | - | 116,31 | 106,50 | 9,81 | 87,78 | 57,11 | 30,67 | 7,00 | 5,00 | 3,26 | 10,01 | - | - | 10,34 | - | 10,34 | - | 87,58 | - | 0,88 | | | 4,14 |
| 25.01.15 | 24,00 | - | 117,43 | 105,93 | 11,50 | 87,94 | 57,32 | 30,62 | 7,00 | 5,00 | 3,23 | 11,68 | - | - | 12,07 | - | 12,07 | - | 88,08 | - | 1,03 | | | 4,26 |
| 26.01.15 | 24,00 | - | 115,50 | 106,81 | 8,69 | 86,04 | 56,74 | 29,30 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | 8,97 | - | - | 9,24 | - | 9,24 | - | 85,67 | - | 0,77 | | | 3,89 |
| 27.01.15 | 24,00 | - | 116,68 | 106,18 | 10,50 | 83,90 | 55,49 | 28,41 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 10,96 | - | - | 11,26 | - | 11,26 | - | 83,58 | - | 0,92 | | | 3,90 |
| 28.01.15 | 24,00 | - | 115,46 | 105,70 | 9,76 | 83,26 | 55,03 | 28,23 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | 10,16 | - | - | 10,45 | - | 10,45 | - | 83,20 | - | 0,85 | | | 3,80 |
| 29.01.15 | 24,00 | - | 116,30 | 105,53 | 10,77 | 81,41 | 54,39 | 27,02 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 11,02 | - | - | 11,33 | - | 11,33 | - | 81,22 | - | 0,90 | | | 3,73 |
| 30.01.15 | 24,00 | - | 116,92 | 105,43 | 11,49 | 79,02 | 53,37 | 25,65 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 11,60 | - | - | 11,93 | - | 11,93 | - | 78,97 | - | 0,92 | | | 3,62 |
| 31.01.15 | 24,00 | - | 116,00 | 105,87 | 10,13 | 78,34 | 53,06 | 25,28 | 7,00 | 5,00 | 2,67 | 10,23 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 78,43 | - | 0,80 | | | 3,48 |
| 01.02.15 | 24,00 | - | 117,76 | 106,05 | 11,71 | 78,40 | 53,16 | 25,24 | 7,00 | 5,00 | 2,67 | 11,96 | - | - | 12,29 | - | 12,29 | - | 78,41 | - | 0,94 | | | 3,60 |
| 02.02.15 | 24,00 | - | 116,96 | 106,80 | 10,16 | 78,67 | 53,37 | 25,30 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 10,50 | - | - | 10,79 | - | 10,79 | - | 78,68 | - | 0,82 | | | 3,51 |
| 03.02.15 | 24,00 | - | 110,20 | 97,40 | 12,80 | 78,22 | 53,09 | 25,13 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 12,95 | - | - | 13,16 | - | 13,16 | - | 59,68 | - | 0,77 | | | 3,45 |
| 04.02.15 | 24,00 | - | 106,78 | 93,32 | 13,46 | 79,33 | 53,34 | 25,99 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 13,51 | - | - | 13,70 | - | 13,70 | - | 53,52 | - | 0,72 | | | 3,50 |
| 05.02.15 | 24,00 | - | 106,72 | 54,79 | 51,93 | 79,48 | 53,03 | 26,45 | 7,00 | 5,00 | 4,82 | 14,30 | - | - | 14,50 | - | 14,50 | - | 53,27 | - | 0,76 | | | 5,58 |
| 06.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 07.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 08.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 09.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 10.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 11.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 12.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 13.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 14.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 15.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 16.02.15 | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | | | 3,72 |
| 17.02.15 | 24,00 | - | 105,85 | 92,28 | 13,57 | 79,33 | 52,38 | 26,95 | 7,00 | 5,00 | 2,87 | 13,27 | - | - | 13,45 | - | 13,45 | - | 52,51 | - | 0,70 | | | 3,57 |
| 18.02.15 | 24,00 | - | 107,30 | 93,46 | 13,84 | 80,08 | 53,14 | 26,94 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 13,52 | - | - | 13,69 | - | 13,69 | - | 53,25 | - | 0,72 | | | 3,63 |
| 19.02.15 | 24,00 | - | 107,96 | 91,31 | 16,65 | 79,39 | 53,25 | 26,14 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 16,30 | - | - | 16,52 | - | 16,52 | - | 53,22 | - | 0,87 | | | 3,71 |
| 20.02.15 | 24,00 | - | 108,00 | 94,39 | 13,61 | 77,15 | 52,46 | 24,69 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 13,20 | - | - | 13,38 | - | 13,38 | - | 52,22 | - | 0,69 | | | 3,39 |
| 21.02.15 | 24,00 | - | 107,68 | 93,15 | 14,53 | 74,33 | 50,98 | 23,35 | 7,00 | 5,00 | 2,53 | 14,16 | - | - | 14,34 | - | 14,34 | - | 51,16 | - | 0,73 | | | 3,26 |
| 22.02.15 | 24,00 | - | 107,94 | 94,15 | 13,79 | 73,45 | 50,57 | 22,88 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 13,39 | - | - | 13,57 | - | 13,57 | - | 50,73 | - | 0,68 | | | 3,17 |
| 23.02.15 | 24,00 | - | 108,02 | 93,22 | 14,80 | 72,63 | 50,15 | 22,48 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 14,41 | - | - | 14,57 | - | 14,57 | - | 50,39 | - | 0,73 | | | 3,17 |
| Среднее | 24,00 | - | 112,09 | 97,91 | 14,18 | 79,91 | 53,57 | 26,34 | 7,00 | 5,00 | 2,91 | 12,31 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 67,69 | - | 0,81 | - | - | 3,72 |
| Итого | 744,00 | | 3474,74 | 3035,32 | 439,43 | | | | | | 90,14 | 381,46 | 0,00 | 0,00 | 389,16 | 0,00 | 389,16 | 0,00 | | | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 115,23 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.02.15 18:00 | 10366,14 | 9388,22 | 1025,78 | - | 1052,73 | - | 327,13 | - |
| | 24.02.15 16:00 | 12605,67 | 10396,10 | 1320,37 | - | 1351,26 | - | 449,53 | - |

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °C = -0,62 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,61** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **389,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

24,46