Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8984:038:1 Телефон: Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 8 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208386-ч(с)-0215.txt Тхв, гр.С= 1,63
Вычислитель: ВКТ-7 № 208386 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	72,18	61,09	11,09	85,28	54,07	31,21	7,00	5,00	1,90	11,19	-	-	11,54	-	11,54	-	84,86	-	0,95			2,86
25.01.15	24,00	-	70,87	60,09	10,78	85,41	54,00	31,41	7,00	5,00	1,87	11,03	-	-	11,39	-	11,39	-	85,27	-	0,94			2,81
26.01.15	24,00	-	68,59	59,89	8,70	83,44	53,37	30,07	7,00	5,00	1,79	8,91	-	-	9,18	-	9,18	-	82,53	-	0,73			2,53
27.01.15	24,00	-	70,91	62,98	7,93	81,52	53,06	28,46	7,00	5,00	1,79	8,04	-	-	8,27	-	8,27	-	80,81	-	0,65			2,44
28.01.15	24,00	-	90,62	80,32	10,30	81,55	56,61	24,94	7,00	5,00	2,03	10,10	-	-	10,40	-	10,40	-	81,06	-	0,82			2,85
29.01.15	24,00	-	88,83	77,79	11,04	79,70	55,53	24,17	7,00	5,00	1,91	10,83	-	-	11,14	-	11,14	-	79,06	-	0,86			2,76
30.01.15	24,00	-	86,75	76,83	9,92	77,40	54,20	23,20	7,00	5,00	1,79	9,79	-	-	10,07	-	10,07	-	77,21	-	0,76			2,55
31.01.15	24,00	-	87,62	76,49	11,13	76,73	53,82	22,91	7,00	5,00	1,76	11,08	-	-	11,36	-	11,36	-	76,55	-	0,85			2,61
01.02.15	24,00	-	87,15	75,85	11,30	76,86	53,96	22,90	7,00	5,00	1,75	11,26	-	-	11,56	-	11,56	-	76,73	-	0,86			2,61
02.02.15	24,00	-	85,80	75,60	10,20	77,09	54,13	22,96	7,00	5,00	1,75	10,14	-	-	10,43	-	10,43	-	76,78	-	0,78			2,53
03.02.15	24,00	-	78,71	65,47	13,24	76,37	53,53	22,84	7,00	5,00	1,72	13,34	-	-	13,55	-	13,55	-	59,18	-	0,79			2,51
04.02.15	24,00	-	74,83	63,34	11,49	77,25	53,68	23,57	7,00	5,00	1,76	11,53	-	-	11,68	-	11,68	-	53,67	-	0,62			2,38
05.02.15	24,00	-	74,65	62,60	12,05	77,37	53,53	23,84	7,00	5,00	1,78	12,07	-	-	12,21	-	12,21	-	53,44	-	0,65			2,43
06.02.15	24,00	-	74,57	63,02	11,55	77,86	53,66	24,20	7,00	5,00	1,79	11,86	-	-	12,01	-	12,01	-	53,49	-	0,64			2,43
07.02.15	24,00	-	74,49	59,20	15,29	77,09	53,45	23,64	7,00	5,00	1,75	15,56	-	-	15,75	-	15,75	-	53,43	-	0,83			2,58
08.02.15	24,00	-	74,26	57,98	16,28	77,83	53,88	23,95	7,00	5,00	1,77	16,47	-	-	16,70	-	16,70	-	53,70	-	0,89			2,66
09.02.15	24,00	-	73,05	60,31	12,74	77,31	52,84	24,47	7,00	5,00	1,78	12,95	-	-	13,12	-	13,12	-	52,73	-	0,69			2,46
10.02.15	24,00	-	74,16	59,82	14,34	77,24	53,17	24,07	7,00	5,00	1,78	14,51	-	-	14,70	-	14,70	-	52,99	-	0,77			2,55
11.02.15	24,00	-	74,92	60,13	14,79	76,47	53,09	23,38	7,00	5,00	1,74	15,07	-	-	15,26	-	15,26	-	53,37	-	0,81			2,54
12.02.15	24,00	-	74,45	61,97	12,48	76,04	52,94	23,10	7,00	5,00	1,71	12,73	-	-	12,90	-	12,90	-	52,80	-	0,67			2,39
13.02.15	24,00	-	74,70	61,44	13,26	75,88	52,88	23,00	7,00	5,00	1,72	13,32	-	-	13,49	-	13,49	-	52,83	-	0,70			2,42
14.02.15	24,00	-	75,08	62,44	12,64	76,37	53,14	23,23	7,00	5,00	1,73	12,91	-	-	13,09	-	13,09	-	53,12	-	0,69			2,42
15.02.15	24,00	-	74,06	57,93	16,13	76,57	52,84	23,73	7,00	5,00	1,75	16,35	-	-	16,56	-	16,56	-	52,80	-	0,87			2,61
16.02.15	24,00	-	73,19	58,60	14,59	78,12	53,11	25,01	7,00	5,00	1,82	14,77	-	-	14,96	-	14,96	-	53,25	-	0,79			2,61
17.02.15	24,00	-	73,18	59,34	13,84	77,10	52,49	24,61	7,00	5,00	1,78	14,31	-	-	14,49	-	14,49	-	52,47	-	0,76			2,53
18.02.15	24,00	-	74,10	61,38	12,72	77,89	53,16	24,73	7,00	5,00	1,83	12,86	-	-	13,03	-	13,03	-	53,14	-	0,69			2,51
19.02.15	24,00	-	74,37	60,66	13,71	77,28	53,46	23,82	7,00	5,00	1,77	13,88	-	-	14,07	-	14,07	-	53,29	-	0,74			2,51
20.02.15	24,00	-	74,33	61,85	12,48	75,17	52,67	22,50	7,00	5,00	1,66	12,95	-	-	13,13	-	13,13	-	52,06	-	0,68			2,33
21.02.15	24,00	-	74,00	61,04	12,96	72,46	51,05	21,41	7,00	5,00	1,58	13,10	-	-	13,26	-	13,26	-	51,12	-	0,67			2,25
22.02.15	24,00	-	73,94	60,17	13,77	71,60	50,56	21,04	7,00	5,00	1,55	13,88	-	-	14,04	-	14,04	-	50,62	-	0,71			2,25
23.02.15	24,00	-	73,83	58,65	15,18	70,81	50,16	20,65	7,00	5,00	1,49	15,85	-	-	16,03	-	16,03	-	50,32	-	0,80			2,29
Среднее	24,00	-	76,52	64,01	12,51	77,58	53,29	24,29	7,00	5,00	1,76	12,67	-	-	12,88	-	12,88	-	61,76	-	0,76	-	-	2,52
Итого	744,00		2372,19	1984,27	387,92						54,59	392,64	0,00	0,00	399,37	0,00	399,37	0,00			23,61	0,00	0,00	78,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	02.02.15 01:00	17049,96	16576,95	498,00	-	511,81	-	110,18	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °С = -0,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **399,37** куб.м.

Наладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.

22,97