Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8563 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Пинегина 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,63

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) , лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтехгвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 55,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	88,99	79,71	9,28	88,57	52,70	35,87	7,00	5,00	2,81	10,04	-	-	10,38	-	10,38	-	87,46	-	0,88			3,68
25.01.15	24,00	-	89,42	79,56	9,86	88,73	52,97	35,76	7,00	5,00	2,79	10,65	-	-	10,99	-	10,99	-	87,92	-	0,94			3,73
26.01.15	24,00	-	88,63	79,65	8,98	86,88	52,66	34,22	7,00	5,00	2,67	9,78	-	-	10,07	-	10,07	-	85,65	-	0,84			3,51
27.01.15	24,00	-	87,56	79,16	8,40	84,76	51,64	33,12	7,00	5,00	2,58	9,13	-	-	9,39	-	9,39	-	83,55	-	0,77			3,34
28.01.15	24,00	-	86,89	79,16	7,73	84,02	51,25	32,77	7,00	5,00	2,54	8,47	-	-	8,72	-	8,72	-	82,97	-	0,70			3,25
29.01.15	24,00	-	82,73	73,01	9,72	82,19	50,58	31,61	7,00	5,00	2,45	10,39	-	-	10,62	-	10,62	-	63,38	-	0,66			3,11
30.01.15	24,00	-	78,46	68,02	10,44	79,68	49,63	30,05	7,00	5,00	2,34	10,97	-	-	11,11	-	11,11	-	49,51	-	0,54			2,88
31.01.15	24,00	-	78,77	65,87	12,90	78,98	49,36	29,62	7,00	5,00	2,32	13,35	-	-	13,49	-	13,49	-	49,16	-	0,66			2,98
01.02.15	23,00	-	75,34	62,56	12,78	79,09	49,58	29,51	7,00	5,00	2,17	14,09	-	-	14,25	-	14,25	-	49,36	-	0,70			2,86
02.02.15	24,00	-	78,71	68,74	9,97	79,35	49,62	29,73	7,00	5,00	2,32	10,50	-	-	10,63	-	10,63	-	49,34	-	0,52			2,84
03.02.15	24,00	-	78,62	67,30	11,32	78,99	49,27	29,72	7,00	5,00	2,32	11,84	-	-	11,97	-	11,97	-	49,04	-	0,58			2,90
04.02.15	24,00	-	82,06	71,69	10,37	80,21	49,56	30,65	7,00	5,00	2,43	9,84	-	-	10,01	-	10,01	-	60,90	-	0,60			3,03
05.02.15	24,00	-	87,54	78,60	8,94	80,37	49,64	30,73	7,00	5,00	2,41	9,17	-	-	9,42	-	9,42	-	79,57	-	0,73			3,14
06.02.15	24,00	-	88,82	78,65	10,17	80,88	49,58	31,30	7,00	5,00	2,46	10,37	-	-	10,67	-	10,67	-	80,13	-	0,83			3,29
07.02.15	24,00	-	88,68	78,95	9,73	80,03	49,51	30,52	7,00	5,00	2,39	10,18	-	-	10,45	-	10,45	-	79,42	-	0,81			3,19
08.02.15	24,00	-	89,47	78,82	10,65	80,81	49,87	30,94	7,00	5,00	2,40	11,25	-	-	11,56	-	11,56	-	80,20	-	0,90			3,30
09.02.15	24,00	-	86,40	78,02	8,38	80,43	49,07	31,36	7,00	5,00	2,41	8,96	-	-	9,19	-	9,19	-	79,55	-	0,71			3,12
10.02.15	24,00	-	87,76	78,78	8,98	80,21	49,24	30,97	7,00	5,00	2,41	9,54	-	-	9,78	-	9,78	-	79,16	-	0,76			3,16
11.02.15	24,00	-	88,27	79,11	9,16	79,35	49,50	29,85	7,00	5,00	2,33	9,71	-	-	9,97	-	9,97	-	78,73	-	0,76			3,09
12.02.15	24,00	-	88,34	79,02	9,32	78,94	49,35	29,59	7,00	5,00	2,30	9,95	-	-	10,21	-	10,21	-	78,18	-	0,78			3,08
13.02.15	24,00	-	87,87	79,19	8,68	78,76	49,29	29,47	7,00	5,00	2,29	9,34	-	-	9,59	-	9,59	-	78,14	-	0,73			3,02
14.02.15	24,00	-	88,51	79,38	9,13	79,27	49,41	29,86	7,00	5,00	2,33	9,80	-	-	10,06	-	10,06	-	78,57	-	0,77			3,10
15.02.15	24,00	-	89,82	78,85	10,97	79,63	48,95	30,68	7,00	5,00	2,38	11,59	-	-	11,92	-	11,92	-	79,22	-	0,92			3,30
16.02.15	24,00	-	88,29	78,41	9,88	81,36	49,31	32,05	7,00	5,00	2,47	10,50	-	-	10,78	-	10,78	-	80,69	-	0,85			3,32
17.02.15	24,00	-	88,01	78,39	9,62	80,29	48,72	31,57	7,00	5,00	2,44	10,15	-	-	10,45	-	10,45	-	79,59	-	0,81			3,25
18.02.15	24,00	-	88,25	79,11	9,14	80,99	49,37	31,62	7,00	5,00	2,47	9,71	-	-	9,96	-	9,96	-	80,09	-	0,78			3,25
19.02.15	24,00	-	89,03	79,30	9,73	80,23	49,56	30,67	7,00	5,00	2,40	10,29	-	-	10,58	-	10,58	-	79,41	-	0,82			3,22
20.02.15	24,00	-	88,28	79,30	8,98	77,92	49,04	28,88	7,00	5,00	2,26	9,55	-	-	9,77	-	9,77	-	76,89	-	0,74			2,99
21.02.15	24,00	-	88,42	79,30	9,12	75,10	47,79	27,31	7,00	5,00	2,13	9,68	-	-	9,91	-	9,91	-	74,57	-	0,72			2,85
22.02.15	24,00	-	89,44	79,24	10,20	74,20	47,33	26,87	7,00	5,00	2,10	10,76	-	-	11,01	-	11,01	-	73,57	-	0,79			2,89
23.02.15	24,00	-	90,36	79,31	11,05	73,40	46,98	26,42	7,00	5,00	2,07	11,62	-	-	11,90	-	11,90	-	73,04	-	0,85			2,91
Среднее	23,97	-	86,38	76,59	9,79	80,44	49,69	30,75	7,00	5,00	2,39	10,36	-	-	10,61	-	10,61	-	73,77	-	0,76	-	-	3,15
Итого	743,00		2677,74	2374,16	303,58						74,16	321,17	0,00	0,00	328,81	0,00	328,81	0,00			23,41	0,00	0,00	97,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	03.02.15 18:00	4155,02	3722,71	464,47	-	476,06	-	150,20	-
	24.02.15 16:00	5996,61	5362,15	676,77	-	693,79	-	215,31	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °С = -0,52 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,04** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **328,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«28» 02 15 г.

22189