Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9195.038.1 Телефон: Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО Строит.Адрес: Полярников 5 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-4(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,93 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 285,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.15 | 24,00 | - | 77,62 | 77,62 | 0,00 | 90,00 | 54,43 | 35,57 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,77 |
| 25.01.15 | 24,00 | - | 76,84 | 76,84 | 0,00 | 90,02 | 54,61 | 35,41 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,73 |
| 26.01.15 | 24,00 | - | 76,96 | 76,96 | 0,00 | 89,32 | 54,54 | 34,78 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,68 |
| 27.01.15 | 24,00 | - | 76,96 | 76,96 | 0,00 | 85,29 | 52,73 | 32,56 | 7,00 | 5,00 | 2,51 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,51 |
| 28.01.15 | 24,00 | - | 76,81 | 76,81 | 0,00 | 85,83 | 53,12 | 32,71 | 7,00 | 5,00 | 2,52 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,52 |
| 29.01.15 | 24,00 | - | 76,48 | 76,48 | 0,00 | 83,91 | 52,38 | 31,53 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,41 |
| 30.01.15 | 24,00 | - | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 81,09 | 51,41 | 29,68 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,30 |
| 31.01.15 | 24,00 | - | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 79,23 | 50,75 | 28,48 | 7,00 | 5,00 | 2,21 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,21 |
| 01.02.15 | 24,00 | - | 77,31 | 77,31 | 0,00 | 79,38 | 50,84 | 28,54 | 7,00 | 5,00 | 2,21 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,21 |
| 02.02.15 | 24,00 | - | 77,28 | 77,28 | 0,00 | 79,44 | 50,78 | 28,66 | 7,00 | 5,00 | 2,22 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,22 |
| 03.02.15 | 24,00 | - | 76,96 | 76,96 | 0,00 | 79,40 | 50,58 | 28,82 | 7,00 | 5,00 | 2,22 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,22 |
| 04.02.15 | 24,00 | - | 77,03 | 77,03 | 0,00 | 80,85 | 51,16 | 29,69 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,29 |
| 05.02.15 | 24,00 | - | 77,08 | 77,08 | 0,00 | 82,40 | 51,67 | 30,73 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,37 |
| 06.02.15 | 24,00 | - | 76,81 | 76,81 | 0,00 | 81,48 | 51,14 | 30,34 | 7,00 | 5,00 | 2,34 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,34 |
| 07.02.15 | 24,00 | - | 76,89 | 76,89 | 0,00 | 81,63 | 51,31 | 30,32 | 7,00 | 5,00 | 2,34 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,34 |
| 08.02.15 | 24,00 | - | 77,41 | 77,41 | 0,00 | 82,05 | 51,80 | 30,25 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,35 |
| 09.02.15 | 24,00 | - | 77,95 | 77,95 | 0,00 | 82,42 | 51,56 | 30,86 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,41 |
| 10.02.15 | 24,00 | - | 88,64 | 88,64 | 0,00 | 80,65 | 53,12 | 27,53 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,44 |
| 11.02.15 | 24,00 | - | 97,15 | 97,15 | 0,00 | 79,39 | 54,56 | 24,83 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,42 |
| 12.02.15 | 24,00 | - | 96,93 | 96,93 | 0,00 | 78,40 | 54,23 | 24,17 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,35 |
| 13.02.15 | 24,00 | - | 97,09 | 97,09 | 0,00 | 79,79 | 55,09 | 24,70 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,40 |
| 14.02.15 | 24,00 | - | 96,74 | 96,74 | 0,00 | 79,33 | 54,78 | 24,55 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,38 |
| 15.02.15 | 24,00 | - | 96,51 | 96,51 | 0,00 | 79,42 | 54,59 | 24,83 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,40 |
| 16.02.15 | 24,00 | - | 88,35 | 88,35 | 0,00 | 79,08 | 52,50 | 26,58 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,35 |
| 17.02.15 | 24,00 | - | 81,48 | 81,48 | 0,00 | 82,23 | 52,44 | 29,79 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,43 |
| 18.02.15 | 24,00 | - | 80,77 | 80,77 | 0,00 | 81,22 | 52,02 | 29,20 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,36 |
| 19.02.15 | 24,00 | - | 81,09 | 81,09 | 0,00 | 81,08 | 52,21 | 28,87 | 7,00 | 5,00 | 2,34 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,34 |
| 20.02.15 | 24,00 | - | 81,97 | 81,97 | 0,00 | 78,35 | 51,53 | 26,82 | 7,00 | 5,00 | 2,20 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,20 |
| 21.02.15 | 24,00 | - | 82,01 | 82,01 | 0,00 | 75,82 | 50,36 | 25,46 | 7,00 | 5,00 | 2,09 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,09 |
| 22.02.15 | 24,00 | - | 81,51 | 81,51 | 0,00 | 74,56 | 49,65 | 24,91 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,03 |
| 23.02.15 | 24,00 | - | 81,33 | 81,33 | 0,00 | 74,97 | 50,05 | 24,92 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,03 |
| Среднее | 24,00 | - | 82,02 | 82,02 | - | 81,23 | 52,32 | 28,91 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,36 |
| Итого | 744,00 | | 2542,66 | 2542,66 | 0,00 | | | | | | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,08 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.01.15 15:00 | 18662,71 | 18640,67 | 0,00 | - | 0,00 | - | 518,95 | |
| | 24.02.15 16:00 | 20827,02 | 20804,98 | 0,00 | - | 0,00 | - | 578,65 | |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,08** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Уважаемые!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.