Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9040.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Полярников 8 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 124,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	142,18	134,04	8,14	77,84	44,40	33,44	7,00	5,00	4,76	6,65	0,00	0,00	6,83	0,00	6,83	-	77,78	0,00	0,36			5,12
02.02.15	24,00	-	141,30	133,60	7,70	77,84	44,35	33,49	7,00	5,00	4,73	6,32	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49	-	77,62	0,00	0,34			5,08
03.02.15	24,00	-	140,73	131,23	9,50	77,86	43,99	33,87	7,00	5,00	4,77	8,05	0,00	0,00	8,29	0,00	8,29	-	77,70	0,00	0,42			5,19
04.02.15	24,00	-	138,25	131,53	6,72	79,41	44,29	35,12	7,00	5,00	4,86	5,27	0,00	0,00	5,42	0,00	5,42	-	79,49	0,00	0,30			5,15
05.02.15	24,00	-	137,17	130,89	6,28	80,80	44,53	36,27	7,00	5,00	4,98	4,88	0,00	0,00	5,03	0,00	5,03	-	80,46	0,00	0,28			5,26
06.02.15	24,00	-	137,30	129,67	7,63	79,88	43,86	36,02	7,00	5,00	4,95	6,10	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	-	79,80	0,00	0,34			5,28
07.02.15	24,00	-	135,77	128,30	7,47	80,05	44,06	35,99	7,00	5,00	4,89	5,90	0,00	0,00	6,08	0,00	6,08	-	79,89	0,00	0,33			5,22
08.02.15	24,00	-	135,83	127,07	8,76	80,55	44,07	36,48	7,00	5,00	4,96	7,20	0,00	0,00	7,41	0,00	7,41	-	80,75	0,00	0,38			5,35
09.02.15	24,00	-	133,07	125,53	7,54	80,81	43,32	37,49	7,00	5,00	4,99	5,98	0,00	0,00	6,18	0,00	6,18	-	80,50	0,00	0,33			5,32
10.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
11.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
12.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
13.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
14.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
15.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
16.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
17.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
18.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
19.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
20.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
21.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
22.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
23.02.15	24,00		137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	-	79,33	0,00	0,34			5,22
Среднее	24,00	-	137,96	130,21	7,75	79,45	44,10	35,35	7,00	5,00	4,88	6,26	-	-	6,44	-	6,44	-	79,33	-	0,34	-	-	5,22
Итого	552,00		3172,98	2994,75	178,22						112,18	144,01	0,00	0,00	148,22	0,00	148,22	0,00			7,83	0,00	0,00	120,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	15.02.15 00:00	2865,45	2705,90	126,39	0,00	130,03	0,00	105,54	
	24.02.15 15:00	4243,50	4003,12	192,38	0,00	197,74	0,00	154,75	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = -0,05 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,96** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

7,78