ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____	**Тхв=0 С**
		Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	79,50	10,20	202,720	-	-	54,90	5,60	202,720	-	24,60	0,000	0,00	0,00	0,00	5,004
24.01.15	24	-	76,03	10,20	205,460	-	-	53,75	5,60	205,460	-	22,28	0,000	0,00	0,00	0,00	4,595
25.01.15	24	-	76,75	10,20	205,410	-	-	54,30	5,60	205,410	-	22,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,627
26.01.15	24	-	77,56	10,20	205,400	-	-	54,88	5,60	205,400	-	22,68	0,000	0,00	0,00	0,00	4,678
27.01.15	24	-	75,34	10,20	207,310	-	-	53,76	5,60	207,310	-	21,58	0,000	0,00	0,00	0,00	4,490
28.01.15	24	-	73,97	10,20	206,930	-	-	53,01	5,60	206,930	-	20,96	0,000	0,00	0,00	0,00	4,354
29.01.15	24	-	72,84	10,20	209,010	-	-	52,57	5,60	209,010	-	20,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,251
30.01.15	24	-	70,58	10,20	203,560	-	-	51,18	5,60	203,560	-	19,40	0,000	0,00	0,00	0,00	3,961
31.01.15	24	-	67,24	10,20	201,960	-	-	49,45	5,60	201,960	-	17,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,606
01.02.15	24	-	65,60	10,20	204,060	-	-	48,75	5,60	204,060	-	16,85	0,000	0,00	0,00	0,00	3,452
02.02.15	24	-	67,22	10,20	204,660	-	-	49,45	5,60	204,660	-	17,77	0,000	0,00	0,00	0,00	3,653
03.02.15	24	-	69,71	10,20	204,000	-	-	50,64	5,60	204,000	-	19,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,903
04.02.15	24	-	71,39	10,20	203,400	-	-	51,42	5,60	203,400	-	19,97	0,000	0,00	0,00	0,00	4,077
05.02.15	24	-	73,76	10,20	202,370	-	-	52,60	5,60	202,370	-	21,16	0,000	0,00	0,00	0,00	4,299
06.02.15	24	-	74,36	10,20	202,110	-	-	52,85	5,60	202,110	-	21,51	0,000	0,00	0,00	0,00	4,365
07.02.15	24	-	73,47	10,20	204,060	-	-	52,96	5,60	204,060	-	20,51	0,000	0,00	0,00	0,00	4,202
08.02.15	24	-	72,61	10,20	204,690	-	-	52,57	5,60	204,690	-	20,04	0,000	0,00	0,00	0,00	4,118
09.02.15	24	-	73,39	10,20	204,140	-	-	52,52	5,60	204,140	-	20,87	0,000	0,00	0,00	0,00	4,280
10.02.15	24	-	72,77	10,20	203,820	-	-	52,42	5,60	203,820	-	20,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,158
11.02.15	24	-	66,62	10,20	200,370	-	-	48,80	5,60	200,370	-	17,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,583
12.02.15	24	-	63,04	10,20	205,150	-	-	47,05	5,60	205,150	-	15,99	0,000	0,00	0,00	0,00	3,293
13.02.15	24	-	67,57	10,20	204,870	-	-	49,66	5,60	204,870	-	17,91	0,000	0,00	0,00	0,00	3,689
14.02.15	24	-	66,31	10,20	204,550	-	-	48,90	5,60	204,550	-	17,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,575
15.02.15	24	-	69,31	10,20	203,560	-	-	50,02	5,60	203,560	-	19,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,941
16.02.15	24	-	74,44	10,20	202,930	-	-	52,62	5,60	202,930	-	21,82	0,000	0,00	0,00	0,00	4,444
17.02.15	24	-	76,02	10,20	203,300	-	-	53,38	5,60	203,300	-	22,64	0,000	0,00	0,00	0,00	4,619
18.02.15	24	-	76,73	10,20	202,770	-	-	54,06	5,60	202,770	-	22,67	0,000	0,00	0,00	0,00	4,615
19.02.15	24	-	69,11	10,20	202,570	-	-	50,38	5,60	202,570	-	18,73	0,000	0,00	0,00	0,00	3,805
20.02.15	24	-	61,22	10,20	200,720	-	-	45,84	5,60	200,720	-	15,38	0,000	0,00	0,00	0,00	3,102
21.02.15	24	-	61,92	10,20	199,640	-	-	46,22	5,60	199,640	-	15,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,146
22.02.15	24	-	71,21	10,20	203,850	-	-	51,36	5,60	203,850	-	19,85	0,000	0,00	0,00	0,00	4,063
Среднее	24,00	-	71,21	10,20	203,850	-	-	51,36	5,60	203,850	-	19,85	-	-	-	-	4,063
Итого	744,0				6319,350	0,000				6319,350	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	125,95
Ориентировочно до конца месяца(+)					1213,526					1213,526			0,000				23,82
Корректировка за прошлый месяц (-)					1832,760					1832,760			0,000				35,77
Итого за февраль 2015 :					5700,116					5700,116			0,000				114,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	140499,770	-	137859,910	-	0,000	0,000	2925,033	
20.02.15 19:00	146281,830	-	143641,970	-	0,000	0,000	3040,679	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
26.02.2015