

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2015**

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС  
 Договор: 31502-1  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48511  
 Подходящий тр. расходомер ПРМ-1 40  
 Обратный тр. расходомер ПРМ 20  
 Тр. подпитки  
 Тр. 4-ГВС  
 Тр. чирк. ГВС  
 Тр. подпитки

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48511

Подходящий тр. расходомер ПРМ-1 40

Обратный тр. расходомер ПРМ 20

Gmin

Приборы УТЭ поверены до

Термопреобр.

Тхв=0 С Преобр. давления

КТМТР-05

КТМТР-05

Расчетный алгоритм:  $Зима: Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$  лето:  $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот = Qтеп.пот. = Qтеп.ср.  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср = Qгвс.ср =  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот = Gвент. = Gтех.пот. = Gгвс. = Gгвс.м =  
 Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут  
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5

Подходящий трубопровод | Обратный трубопровод

Дата	часы	Подходящий трубопровод				Обратный трубопровод			
		Г1, %	Т1, C	Р1, кг/см	Q1, Гкал	Г2, %	Т2, C	Р2, кг/см	Q2, Гкал
23.01.15	24	-	66,18	7,00	54,680	6,50	34,850	17,04	19,830
24.01.15	24	-	66,46	7,00	59,440	6,50	35,550	16,27	23,890
25.01.15	24	-	66,59	7,00	61,750	6,50	35,820	15,90	25,930
26.01.15	24	-	66,27	7,00	56,200	6,50	35,115	16,12	20,860
27.01.15	24	-	66,28	7,00	55,400	6,50	35,650	16,46	19,750
28.01.15	24	-	66,35	7,00	57,690	6,50	35,210	16,03	22,480
29.01.15	24	-	66,24	7,00	55,310	6,50	35,090	16,15	20,150
30.01.15	24	-	58,62	7,00	56,250	6,50	34,690	12,42	21,560
31.01.15	24	-	60,19	7,00	62,260	6,50	37,710	12,63	24,550
01.02.15	24	-	60,57	7,00	66,640	6,50	38,550	12,41	28,090
02.02.15	24	-	59,46	7,00	57,010	6,50	35,550	12,85	21,460
03.02.15	24	-	60,28	7,00	54,050	6,50	34,960	13,52	19,090
04.02.15	24	-	61,15	7,00	55,880	6,50	35,440	13,82	20,440
05.02.15	24	-	61,93	7,00	55,260	6,50	36,440	14,15	18,820
06.02.15	24	-	62,25	7,00	54,880	6,50	35,380	14,25	19,500
07.02.15	24	-	63,22	7,00	57,460	6,50	36,570	14,33	20,890
08.02.15	24	-	63,36	7,00	60,740	6,50	37,650	14,13	23,090
09.02.15	24	-	62,18	7,00	56,610	6,50	35,060	14,04	21,550
10.02.15	24	-	61,96	7,00	54,720	6,50	35,760	14,20	18,960
11.02.15	24	-	63,01	7,00	57,820	6,50	37,900	13,84	19,920
12.02.15	24	-	62,72	7,00	59,700	6,50	40,210	13,39	19,490
13.02.15	24	-	64,16	7,00	55,380	6,50	38,670	14,46	16,710
14.02.15	24	-	66,70	7,00	57,510	6,50	38,800	15,24	18,710
15.02.15	24	-	66,84	7,00	60,400	6,50	36,810	15,52	23,590
16.02.15	24	-	66,52	7,00	54,220	6,50	35,070	16,28	19,150
17.02.15	24	-	66,51	7,00	54,110	6,50	34,580	16,73	17,280
18.02.15	24	-	66,48	7,00	52,310	6,50	35,030	16,73	17,280
19.02.15	24	-	66,61	7,00	54,050	6,50	37,220	15,94	16,830
20.02.15	24	-	66,67	7,00	55,910	6,50	38,490	15,45	17,420
21.02.15	24	-	66,73	7,00	57,670	6,50	38,010	15,34	19,660
22.02.15	24	-	66,72	7,00	57,190	6,50	36,340	15,68	19,660
Среднее	24,00	-	64,17	7,00	57,048	6,50	36,402	14,88	20,646
Итого	744,0	-	-	-	1768,500	0,000	1128,470	0,000	640,030

Дата	время	G1, Гкал	Q1, Гкал	G2, Гкал	Q2, Гкал	G3, Гкал	Q3, Гкал	G4, Гкал	Q4, Гкал	Показания ГВС	Показания Счетчиков на момент снятия Данных:	Итого за февраль 2015:	
												330,394	501,763
23.01.15 10:00				8587,850							1597,131	330,394	501,763
22.02.15 22:00				9698,780							1032,577	218,349	314,241
											564,554	112,046	187,521
											1008,686	106,67	17,07
												49,95	

Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до края участка = \_\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до края участка = \_\_\_\_\_ Гкал

Время аварийных ситуаций: \_\_\_\_\_ 0,00 часов

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 Отчет принят основано  
 о приеме по получении Акта допуска УТЭ