ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 07434

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.15	24	-	73,99	9,16	220,746	-	-	47,01	4,56	217,723	-	26,98	3,022	-	-	-	6,118
24.01.15	24	-	75,03	9,16	222,491	-	-	48,16	4,56	219,604	-	26,87	2,887	-	-	-	6,140
25.01.15	24	-	75,62	9,16	222,965	-	-	48,82	4,56	220,106	-	26,80	2,859	-	-	-	6,137
26.01.15	24	-	76,09	9,16	224,172	-	-	49,42	4,56	221,333	-	26,67	2,839	-	-	-	6,140
27.01.15	24	-	74,73	9,16	223,922	-	-	48,81	4,56	221,015	-	25,92	2,907	-	-	-	5,968
28.01.15	24	-	73,18	9,16	224,207	-	-	48,10	4,56	221,240	-	25,08	2,967	-	-	-	5,787
29.01.15	24	-	72,85	9,16	224,180	-	-	48,17	4,56	221,252	-	24,68	2,928	-	-	-	5,695
30.01.15	24	-	56,77	9,16	218,922	-	-	40,13	4,56	215,809	-	16,64	3,113	-	-	-	3,761
31.01.15	24	-	58,20	9,16	174,104	-	-	39,84	4,56	173,263	-	18,36	0,841	-	-	-	5,049
01.02.15	24	-	57,45	9,16	221,267	-	-	40,64	4,56	219,195	-	16,81	2,072	-	-	-	3,823
02.02.15	24	-	66,29	9,16	126,282	-	-	42,34	4,56	124,656	-	23,95	1,627	-	-	-	3,554
03.02.15	24	-	70,55	9,16	215,457	-	-	46,16	4,56	212,634	-	24,39	2,823	-	-	-	5,405
04.02.15	24	-	72,15	9,16	220,122	-	-	47,25	4,56	217,154	-	24,90	2,968	-	-	-	5,642
05.02.15	24	-	73,68	9,16	218,531	-	-	47,81	4,56	215,643	-	25,87	2,888	-	-	-	5,813
06.02.15	24	-	73,31	9,16	217,165	-	-	47,46	4,56	214,324	-	25,85	2,841	-	-	-	5,768
07.02.15	24	-	73,90	9,16	218,921	-	-	48,20	4,56	216,016	-	25,69	2,905	-	-	-	5,785
08.02.15	24	-	73,53	9,16	218,352	-	-	48,23	4,56	215,480	-	25,30	2,872	-	-	-	5,684
09.02.15	24	-	71,64	9,16	216,896	-	-	47,06	4,56	213,926	-	24,58	2,970	-	-	-	5,491
10.02.15	24	-	71,03	9,16	216,673	-	-	46,63	4,56	213,772	-	24,40	2,901	-	-	-	5,442
11.02.15	24	-	68,64	9,16	219,185	-	-	46,31	4,56	216,213	-	22,33	2,972	-	-	-	5,051
12.02.15	24	-	64,29	9,16	219,277	-	-	44,23	4,56	216,250	-	20,06	3,027	-	-	-	4,552
13.02.15	24	-	64,90	9,16	219,130	-	-	44,35	4,56	216,033	-	20,55	3,097	-	-	-	4,659
14.02.15	24	-	66,44	9,16	218,935	-	-	45,05	4,56	215,858	-	21,39	3,076	-	-	-	4,840
15.02.15	24	-	65,15	9,16	218,135	-	-	44,12	4,56	214,945	-	21,03	3,189	-	-	-	4,747
16.02.15	24	-	64,04	9,16	216,229	-	-	42,90	4,56	212,965	-	21,15	3,264	-	-	-	4,731
17.02.15	24	-	64,71	9,16	215,761	-	-	43,00	4,56	212,406	-	21,71	3,355	-	-	-	4,846
18.02.15	24	-	64,75	9,16	215,790	-	-	43,12	4,56	212,420	-	21,63	3,370	-	-	-	4,831
19.02.15	24	-	64,82	9,16	217,869	-	-	43,60	4,56	214,515	-	21,23	3,354	-	-	-	4,790
20.02.15	24	-	63,75	9,16	221,647	-	-	43,70	4,56	218,226	-	20,05	3,421	-	-	-	4,612
21.02.15	24	-	62,44	9,16	221,657	-	-	43,20	4,56	218,126	-	19,24	3,531	-	-	-	4,435
22.02.15	24	-	59,50	9,16	221,427	-	-	41,76	4,56	217,817	-	17,74	3,610	-	-	-	4,098
Среднее	24,00	-	68,17	9,16	215,175	-	-	45,34	4,56	212,255	-	22,83	2,919	-	-	-	5,142
Итого	744,0				6670,417	0,000				6579,919	0,000		90,498	0,00	0,00	0,00	159,39

Ориентировочно до конца месяца(+)	1311,754	1291,264	20,490	27,72
Корректировка за прошлый месяц (-)	2010,476	1984,401	26,075	44,76
Итого за февраль 2015 :	5971,695	5886,782	84,913	142,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 12:00	41182,837	-	33388,306	-	-	-	1040,427	
22.02.15 23:00	47733,907	-	39850,542	-	-	-	1196,494	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

...ция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ