

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-7
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04809

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Tхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. VA2305М 40

Обратн.тр. VA2305М 40

тр-д. ГВС VA2305М 25

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	73,66	9,16	176,597	-	50,22	4,56	175,877	-	23,44	0,721	-	-	-	-	4,192
24.01.15	24	-	74,66	9,16	177,857	-	51,35	4,56	177,167	-	23,31	0,690	-	-	-	-	4,198
25.01.15	24	-	75,29	9,16	178,182	-	52,07	4,56	177,479	-	23,21	0,704	-	-	-	-	4,190
26.01.15	24	-	75,76	9,16	178,965	-	52,73	4,56	178,251	-	23,04	0,714	-	-	-	-	4,178
27.01.15	24	-	74,51	9,16	178,579	-	52,00	4,56	177,858	-	22,50	0,720	-	-	-	-	4,073
28.01.15	24	-	72,93	9,16	178,854	-	51,22	4,56	178,112	-	21,71	0,742	-	-	-	-	3,938
29.01.15	24	-	72,62	9,16	179,144	-	51,20	4,56	178,386	-	21,42	0,758	-	-	-	-	3,893
30.01.15	24	-	57,06	9,16	173,678	-	42,52	4,56	173,026	-	14,54	0,652	-	-	-	-	2,939
31.01.15	24	-	58,92	9,16	170,714	-	43,40	4,56	170,025	-	15,51	0,689	-	-	-	-	2,693
01.02.15	24	-	57,35	9,16	176,937	-	42,85	4,56	176,303	-	14,50	0,634	-	-	-	-	2,607
02.02.15	24	-	62,04	9,16	170,323	-	44,60	4,56	169,728	-	17,44	0,595	-	-	-	-	3,010
03.02.15	24	-	70,07	9,16	168,183	-	48,89	4,56	167,618	-	21,18	0,565	-	-	-	-	3,605
04.02.15	24	-	71,69	9,16	171,688	-	49,90	4,56	171,134	-	21,79	0,554	-	-	-	-	3,785
05.02.15	24	-	73,19	9,16	170,409	-	50,45	4,56	169,813	-	22,75	0,596	-	-	-	-	3,923
06.02.15	24	-	72,85	9,16	169,159	-	50,18	4,56	168,603	-	22,67	0,556	-	-	-	-	3,879
07.02.15	24	-	73,47	9,16	170,409	-	50,85	4,56	169,876	-	22,63	0,533	-	-	-	-	3,899
08.02.15	24	-	73,12	9,16	169,858	-	50,82	4,56	169,373	-	22,30	0,484	-	-	-	-	3,828
09.02.15	24	-	71,29	9,16	168,385	-	49,43	4,56	167,929	-	21,86	0,456	-	-	-	-	3,720
10.02.15	24	-	70,63	9,16	168,141	-	49,05	4,56	167,625	-	21,58	0,516	-	-	-	-	3,670
11.02.15	24	-	68,47	9,16	169,726	-	48,59	4,56	169,171	-	19,89	0,556	-	-	-	-	3,417
12.02.15	24	-	64,04	9,16	169,871	-	46,15	4,56	169,289	-	17,89	0,582	-	-	-	-	3,080
13.02.15	24	-	64,53	9,16	169,704	-	46,33	4,56	169,191	-	18,20	0,512	-	-	-	-	3,128
14.02.15	24	-	66,20	9,16	169,897	-	47,24	4,56	169,335	-	18,96	0,562	-	-	-	-	3,262
15.02.15	24	-	64,95	9,16	169,225	-	46,27	4,56	168,723	-	18,67	0,502	-	-	-	-	3,198
16.02.15	24	-	63,70	9,16	167,403	-	45,00	4,56	166,915	-	18,70	0,488	-	-	-	-	3,166
17.02.15	24	-	64,44	9,16	166,900	-	45,07	4,56	166,399	-	19,36	0,501	-	-	-	-	3,269
18.02.15	24	-	64,47	9,16	167,172	-	45,30	4,56	166,651	-	19,17	0,520	-	-	-	-	3,243
19.02.15	24	-	64,59	9,16	168,959	-	45,78	4,56	168,393	-	18,81	0,566	-	-	-	-	3,218
20.02.15	24	-	63,51	9,16	172,085	-	45,80	4,56	171,511	-	17,70	0,574	-	-	-	-	3,088
21.02.15	24	-	62,30	9,16	171,991	-	45,30	4,56	171,427	-	16,99	0,564	-	-	-	-	2,963
22.02.15	24	-	59,28	9,16	171,859	-	43,64	4,56	171,250	-	15,64	0,609	-	-	-	-	2,729
Среднее	24,00	-	67,79	9,16	171,963	-	47,88	4,56	171,369	-	19,92	0,594	-	-	-	-	3,483
Итого	744,0	-	-	-	5330,853	0,000	-	-	5312,439	0,000	18,414	0,00	0,00	0,00	-	-	107,98

Ориентировочно до конца месяца(+) 1016,887 1013,612 3,276 18,58
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1603,500 1596,477 7,023 30,56
Итого за февраль 2015 : 4744,240 4729,574 14,667 96,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 12:00	89440,842	-	87278,868	-	-	-	2661,117	
22.02.15 23:00	94676,227	-	92496,225	-	-	-	2766,820	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 26.02.2015

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ