

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-7
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05196

Приборы УУТЭ поверены до _____

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 40

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		FG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	FG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	73,68	9,16	154,087	-	46,44	4,56	152,048	-	27,25	2,038	-	-	-	-	4,307
24.01.15	24	-	74,71	9,16	155,462	-	47,81	4,56	153,377	-	26,90	2,084	-	-	-	-	4,297
25.01.15	24	-	75,33	9,16	155,779	-	48,51	4,56	153,687	-	26,82	2,092	-	-	-	-	4,295
26.01.15	24	-	75,81	9,16	156,515	-	49,14	4,56	154,410	-	26,66	2,105	-	-	-	-	4,292
27.01.15	24	-	74,52	9,16	155,960	-	48,50	4,56	153,864	-	26,01	2,096	-	-	-	-	4,174
28.01.15	24	-	72,96	9,16	156,267	-	47,91	4,56	154,148	-	25,04	2,119	-	-	-	-	4,030
29.01.15	24	-	72,65	9,16	156,540	-	47,99	4,56	154,364	-	24,66	2,176	-	-	-	-	3,980
30.01.15	24	-	57,14	9,16	151,083	-	40,19	4,56	149,240	-	16,96	1,843	-	-	-	-	3,019
31.01.15	24	-	58,87	9,16	149,699	-	40,88	4,56	147,613	-	17,99	2,086	-	-	-	-	2,790
01.02.15	24	-	57,41	9,16	155,029	-	40,67	4,56	152,904	-	16,74	2,125	-	-	-	-	2,695
02.02.15	24	-	62,28	9,16	150,286	-	42,30	4,56	148,221	-	19,98	2,065	-	-	-	-	3,100
03.02.15	24	-	70,17	9,16	150,454	-	46,30	4,56	148,379	-	23,87	2,075	-	-	-	-	3,701
04.02.15	24	-	71,78	9,16	153,739	-	47,27	4,56	151,621	-	24,51	2,118	-	-	-	-	3,882
05.02.15	24	-	73,28	9,16	152,681	-	47,73	4,56	150,488	-	25,55	2,193	-	-	-	-	4,020
06.02.15	24	-	72,92	9,16	151,620	-	47,29	4,56	149,512	-	25,63	2,108	-	-	-	-	3,999
07.02.15	24	-	73,54	9,16	152,869	-	48,03	4,56	150,751	-	25,51	2,118	-	-	-	-	4,016
08.02.15	24	-	73,18	9,16	152,434	-	47,90	4,56	150,343	-	25,28	2,091	-	-	-	-	3,968
09.02.15	24	-	71,34	9,16	150,856	-	46,57	4,56	148,786	-	24,78	2,071	-	-	-	-	3,848
10.02.15	24	-	70,69	9,16	150,692	-	46,17	4,56	148,640	-	24,52	2,053	-	-	-	-	3,803
11.02.15	24	-	68,48	9,16	152,191	-	45,94	4,56	150,115	-	22,54	2,077	-	-	-	-	3,539
12.02.15	24	-	64,09	9,16	151,925	-	43,74	4,56	149,908	-	20,35	2,017	-	-	-	-	3,193
13.02.15	24	-	64,62	9,16	151,848	-	43,87	4,56	149,808	-	20,75	2,040	-	-	-	-	3,254
14.02.15	24	-	66,22	9,16	152,266	-	44,57	4,56	150,064	-	21,66	2,202	-	-	-	-	3,409
15.02.15	24	-	64,95	9,16	151,639	-	43,67	4,56	149,778	-	21,28	1,861	-	-	-	-	3,321
16.02.15	24	-	63,77	9,16	149,744	-	42,45	4,56	147,888	-	21,32	1,856	-	-	-	-	3,284
17.02.15	24	-	64,47	9,16	149,278	-	42,56	4,56	147,427	-	21,90	1,851	-	-	-	-	3,361
18.02.15	24	-	64,50	9,16	149,605	-	42,70	4,56	147,752	-	21,80	1,853	-	-	-	-	3,354
19.02.15	24	-	64,61	9,16	151,340	-	43,17	4,56	149,430	-	21,44	1,911	-	-	-	-	3,340
20.02.15	24	-	63,54	9,16	154,227	-	43,31	4,56	152,263	-	20,23	1,964	-	-	-	-	3,219
21.02.15	24	-	62,30	9,16	154,085	-	42,82	4,56	152,128	-	19,47	1,957	-	-	-	-	3,097
22.02.15	24	-	59,33	9,16	153,840	-	41,37	4,56	151,922	-	17,96	1,917	-	-	-	-	2,855
Среднее	24,00	-	67,84	9,16	152,711	-	45,09	4,56	150,674	-	22,75	2,037	-	-	-	-	3,595
Итого	744,0	-	-	-	4734,040	0,000	-	-	4670,879	0,000	63,161	0,00	0,00	0,00	-	-	111,44

Ориентировочно до конца месяца(+)

910,388

898,980

11,408

19,29

Корректировка за прошлый месяц (-)

1396,289

1378,347

17,941

31,30

Итого за февраль 2015 :

4248,139

4191,512

56,628

99,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 12:00	107031,913	-	105812,950	-	-	-	2376,378	
22.02.15 23:00	111682,705	-	110401,687	-	-	-	2485,472	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ 'С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
26.02.2015 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ