

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04776

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. VA2305M 50

Обратн.тр. VA2305M 50

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС VA2305M 15

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	73,54	9,16	259,675	-	-	47,61	4,60	254,863	-	25,93	4,813	-	-	-	6,987
24.01.15	24	-	74,54	9,16	262,511	-	-	48,64	4,60	257,719	-	25,89	4,793	-	-	-	7,056
25.01.15	24	-	75,17	9,16	263,777	-	-	49,25	4,60	256,149	-	25,91	4,768	-	-	-	7,237
26.01.15	24	-	75,65	9,16	264,475	-	-	49,96	4,60	259,595	-	25,69	4,880	-	-	-	7,064
27.01.15	24	-	74,41	9,16	262,933	-	-	49,31	4,60	258,066	-	25,10	4,867	-	-	-	6,864
28.01.15	24	-	72,83	9,16	263,692	-	-	48,62	4,60	258,804	-	24,21	4,888	-	-	-	6,646
29.01.15	24	-	72,53	9,16	264,052	-	-	48,67	4,60	259,105	-	23,86	4,947	-	-	-	6,565
30.01.15	24	-	57,30	9,16	253,510	-	-	40,64	4,60	249,386	-	16,66	4,124	-	-	-	4,386
31.01.15	24	-	58,90	9,16	249,485	-	-	41,25	4,60	244,888	-	17,65	4,597	-	-	-	4,613
01.02.15	24	-	57,35	9,16	258,666	-	-	40,62	4,60	254,124	-	16,73	4,542	-	-	-	4,532
02.02.15	24	-	62,03	9,16	251,447	-	-	42,36	4,60	247,025	-	19,67	4,421	-	-	-	5,151
03.02.15	24	-	70,02	9,16	252,477	-	-	46,76	4,60	248,006	-	23,25	4,471	-	-	-	6,103
04.02.15	24	-	71,64	9,16	258,142	-	-	47,92	4,60	253,579	-	23,72	4,563	-	-	-	6,365
05.02.15	24	-	73,13	9,16	256,585	-	-	48,43	4,60	251,942	-	24,70	4,644	-	-	-	6,587
06.02.15	24	-	72,78	9,16	254,709	-	-	48,12	4,60	250,158	-	24,66	4,551	-	-	-	6,525
07.02.15	24	-	73,40	9,16	257,096	-	-	48,82	4,60	252,457	-	24,58	4,640	-	-	-	6,571
08.02.15	24	-	73,05	9,16	256,455	-	-	48,81	4,60	251,809	-	24,24	4,646	-	-	-	6,468
09.02.15	24	-	71,25	9,16	253,023	-	-	47,25	4,60	248,438	-	24,00	4,585	-	-	-	6,311
10.02.15	24	-	70,58	9,16	252,780	-	-	46,84	4,60	248,210	-	23,74	4,571	-	-	-	6,238
11.02.15	24	-	68,43	9,16	255,335	-	-	46,41	4,60	250,671	-	22,03	4,665	-	-	-	5,863
12.02.15	24	-	64,01	9,16	254,031	-	-	44,00	4,60	249,378	-	20,01	4,653	-	-	-	5,310
13.02.15	24	-	64,48	9,16	253,990	-	-	44,21	4,60	249,348	-	20,27	4,642	-	-	-	5,374
14.02.15	24	-	66,14	9,16	255,411	-	-	48,76	4,60	244,331	-	17,38	4,628	-	-	-	5,009
15.02.15	24	-	64,88	9,16	254,203	-	-	44,22	4,60	249,253	-	20,66	4,950	-	-	-	5,492
16.02.15	24	-	63,62	9,16	250,360	-	-	43,01	4,60	245,548	-	20,62	4,812	-	-	-	5,390
17.02.15	24	-	64,36	9,16	249,374	-	-	43,07	4,60	244,753	-	21,28	4,621	-	-	-	5,528
18.02.15	24	-	64,39	9,16	250,194	-	-	43,21	4,60	245,566	-	21,18	4,628	-	-	-	5,520
19.02.15	24	-	64,52	9,16	253,355	-	-	43,71	4,60	248,643	-	20,81	4,711	-	-	-	5,499
20.02.15	24	-	63,45	9,16	258,623	-	-	43,74	4,60	253,771	-	19,71	4,852	-	-	-	5,333
21.02.15	24	-	62,25	9,16	258,311	-	-	43,26	4,60	253,441	-	19,00	4,870	-	-	-	5,139
22.02.15	24	-	59,24	9,16	257,885	-	-	41,70	4,60	252,954	-	17,54	4,931	-	-	-	4,749
Среднее	24,00	-	67,74	9,16	256,341	-	-	45,78	4,60	251,354	-	21,96	4,987	-	-	-	5,886
Итого	744,0				7946,564	0,000				7791,979	0,000		154,585	0,00	0,00	0,00	182,48

Ориентировочно до конца месяца(+)

1524,087

1495,437

28,650

31,85

Корректировка за прошлый месяц (-)

2350,742

2306,257

44,485

51,57

**Итого за февраль 2015 :**

7119,909

6981,159

138,750

162,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 12:00	182425,081	-	182254,054	-	-	-	4074,931	
22.02.15 23:00	190231,464	-	189908,437	-	-	-	4253,617	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Инспекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплопотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 26.02.2015