

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**  $M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от ф.} = т/сут$   $G_{гвс ф.} = т/сут$   $Q_{от.ф.} = Гкал/мес$   $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	70,05	10,30	159,750	-	-	44,44	5,60	159,750	-	25,61	0,000	0,00	0,00	0,00	4,102
24.01.15	24	-	71,20	10,30	160,040	-	-	45,65	5,60	160,040	-	25,55	0,000	0,00	0,00	0,00	4,100
25.01.15	24	-	71,92	10,30	160,340	-	-	46,44	5,60	160,340	-	25,48	0,000	0,00	0,00	0,00	4,094
26.01.15	24	-	72,37	10,30	159,810	-	-	46,97	5,60	159,810	-	25,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,070
27.01.15	24	-	71,04	10,30	155,640	-	-	45,99	5,60	155,640	-	25,05	0,000	0,00	0,00	0,00	3,910
28.01.15	24	-	69,64	10,30	147,410	-	-	44,55	5,60	147,350	-	25,09	0,060	0,00	0,00	0,00	3,709
29.01.15	24	-	69,46	10,30	147,550	-	-	44,67	5,60	147,550	-	24,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,668
30.01.15	24	-	67,94	10,30	147,860	-	-	44,20	5,60	147,860	-	23,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,518
31.01.15	24	-	64,73	10,30	147,800	-	-	42,78	5,60	147,800	-	21,95	0,000	0,00	0,00	0,00	3,252
01.02.15	24	-	65,77	10,30	147,910	-	-	43,56	5,60	147,910	-	22,21	0,000	0,00	0,00	0,00	3,293
02.02.15	24	-	65,44	10,30	147,890	-	-	43,37	5,60	147,890	-	22,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,272
03.02.15	24	-	66,47	10,30	147,710	-	-	43,64	5,60	147,710	-	22,83	0,000	0,00	0,00	0,00	3,381
04.02.15	24	-	68,14	10,30	147,450	-	-	44,20	5,60	147,450	-	23,94	0,000	0,00	0,00	0,00	3,538
05.02.15	24	-	69,73	10,30	147,320	-	-	44,64	5,60	147,320	-	25,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,705
06.02.15	24	-	69,55	10,30	148,710	-	-	44,79	5,60	148,710	-	24,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,692
07.02.15	24	-	70,18	10,30	144,480	-	-	45,00	5,60	144,480	-	25,18	0,000	0,00	0,00	0,00	3,649
08.02.15	24	-	69,74	10,30	145,750	-	-	44,87	5,60	145,750	-	24,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,635
09.02.15	24	-	68,87	10,30	145,600	-	-	43,99	5,60	145,600	-	24,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,632
10.02.15	24	-	69,04	10,30	145,390	-	-	44,03	5,60	145,390	-	25,01	0,000	0,00	0,00	0,00	3,647
11.02.15	24	-	70,21	10,30	145,150	-	-	45,50	5,60	145,150	-	24,71	0,000	0,00	0,00	0,00	3,596
12.02.15	24	-	66,32	10,30	145,120	-	-	43,98	5,60	145,120	-	22,34	0,000	0,00	0,00	0,00	3,253
13.02.15	24	-	65,96	10,30	145,490	-	-	43,54	5,60	145,490	-	22,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,271
14.02.15	24	-	65,83	10,30	145,280	-	-	43,38	5,60	145,280	-	22,45	0,000	0,00	0,00	0,00	3,271
15.02.15	24	-	65,70	10,30	147,190	-	-	43,01	5,60	147,170	-	22,69	0,020	0,00	0,00	0,00	3,347
16.02.15	24	-	66,70	10,30	153,740	-	-	43,59	5,60	153,740	-	23,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,564
17.02.15	24	-	68,11	10,30	158,070	-	-	44,47	5,60	157,990	-	23,64	0,080	0,00	0,00	0,00	3,750
18.02.15	24	-	68,60	10,30	157,710	-	-	44,95	5,60	157,700	-	23,65	0,010	0,00	0,00	0,00	3,739
19.02.15	24	-	67,87	10,30	157,720	-	-	45,04	5,60	157,720	-	22,83	0,000	0,00	0,00	0,00	3,609
20.02.15	24	-	63,08	10,30	158,490	-	-	43,34	5,60	158,490	-	19,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,139
21.02.15	24	-	59,37	10,30	158,410	-	-	41,41	5,60	158,410	-	17,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,855
22.02.15	24	-	58,45	10,30	158,390	-	-	40,80	5,60	158,390	-	17,65	0,000	0,00	0,00	0,00	2,806
Среднее	24,00	-	67,65	10,30	151,135	-	-	44,22	5,60	151,129	-	23,44	0,005	-	-	-	3,551
Итого	744,0				4685,170	0,000				4685,000	0,000	0,170	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07

Ориентировочно до конца месяца(+)

945,026

944,949

0,077

20,11

Корректировка за прошлый месяц (-)

1455,133

1454,991

0,141

30,13

**Итого за февраль 2015 :**

4175,063

4174,957

0,106

100,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 12:00	20834,800	-	14605,240	-	0,000	0,000	682,722	
23.02.15 00:00	25440,040	-	19210,310	-	0,000	0,000	790,721	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв=

°С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

по соыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 26.02.2015

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**