

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	70,11	10,30	115,580	-	41,17	5,60	114,450	-	28,94	1,130	0,00	0,00	0,00	3,395	
24.01.15	24	-	71,30	10,30	116,150	-	41,88	5,60	115,060	-	29,42	1,090	0,00	0,00	0,00	3,470	
25.01.15	24	-	71,99	10,30	117,190	-	42,84	5,60	116,280	-	29,15	0,910	0,00	0,00	0,00	3,462	
26.01.15	24	-	72,45	10,30	127,220	-	44,55	5,60	126,360	-	27,90	0,860	0,00	0,00	0,00	3,595	
27.01.15	24	-	71,09	10,30	133,740	-	44,84	5,60	132,690	-	26,25	1,050	0,00	0,00	0,00	3,564	
28.01.15	24	-	69,72	10,30	129,390	-	43,89	5,60	128,480	-	25,83	0,910	0,00	0,00	0,00	3,387	
29.01.15	24	-	69,52	10,30	129,210	-	43,99	5,60	128,410	-	25,53	0,800	0,00	0,00	0,00	3,342	
30.01.15	24	-	67,98	10,30	129,060	-	43,59	5,60	128,170	-	24,39	0,890	0,00	0,00	0,00	3,192	
31.01.15	24	-	64,83	10,30	130,000	-	42,30	5,60	128,630	-	22,53	1,370	0,00	0,00	0,00	2,991	
01.02.15	24	-	65,84	10,30	130,490	-	42,98	5,60	128,920	-	22,86	1,570	0,00	0,00	0,00	3,060	
02.02.15	24	-	65,52	10,30	130,350	-	42,84	5,60	129,060	-	22,68	1,290	0,00	0,00	0,00	3,019	
03.02.15	24	-	66,59	10,30	130,440	-	43,07	5,60	128,870	-	23,52	1,570	0,00	0,00	0,00	3,142	
04.02.15	24	-	68,24	10,30	130,150	-	43,55	5,60	128,540	-	24,69	1,610	0,00	0,00	0,00	3,294	
05.02.15	24	-	69,82	10,30	129,790	-	43,97	5,60	128,210	-	25,85	1,580	0,00	0,00	0,00	3,431	
06.02.15	24	-	69,66	10,30	130,530	-	43,94	5,60	129,330	-	25,72	1,200	0,00	0,00	0,00	3,420	
07.02.15	24	-	70,25	10,30	125,580	-	44,12	5,60	124,820	-	26,13	0,760	0,00	0,00	0,00	3,321	
08.02.15	24	-	69,81	10,30	126,390	-	43,99	5,60	125,760	-	25,82	0,630	0,00	0,00	0,00	3,301	
09.02.15	24	-	68,93	10,30	126,130	-	43,28	5,60	125,340	-	25,65	0,790	0,00	0,00	0,00	3,274	
10.02.15	24	-	69,19	10,30	126,150	-	43,34	5,60	125,310	-	25,85	0,840	0,00	0,00	0,00	3,305	
11.02.15	24	-	70,21	10,30	125,620	-	44,53	5,60	125,140	-	25,68	0,480	0,00	0,00	0,00	3,258	
12.02.15	24	-	66,36	10,30	124,580	-	42,79	5,60	124,500	-	23,57	0,080	0,00	0,00	0,00	2,947	
13.02.15	24	-	66,07	10,30	124,690	-	42,53	5,60	124,550	-	23,54	0,140	0,00	0,00	0,00	2,947	
14.02.15	24	-	65,85	10,30	124,700	-	42,50	5,60	124,270	-	23,35	0,430	0,00	0,00	0,00	2,939	
15.02.15	24	-	65,78	10,30	126,200	-	42,34	5,60	125,630	-	23,44	0,570	0,00	0,00	0,00	2,992	
16.02.15	24	-	66,80	10,30	129,580	-	42,97	5,60	128,900	-	23,83	0,680	0,00	0,00	0,00	3,124	
17.02.15	24	-	68,19	10,30	130,900	-	43,43	5,60	130,400	-	24,76	0,500	0,00	0,00	0,00	3,270	
18.02.15	24	-	68,69	10,30	130,630	-	43,50	5,60	130,570	-	25,19	0,060	0,00	0,00	0,00	3,300	
19.02.15	24	-	67,89	10,30	130,780	-	43,56	5,60	130,680	-	24,33	0,100	0,00	0,00	0,00	3,194	
20.02.15	24	-	63,07	10,30	131,290	-	41,90	5,60	130,970	-	21,17	0,320	0,00	0,00	0,00	2,799	
21.02.15	24	-	59,41	10,30	131,390	-	40,19	5,60	130,970	-	19,22	0,420	0,00	0,00	0,00	2,548	
22.02.15	24	-	58,51	10,30	131,040	-	39,55	5,60	130,690	-	18,96	0,350	0,00	0,00	0,00	2,506	
Среднее	24,00	-	67,73	10,30	127,579	-	43,03	5,60	126,773	-	24,70	0,806	-	-	-	3,187	
Итого	744,0	-	-	-	3954,940	0,000	-	-	3929,960	0,000	-	24,980	0,00	0,00	0,00	98,79	

Ориентировочно до конца месяца(+)

784,809

782,726

2,083

17,78

Корректировка за прошлый месяц (-)

1061,794

1051,791

10,003

26,19

Итого за февраль 2015 :

3677,954

3660,894

17,060

90,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 12:00	34416,110	-	16055,120	-	0,000	0,000	2709,482	
22.02.15 23:00	38307,710	-	19922,290	-	0,000	0,000	2806,474	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

