

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	70,32	10,30	166,200	-	-	46,39	5,60	166,200	-	23,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,986
24.01.15	24	-	71,72	10,30	166,860	-	-	47,56	5,60	166,860	-	24,16	0,000	0,00	0,00	0,00	4,046
25.01.15	24	-	72,28	10,30	167,610	-	-	48,27	5,60	167,610	-	24,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,038
26.01.15	24	-	72,65	10,30	167,250	-	-	48,70	5,60	167,250	-	23,95	0,000	0,00	0,00	0,00	4,017
27.01.15	24	-	71,18	10,30	167,150	-	-	47,92	5,60	167,150	-	23,26	0,000	0,00	0,00	0,00	3,901
28.01.15	24	-	69,91	10,30	167,650	-	-	47,38	5,60	167,650	-	22,53	0,000	0,00	0,00	0,00	3,789
29.01.15	24	-	69,66	10,30	167,740	-	-	47,51	5,60	167,740	-	22,15	0,000	0,00	0,00	0,00	3,729
30.01.15	24	-	67,88	10,30	168,020	-	-	46,97	5,60	168,020	-	20,91	0,000	0,00	0,00	0,00	3,525
31.01.15	24	-	65,12	10,30	167,850	-	-	45,62	5,60	167,850	-	19,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,285
01.02.15	24	-	66,06	10,30	167,990	-	-	46,20	5,60	167,990	-	19,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,348
02.02.15	24	-	65,69	10,30	167,910	-	-	45,99	5,60	167,910	-	19,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,320
03.02.15	24	-	66,95	10,30	167,760	-	-	46,49	5,60	167,760	-	20,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,442
04.02.15	24	-	68,57	10,30	167,540	-	-	47,11	5,60	167,540	-	21,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,606
05.02.15	24	-	70,07	10,30	167,510	-	-	47,74	5,60	167,510	-	22,33	0,000	0,00	0,00	0,00	3,752
06.02.15	24	-	69,96	10,30	169,130	-	-	47,82	5,60	169,130	-	22,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,757
07.02.15	24	-	70,46	10,30	164,320	-	-	47,96	5,60	164,320	-	22,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,708
08.02.15	24	-	70,00	10,30	165,720	-	-	47,85	5,60	165,720	-	22,15	0,000	0,00	0,00	0,00	3,680
09.02.15	24	-	69,10	10,30	165,490	-	-	46,94	5,60	165,490	-	22,16	0,020	0,00	0,00	0,00	3,678
10.02.15	24	-	69,78	10,30	165,460	-	-	47,23	5,60	165,460	-	22,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,741
11.02.15	24	-	70,04	10,30	165,420	-	-	48,15	5,60	165,420	-	21,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3,634
12.02.15	24	-	66,35	10,30	165,240	-	-	46,23	5,60	165,240	-	20,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,337
13.02.15	24	-	66,50	10,30	165,430	-	-	46,21	5,60	165,430	-	20,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,368
14.02.15	24	-	65,92	10,30	165,190	-	-	45,93	5,60	165,190	-	19,99	0,000	0,00	0,00	0,00	3,312
15.02.15	24	-	66,02	10,30	167,510	-	-	45,60	5,60	167,510	-	20,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,432
16.02.15	24	-	67,19	10,30	167,000	-	-	45,66	5,60	167,000	-	21,53	0,000	0,00	0,00	0,00	3,605
17.02.15	24	-	68,44	10,30	165,100	-	-	46,07	5,60	165,100	-	22,37	0,000	0,00	0,00	0,00	3,707
18.02.15	24	-	69,03	10,30	165,090	-	-	46,57	5,60	165,090	-	22,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,719
19.02.15	24	-	67,85	10,30	165,450	-	-	46,46	5,60	165,450	-	21,39	0,000	0,00	0,00	0,00	3,551
20.02.15	24	-	62,94	10,30	166,040	-	-	44,38	5,60	166,040	-	18,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,093
21.02.15	24	-	59,45	10,30	166,000	-	-	42,63	5,60	166,000	-	16,82	0,000	0,00	0,00	0,00	2,802
22.02.15	24	-	58,63	10,30	165,940	-	-	42,18	5,60	165,940	-	16,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,741
Среднее	24,00	-	67,93	10,30	166,599	-	-	46,57	5,60	166,598	-	21,35	0,001	-	-	-	3,569
Итого	744,0	-	-	-	5164,570	0,000	-	-	-	5164,550	0,000	-	0,020	0,00	0,00	0,00	110,65

Ориентировочно до конца месяца(+)

994,817

994,817

0,000

19,90

Корректировка за прошлый месяц (-)

1510,856

1510,856

0,000

30,49

Итого за февраль 2015 :

4648,531

4648,511

0,020

100,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 10:00	129273,800	-	119390,140	-	0,000	0,000	3626,833	
22.02.15 22:00	134355,250	-	124471,570	-	0,000	0,000	3735,583	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}=$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Секция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 26.02.2015