

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45077

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.01.15	24	-	70,41	10,20	127,030	-	-	44,83	5,60	127,030	-	25,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,256
24.01.15	24	-	71,65	10,20	127,530	-	-	45,91	5,60	127,530	-	25,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,288
25.01.15	24	-	72,33	10,20	128,140	-	-	46,67	5,60	128,140	-	25,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,297
26.01.15	24	-	72,76	10,20	127,980	-	-	47,20	5,60	127,980	-	25,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,281
27.01.15	24	-	71,35	10,20	127,800	-	-	46,51	5,60	127,800	-	24,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,181
28.01.15	24	-	70,00	10,20	128,170	-	-	45,97	5,60	128,170	-	24,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,087
29.01.15	24	-	69,79	10,20	128,280	-	-	46,07	5,60	128,280	-	23,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,050
30.01.15	24	-	68,23	10,20	128,470	-	-	45,59	5,60	128,470	-	22,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,917
31.01.15	24	-	64,95	10,20	128,380	-	-	43,96	5,60	128,380	-	20,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,701
01.02.15	24	-	66,03	10,20	128,420	-	-	44,68	5,60	128,420	-	21,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,748
02.02.15	24	-	65,77	10,20	128,400	-	-	44,49	5,60	128,400	-	21,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,742
03.02.15	24	-	66,83	10,20	128,300	-	-	44,90	5,60	128,300	-	21,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,821
04.02.15	24	-	68,46	10,20	128,110	-	-	45,56	5,60	128,110	-	22,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,940
05.02.15	24	-	70,08	10,20	128,070	-	-	46,15	5,60	128,070	-	23,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,073
06.02.15	24	-	69,94	10,20	129,330	-	-	46,14	5,60	129,330	-	23,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,087
07.02.15	24	-	70,54	10,20	125,660	-	-	46,25	5,60	125,660	-	24,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,059
08.02.15	24	-	70,11	10,20	126,650	-	-	46,24	5,60	126,650	-	23,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,030
09.02.15	24	-	69,19	10,20	126,490	-	-	45,44	5,60	126,490	-	23,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,014
10.02.15	24	-	69,47	10,20	126,410	-	-	45,44	5,60	126,410	-	24,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,047
11.02.15	24	-	70,51	10,20	126,380	-	-	46,58	5,60	126,380	-	23,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,032
12.02.15	24	-	66,62	10,20	126,150	-	-	44,73	5,60	126,150	-	21,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,767
13.02.15	24	-	66,32	10,20	126,320	-	-	44,56	5,60	126,320	-	21,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,758
14.02.15	24	-	66,10	10,20	126,160	-	-	44,58	5,60	126,160	-	21,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,723
15.02.15	24	-	65,96	10,20	127,750	-	-	44,20	5,60	127,750	-	21,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,789
16.02.15	24	-	66,97	10,20	127,760	-	-	44,19	5,60	127,760	-	22,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,917
17.02.15	24	-	68,43	10,20	126,330	-	-	44,55	5,60	126,330	-	23,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,025
18.02.15	24	-	68,93	10,20	126,190	-	-	44,87	5,60	126,190	-	24,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,044
19.02.15	24	-	68,12	10,20	126,490	-	-	44,93	5,60	126,490	-	23,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,941
20.02.15	24	-	63,27	10,20	126,920	-	-	43,04	5,60	126,920	-	20,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,573
21.02.15	24	-	59,58	10,20	126,930	-	-	41,17	5,60	126,930	-	18,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,343
22.02.15	24	-	58,69	10,20	126,900	-	-	40,68	5,60	126,900	-	18,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,292
Среднее	24,00	-	67,98	10,20	127,352	-	-	45,03	5,60	127,352	-	22,95	-	-	-	-	-	2,930
Итого	744,0				3947,900	0,000				3947,900	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82

Ориентировочно до конца месяца(+)

760,731

760,731

0,000

16,40

Корректировка за прошлый месяц (-)

1153,774

1153,543

0,231

24,73

Итого за февраль 2015 :

3554,857

3555,089

-0,231

82,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	15013,040	-	14904,230	-	0,000	0,000	314,576	
23.02.15 00:00	18902,690	-	18793,880	-	0,000	0,000	403,901	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуску УУ
 26.02.2015

_____ Гкал
 _____ Гкал

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ