

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48809

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления:

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.15	24	-	70,94	10,20	160,380	-	-	49,23	5,60	159,790	-	21,71	0,590	0,00	0,00	0,00	3,521
24.01.15	24	-	72,15	10,20	160,990	-	-	50,29	5,60	160,490	-	21,86	0,500	0,00	0,00	0,00	3,557
25.01.15	24	-	72,85	10,20	161,790	-	-	51,07	5,60	161,320	-	21,78	0,470	0,00	0,00	0,00	3,558
26.01.15	24	-	73,27	10,20	161,730	-	-	51,58	5,60	161,250	-	21,69	0,480	0,00	0,00	0,00	3,546
27.01.15	24	-	71,79	10,20	160,140	-	-	50,67	5,60	159,720	-	21,12	0,420	0,00	0,00	0,00	3,414
28.01.15	24	-	70,46	10,20	164,230	-	-	50,30	5,60	163,830	-	20,16	0,400	0,00	0,00	0,00	3,343
29.01.15	24	-	70,23	10,20	164,400	-	-	50,40	5,60	163,970	-	19,83	0,430	0,00	0,00	0,00	3,292
30.01.15	24	-	68,64	10,20	164,610	-	-	49,81	5,60	164,190	-	18,83	0,420	0,00	0,00	0,00	3,131
31.01.15	24	-	65,45	10,20	164,470	-	-	47,92	5,60	164,020	-	17,53	0,450	0,00	0,00	0,00	2,917
01.02.15	24	-	66,49	10,20	164,580	-	-	48,73	5,60	164,100	-	17,76	0,480	0,00	0,00	0,00	2,958
02.02.15	24	-	66,15	10,20	164,490	-	-	48,51	5,60	164,060	-	17,64	0,430	0,00	0,00	0,00	2,933
03.02.15	24	-	67,26	10,20	164,330	-	-	48,97	5,60	163,920	-	18,29	0,410	0,00	0,00	0,00	3,035
04.02.15	24	-	68,96	10,20	164,200	-	-	49,81	5,60	163,710	-	19,15	0,490	0,00	0,00	0,00	3,181
05.02.15	24	-	70,56	10,20	164,140	-	-	50,53	5,60	163,720	-	20,03	0,420	0,00	0,00	0,00	3,319
06.02.15	24	-	70,41	10,20	165,050	-	-	50,51	5,60	164,580	-	19,90	0,470	0,00	0,00	0,00	3,319
07.02.15	24	-	71,02	10,20	161,070	-	-	50,85	5,60	160,630	-	20,17	0,440	0,00	0,00	0,00	3,283
08.02.15	24	-	70,56	10,20	162,630	-	-	50,81	5,60	162,220	-	19,75	0,410	0,00	0,00	0,00	3,248
09.02.15	24	-	69,66	10,20	162,350	-	-	49,89	5,60	161,900	-	19,77	0,450	0,00	0,00	0,00	3,244
10.02.15	24	-	69,94	10,20	162,250	-	-	49,96	5,60	161,800	-	19,98	0,450	0,00	0,00	0,00	3,278
11.02.15	24	-	70,94	10,20	162,220	-	-	51,13	5,60	161,840	-	19,81	0,380	0,00	0,00	0,00	3,247
12.02.15	24	-	67,00	10,20	162,020	-	-	48,89	5,60	161,560	-	18,11	0,460	0,00	0,00	0,00	2,969
13.02.15	24	-	66,73	10,20	162,190	-	-	48,72	5,60	161,740	-	18,01	0,450	0,00	0,00	0,00	2,957
14.02.15	24	-	66,48	10,20	162,000	-	-	48,58	5,60	161,570	-	17,90	0,430	0,00	0,00	0,00	2,933
15.02.15	24	-	66,44	10,20	164,060	-	-	48,36	5,60	163,610	-	18,08	0,450	0,00	0,00	0,00	2,998
16.02.15	24	-	67,45	10,20	164,150	-	-	48,59	5,60	163,710	-	18,86	0,440	0,00	0,00	0,00	3,128
17.02.15	24	-	68,89	10,20	162,390	-	-	49,10	5,60	161,900	-	19,79	0,490	0,00	0,00	0,00	3,249
18.02.15	24	-	69,37	10,20	162,310	-	-	49,48	5,60	161,790	-	19,89	0,520	0,00	0,00	0,00	3,267
19.02.15	24	-	68,53	10,20	162,680	-	-	49,37	5,60	162,140	-	19,16	0,540	0,00	0,00	0,00	3,156
20.02.15	24	-	63,59	10,20	163,250	-	-	47,02	5,60	162,740	-	16,57	0,510	0,00	0,00	0,00	2,741
21.02.15	24	-	59,87	10,20	163,270	-	-	44,83	5,60	162,830	-	15,04	0,440	0,00	0,00	0,00	2,485
22.02.15	24	-	58,96	10,20	163,160	-	-	44,30	5,60	162,810	-	14,66	0,350	0,00	0,00	0,00	2,419
Среднее	24,00	-	68,42	10,20	162,953	-	-	49,30	5,60	162,499	-	19,12	0,454	-	-	-	3,149
Итого	744,0				5051,530	0,000				5037,460	0,000		14,070	0,00	0,00	0,00	97,63

Ориентировочно до конца месяца(+) 978,180 975,360 2,820 17,52

Корректировка за прошлый месяц (-) 1455,351 1451,391 3,960 26,58

Итого за февраль 2015 : 4574,359 4561,429 12,930 88,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	125973,680	-	122248,490	-	0,000	0,000	2474,561	
23.02.15 10:00	131019,690	-	127280,550	-	0,000	0,000	2571,576	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С



Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



26.02.2015