

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м}$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \tau/сут$ $G_{гвс.ф.} = \tau/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.02.15	24	-	66,73	10,20	317,430	-	49,74	5,60	313,980	-	16,99	3,450	0,00	0,00	0,00	5,592	
02.02.15	24	-	66,37	10,20	317,380	-	49,49	5,60	313,940	-	16,88	3,440	0,00	0,00	0,00	5,554	
03.02.15	24	-	67,59	10,20	316,990	-	50,01	5,60	313,560	-	17,58	3,430	0,00	0,00	0,00	5,769	
04.02.15	24	-	69,25	10,20	316,550	-	50,81	5,60	313,070	-	18,44	3,480	0,00	0,00	0,00	6,042	
05.02.15	24	-	70,83	10,20	316,550	-	51,47	5,60	313,050	-	19,36	3,500	0,00	0,00	0,00	6,335	
06.02.15	24	-	70,71	10,20	317,270	-	51,42	5,60	313,690	-	19,29	3,580	0,00	0,00	0,00	6,330	
07.02.15	24	-	71,25	10,20	310,630	-	51,78	5,60	307,180	-	19,47	3,450	0,00	0,00	0,00	6,249	
08.02.15	24	-	70,78	10,20	313,930	-	51,66	5,60	310,460	-	19,12	3,470	0,00	0,00	0,00	6,206	
09.02.15	24	-	69,86	10,20	313,630	-	50,76	5,60	310,060	-	19,10	3,570	0,00	0,00	0,00	6,197	
10.02.15	24	-	70,41	10,20	313,370	-	51,11	5,60	309,870	-	19,30	3,500	0,00	0,00	0,00	6,252	
11.02.15	24	-	70,94	10,20	313,360	-	51,99	5,60	309,810	-	18,95	3,550	0,00	0,00	0,00	6,143	
12.02.15	24	-	67,11	10,20	312,880	-	49,80	5,60	309,480	-	17,31	3,400	0,00	0,00	0,00	5,609	
13.02.15	24	-	67,09	10,20	313,240	-	49,72	5,60	309,850	-	17,37	3,390	0,00	0,00	0,00	5,633	
14.02.15	24	-	66,61	10,20	312,790	-	49,41	5,60	309,320	-	17,20	3,470	0,00	0,00	0,00	5,579	
15.02.15	24	-	66,66	10,20	317,010	-	49,25	5,60	313,490	-	17,41	3,520	0,00	0,00	0,00	5,714	
16.02.15	24	-	67,81	10,20	317,050	-	49,37	5,60	313,480	-	18,44	3,570	0,00	0,00	0,00	6,048	
17.02.15	24	-	69,15	10,20	313,840	-	49,99	5,60	310,350	-	19,16	3,490	0,00	0,00	0,00	6,206	
18.02.15	24	-	69,70	10,20	313,690	-	50,55	5,60	310,140	-	19,15	3,550	0,00	0,00	0,00	6,210	
19.02.15	24	-	68,61	10,20	314,300	-	50,36	5,60	310,780	-	18,25	3,520	0,00	0,00	0,00	5,940	
20.02.15	24	-	63,62	10,20	315,480	-	47,82	5,60	312,000	-	15,80	3,480	0,00	0,00	0,00	5,172	
21.02.15	24	-	59,98	10,20	315,400	-	45,76	5,60	311,950	-	14,22	3,450	0,00	0,00	0,00	4,664	
22.02.15	24	-	59,13	10,20	315,320	-	45,26	5,60	311,790	-	13,87	3,530	0,00	0,00	0,00	4,555	
Среднее	24,00	-	67,74	10,20	314,913	-	49,89	5,60	311,423	-	17,85	3,490	-	-	-	5,818	
Итого	528,0	-	-	-	6928,090	0,000	-	-	6851,300	0,000	-	76,790	0,00	0,00	0,00	128,00	

Ориентировочно до конца месяца(+)

1890,069

1868,991

21,077

33,25

Итого за февраль 2015 :

8818,159

8720,291

97,867

161,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.02.15 08:00	38161,160	-	37535,260	-	0,000	0,000	644,112	
23.02.15 05:00	44731,690	-	44032,860	-	0,000	0,000	765,594	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

26.02.2015

... по событию тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска ХУ