Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 101 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0215.txt Txв, гр.С= 0,5
Вычислитель: СПТ-943 № 06079 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.15 | 24,00 | * | 144,01 | 122,54 | 21,48 | 89,25 | 57,57 | 31,68 | 7,30 | 3,60 | 4,03 | 20,73 | 0,00 | 0,00 | 21,41 | 0,00 | 21,41 | - | 86,12 | 0,00 | 1,79 | | | 5,82 |
| 25.01.15 | 24,00 | * | 145,12 | 121,54 | 23,58 | 89,03 | 57,61 | 31,42 | 7,30 | 3,60 | 3,94 | 22,82 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | - | 87,25 | 0,00 | 1,99 | | | 5,94 |
| 26.01.15 | 24,00 | * | 143,96 | 122,75 | 21,21 | 88,78 | 57,98 | 30,80 | 7,30 | 3,60 | 3,94 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 21,08 | - | 85,32 | 0,00 | 1,74 | | | 5,68 |
| 27.01.15 | 24,00 | * | 145,40 | 122,84 | 22,56 | 87,19 | 56,99 | 30,20 | 7,30 | 3,60 | 3,86 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 22,48 | 0,00 | 22,48 | - | 84,10 | 0,00 | 1,83 | | | 5,69 |
| 28.01.15 | 24,00 | * | 143,13 | 122,25 | 20,88 | 85,51 | 56,12 | 29,40 | 7,30 | 3,60 | 3,72 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 20,76 | - | 82,84 | 0,00 | 1,67 | | | 5,39 |
| 29.01.15 | 24,00 | * | 144,56 | 122,89 | 21,67 | 83,86 | 55,52 | 28,34 | 7,30 | 3,60 | 3,60 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 21,53 | 0,00 | 21,53 | - | 82,13 | 0,00 | 1,72 | | | 5,31 |
| 30.01.15 | 24,00 | * | 144,57 | 122,87 | 21,70 | 82,23 | 54,95 | 27,29 | 7,30 | 3,60 | 3,46 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | - | 80,71 | 0,00 | 1,69 | | | 5,15 |
| 31.01.15 | 24,00 | * | 146,24 | 122,96 | 23,28 | 81,40 | 54,46 | 26,94 | 7,30 | 3,60 | 3,40 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | 0,00 | 23,12 | - | 81,03 | 0,00 | 1,82 | | | 5,22 |
| 01.02.15 | 24,00 | * | 147,09 | 123,24 | 23,85 | 81,50 | 54,65 | 26,85 | 7,30 | 3,60 | 3,43 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 0,00 | 23,67 | - | 79,59 | 0,00 | 1,83 | | | 5,27 |
| 02.02.15 | 24,00 | * | 146,68 | 123,70 | 22,98 | 80,88 | 54,29 | 26,59 | 7,30 | 3,60 | 3,40 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 22,88 | 0,00 | 22,88 | - | 79,06 | 0,00 | 1,76 | | | 5,16 |
| 03.02.15 | 24,00 | * | 143,67 | 123,38 | 20,28 | 80,78 | 54,01 | 26,77 | 7,30 | 3,60 | 3,39 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | 19,97 | - | 80,32 | 0,00 | 1,56 | | | 4,95 |
| 04.02.15 | 24,00 | * | 143,98 | 122,80 | 21,18 | 81,86 | 54,16 | 27,70 | 7,30 | 3,60 | 3,49 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 20,94 | 0,00 | 20,94 | - | 81,51 | 0,00 | 1,66 | | | 5,15 |
| 05.02.15 | 24,00 | * | 144,24 | 122,53 | 21,71 | 82,97 | 54,47 | 28,50 | 7,30 | 3,60 | 3,63 | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 21,45 | - | 80,42 | 0,00 | 1,68 | | | 5,31 |
| 06.02.15 | 24,00 | * | 144,73 | 122,58 | 22,15 | 82,96 | 54,47 | 28,50 | 7,30 | 3,60 | 3,63 | 21,34 | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 21,97 | - | 80,51 | 0,00 | 1,72 | | | 5,35 |
| 07.02.15 | 24,00 | * | 145,27 | 122,31 | 22,96 | 83,51 | 55,28 | 28,23 | 7,30 | 3,60 | 3,57 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 22,76 | 0,00 | 22,76 | - | 82,29 | 0,00 | 1,82 | | | 5,39 |
| 08.02.15 | 24,00 | * | 146,14 | 122,84 | 23,30 | 83,25 | 55,30 | 27,95 | 7,30 | 3,60 | 3,56 | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 22,96 | - | 82,08 | 0,00 | 1,83 | | | 5,39 |
| 09.02.15 | 24,00 | * | 144,68 | 122,41 | 22,28 | 82,73 | 54,49 | 28,24 | 7,30 | 3,60 | 3,59 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 22,01 | - | 80,51 | 0,00 | 1,72 | | | 5,32 |
| 10.02.15 | 24,00 | * | 141,14 | 120,10 | 21,04 | 82,04 | 53,77 | 28,27 | 7,30 | 3,60 | 3,53 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 20,73 | 0,00 | 20,73 | - | 79,51 | 0,00 | 1,60 | | | 5,14 |
| 11.02.15 | 24,00 | * | 140,91 | 118,01 | 22,90 | 79,84 | 53,05 | 26,79 | 7,30 | 3,60 | 3,32 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 22,59 | - | 76,41 | 0,00 | 1,68 | | | 5,00 |
| 12.02.15 | 24,00 | * | 139,45 | 117,45 | 22,00 | 79,07 | 52,49 | 26,58 | 7,30 | 3,60 | 3,26 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 0,00 | 21,77 | - | 75,99 | 0,00 | 1,61 | | | 4,87 |
| 13.02.15 | 24,00 | * | 138,47 | 117,49 | 20,98 | 80,16 | 53,04 | 27,13 | 7,30 | 3,60 | 3,33 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 20,65 | - | 76,90 | 0,00 | 1,55 | | | 4,88 |
| 14.02.15 | 24,00 | * | 141,19 | 117,06 | 24,13 | 79,87 | 52,77 | 27,10 | 7,30 | 3,60 | 3,35 | 23,29 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | - | 75,78 | 0,00 | 1,77 | | | 5,11 |
| 15.02.15 | 24,00 | * | 141,03 | 116,71 | 24,32 | 79,91 | 52,17 | 27,74 | 7,30 | 3,60 | 3,38 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | - | 77,31 | 0,00 | 1,82 | | | 5,19 |
| 16.02.15 | 24,00 | * | 143,28 | 121,74 | 21,53 | 80,37 | 52,38 | 28,00 | 7,30 | 3,60 | 3,54 | 20,69 | 0,00 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | - | 78,07 | 0,00 | 1,62 | | | 5,15 |
| 17.02.15 | 24,00 | * | 144,43 | 123,13 | 21,30 | 83,21 | 53,93 | 29,29 | 7,30 | 3,60 | 3,73 | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 21,12 | - | 81,01 | 0,00 | 1,66 | | | 5,39 |
| 18.02.15 | 24,00 | * | 146,34 | 123,89 | 22,45 | 83,16 | 54,42 | 28,74 | 7,30 | 3,60 | 3,69 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 22,18 | - | 81,38 | 0,00 | 1,75 | | | 5,44 |
| 19.02.15 | 24,00 | * | 143,73 | 123,42 | 20,30 | 82,60 | 54,85 | 27,75 | 7,30 | 3,60 | 3,59 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 19,92 | - | 78,98 | 0,00 | 1,53 | | | 5,12 |
| 20.02.15 | 24,00 | * | 145,31 | 123,29 | 22,02 | 80,46 | 54,40 | 26,06 | 7,30 | 3,60 | 3,36 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 21,68 | 0,00 | 21,68 | - | 77,44 | 0,00 | 1,64 | | | 5,00 |
| 21.02.15 | 24,00 | * | 145,43 | 123,84 | 21,59 | 77,93 | 53,15 | 24,78 | 7,30 | 3,60 | 3,21 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 21,17 | 0,00 | 21,17 | - | 75,05 | 0,00 | 1,55 | | | 4,76 |
| 22.02.15 | 24,00 | * | 147,94 | 123,87 | 24,07 | 76,59 | 52,21 | 24,38 | 7,30 | 3,60 | 3,17 | 23,15 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | 0,00 | 23,72 | - | 73,73 | 0,00 | 1,71 | | | 4,88 |
| 23.02.15 | 24,00 | * | 152,76 | 123,11 | 29,65 | 76,76 | 52,11 | 24,64 | 7,30 | 3,60 | 3,20 | 28,75 | 0,00 | 0,00 | 29,46 | 0,00 | 29,46 | - | 73,73 | 0,00 | 2,12 | | | 5,32 |
| Среднее | 24,00 | - | 144,35 | 121,92 | 22,43 | 82,25 | 54,42 | 27,83 | 7,30 | 3,60 | 3,53 | 21,59 | - | - | 22,21 | - | 22,21 | - | 79,91 | - | 1,72 | - | - | 5,25 |
| Итого | 744,00 | | 4474,91 | 3779,56 | 695,34 | | | | | | 109,31 | 669,14 | 0,00 | 0,00 | 688,39 | 0,00 | 688,39 | 0,00 | | | 53,46 | 0,00 | 0,00 | 162,76 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.15 15:00 | 12014,23 | 13435,16 | 2630,74 | 0,00 | 2707,75 | 0,00 | 221,39 | - |
| | 24.02.15 14:00 | 16464,64 | 17210,85 | 3299,17 | 0,00 | 3395,30 | 0,00 | 383,22 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **688,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1»03 15 г.

53,13