Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057-03811
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,18 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 55,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	104,15	86,34	17,81	89,60	54,51	35,09	7,00	5,00	3,12	16,90	-	-	17,48	-	17,48	-	89,20	-	1,51			4,63
25.01.15	24,00	-	104,35	85,82	18,53	89,33	54,49	34,84	7,00	5,00	3,09	17,59	-	-	18,21	-	18,21	-	88,89	-	1,56			4,65
26.01.15	24,00	-	104,25	86,57	17,68	89,11	54,81	34,30	7,00	5,00	3,06	16,81	-	-	17,38	-	17,38	-	88,66	-	1,49			4,55
27.01.15	24,00	-	104,95	86,40	18,55	87,60	54,13	33,47	7,00	5,00	2,99	17,62	-	-	18,19	-	18,19	-	86,99	-	1,54			4,53
28.01.15	24,00	-	105,47	85,64	19,83	85,95	53,12	32,83	7,00	5,00	2,91	18,80	-	-	19,40	-	19,40	-	85,62	-	1,61			4,52
29.01.15	24,00	-	100,77	86,23	14,54	84,31	52,73	31,58	7,00	5,00	2,82	13,58	-	-	14,00	-	14,00	-	83,65	-	1,14			3,95
30.01.15	24,00	-	98,01	86,25	11,76	82,67	52,24	30,43	7,00	5,00	2,70	10,96	-	-	11,29	-	11,29	-	82,09	-	0,90			3,60
31.01.15	24,00	-	99,02	86,08	12,94	81,78	51,82	29,96	7,00	5,00	2,65	12,14	-	-	12,50	-	12,50	-	81,33	-	0,99			3,64
01.02.15	24,00	-	100,70	86,23	14,47	81,87	51,86	30,01	7,00	5,00	2,67	13,63	-	-	14,04	-	14,04	-	81,41	-	1,11			3,78
02.02.15	24,00	-	99,11	86,69	12,42	81,27	51,61	29,66	7,00	5,00	2,64	11,73	-	-	12,06	-	12,06	-	80,99	-	0,95			3,58
03.02.15	24,00	-	98,79	86,36	12,43	81,14	51,21	29,93	7,00	5,00	2,66	11,62	-	-	11,97	-	11,97	-	80,87	-	0,94			3,60
04.02.15	24,00	-	98,51	85,99	12,52	82,22	51,32	30,90	7,00	5,00	2,72	11,78	-	-	12,10	-	12,10	-	81,97	-	0,97			3,69
05.02.15	24,00	-	98,03	85,96	12,07	83,33	51,28	32,05	7,00	5,00	2,83	11,30	-	-	11,64	-	11,64	-	83,08	-	0,94			3,77
06.02.15	24,00	-	97,98	86,14	11,84	83,29	51,51	31,78	7,00	5,00	2,81	11,08	-	-	11,41	-	11,41	-	82,98	-	0,92			3,73
07.02.15	24,00	-	98,21	85,95	12,26	83,83	52,35	31,48	7,00	5,00	2,78	11,57	-	-	11,89	-	11,89	-	83,24	-	0,97			3,74
08.02.15	24,00	-	100,95	86,26	14,69	83,57	52,19	31,38	7,00	5,00	2,78	13,98	-	-	14,41	-	14,41	-	83,09	-	1,16			3,94
09.02.15	24,00	-	98,84	86,14	12,70	83,09	51,22	31,87	7,00	5,00	2,80	12,15	-	-	12,50	-	12,50	-	82,77	-	1,01			3,81
10.02.15	24,00	-	95,90	83,40	12,50	82,42	50,76	31,66	7,00	5,00	2,68	12,05	-	-	12,40	-	12,40	-	81,84	-	0,99			3,67
11.02.15	24,00	-	93,45	81,21	12,24	80,24	49,83	30,41	7,00	5,00	2,51	11,85	-	-	12,18	-	12,18	-	79,71	-	0,95			3,46
12.02.15	24,00	-	92,31	80,69	11,62	79,36	49,25	30,11	7,00	5,00	2,48	11,15	-	-	11,46	-	11,46	-	78,71	-	0,88			3,35
13.02.15	24,00	-	91,89	80,70	11,19	80,54	49,79	30,75	7,00	5,00	2,52	10,81	-	-	11,10	-	11,10	-	80,07	-	0,87			3,39
14.02.15	24,00	-	94,21	80,25	13,96	80,26	49,34	30,92	7,00	5,00	2,53	13,49	-	-	13,87	-	13,87	-	79,86	-	1,08			3,61
15.02.15	24,00	-	93,71	80,01	13,70	80,32	48,75	31,57	7,00	5,00	2,57	13,25	-	-	13,60	-	13,60	-	79,86	-	1,06			3,63
16.02.15	24,00	-	98,04	84,66	13,38	80,73	49,49	31,24	7,00	5,00	2,69	12,96	-	-	13,32	-	13,32	-	80,22	-	1,04			3,73
17.02.15	24,00	-	101,11	86,91	14,20	83,57	51,19	32,38	7,00	5,00	2,86	13,76	-	-	14,21	-	14,21	-	83,26	-	1,15			4,01
18.02.15	24,00	-	98,95	87,71	11,24	83,49	51,92	31,57	7,00	5,00	2,81	10,87	-	-	11,18	-	11,18	-	83,06	-	0,90			3,71
19.02.15	24,00	-	99,42	87,27	12,15	82,94	52,16	30,78	7,00	5,00	2,73	11,71	-	-	12,07	-	12,07	-	82,27	-	0,97			3,70
20.02.15	24,00	-	99,31	86,97	12,34	80,81	51,46	29,35	7,00	5,00	2,60	11,89	-	-	12,21	-	12,21	-	80,04	-	0,95			3,55
21.02.15	24,00	-	99,83	87,31	12,52	78,29	50,27	28,02	7,00	5,00	2,48	12,21	-	-	12,52	-	12,52	-	77,75	-	0,95			3,43
22.02.15	24,00	-	100,05	87,40	12,65	76,91	49,54	27,37	7,00	5,00	2,43	12,26	-	-	12,59	-	12,59	-	76,45	-	0,94			3,37
23.02.15	24,00		99,01	85,32	13,69	82,79	51,54	31,26	7,00	5,00	2,73	13,05	-	-	13,44	-	13,44	-	82,33	-	1,08			3,81
Среднее	24,00	-	99,01	85,32	13,69	82,79	51,54	31,26	7,00	5,00	2,73	13,05	-	-	13,44	-	13,44	-	82,33	-	1,08	-	-	3,81
Итого	744,00		3069,28	2644,86	424,42						84,63	404,55	0,00	0,00	416,62	0,00	416,62	0,00			33,48	0,00	0,00	118,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	02.02.15 10:00	12764,21	10480,86	2244,16	-	2303,99	-	472,41	-
	23.02.15 00:00	14773,25	12228,67	2494,50	-	2561,47	-	547,55	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **416,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.
печать энергосбыта

3328