Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9058-038-1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 110 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	136,31	118,66	17,65	89,08	50,45	38,63	7,00	5,00	4,61	17,42	-	-	18,02	-	18,02	-	89,09	-	1,55			6,17
25.01.15	24,00	-	137,05	117,85	19,20	88,84	50,59	38,25	7,00	5,00	4,54	18,91	-	-	19,58	-	19,58	-	88,85	-	1,68			6,22
26.01.15	24,00	-	136,48	118,81	17,67	88,58	51,04	37,54	7,00	5,00	4,49	17,43	-	-	18,04	-	18,04	-	88,58	-	1,55			6,03
27.01.15	24,00	-	135,01	118,67	16,34	87,02	50,34	36,68	7,00	5,00	4,38	16,13	-	-	16,69	-	16,69	-	86,80	-	1,40			5,78
28.01.15	24,00	-	136,07	117,76	18,31	85,50	49,71	35,79	7,00	5,00	4,24	18,12	-	-	18,71	-	18,71	-	85,61	-	1,55			5,79
29.01.15	24,00	-	136,11	118,31	17,80	83,83	49,25	34,58	7,00	5,00	4,12	17,61	-	-	18,16	-	18,16	-	83,60	-	1,47			5,59
30.01.15	24,00	-	136,24	118,16	18,08	82,20	48,78	33,42	7,00	5,00	3,97	17,93	-	-	18,47	-	18,47	-	82,22	-	1,48			5,44
31.01.15	24,00	-	136,79	118,44	18,35	81,41	48,49	32,92	7,00	5,00	3,91	18,34	-	-	18,86	-	18,86	-	81,52	-	1,49			5,40
01.02.15	24,00	-	140,17	118,34	21,83	81,49	48,72	32,77	7,00	5,00	3,89	21,70	-	-	22,36	-	22,36	-	81,59	-	1,77			5,66
02.02.15	24,00	-	138,63	118,93	19,70	80,91	48,52	32,39	7,00	5,00	3,86	19,54	-	-	20,10	-	20,10	-	81,21	-	1,59			5,45
03.02.15	24,00	-	135,03	118,78	16,25	80,78	48,46	32,32	7,00	5,00	3,85	16,15	-	-	16,62	-	16,62	-	81,10	-	1,31			5,16
04.02.15	24,00	-	135,79	118,30	17,49	81,89	48,23	33,66	7,00	5,00	3,99	17,35	-	-	17,85	-	17,85	-	82,18	-	1,43			5,42
05.02.15	24,00	-	135,52	118,21	17,31	82,91	48,43	34,48	7,00	5,00	4,10	17,10	-	-	17,64	-	17,64	-	83,08	-	1,42			5,52
06.02.15	24,00	-	135,61	118,48	17,13	82,88	48,40	34,48	7,00	5,00	4,11	16,87	-	-	17,35	-	17,35	-	82,97	-	1,40			5,51
07.02.15	24,00	-	135,84	117,99	17,85	83,43	49,07	34,36	7,00	5,00	4,09	17,50	-	-	18,02	-	18,02	-	83,39	-	1,46			5,55
08.02.15	24,00	-	139,12	118,09	21,03	83,16	49,04	34,12	7,00	5,00	4,07	20,58	-	-	21,21	-	21,21	-	83,21	-	1,72			5,78
09.02.15	24,00	-	134,53	118,14	16,39	82,66	47,99	34,67	7,00	5,00	4,12	16,17	-	-	16,66	-	16,66	-	82,74	-	1,34			5,46
10.02.15	24,00	-	130,18	113,91	16,27	81,96	47,25	34,71	7,00	5,00	3,99	15,92	-	-	16,38	-	16,38	-	81,95	-	1,31			5,29
11.02.15	24,00	-	129,25	111,03	18,22	79,80	46,61	33,19	7,00	5,00	3,71	17,96	-	-	18,49	-	18,49	-	79,86	-	1,43			5,15
12.02.15	24,00	-	126,47	110,45	16,02	79,05	46,24	32,81	7,00	5,00	3,63	15,91	-	-	16,36	-	16,36	-	79,21	-	1,26			4,89
13.02.15	24,00	-	126,96	110,55	16,41	80,08	46,88	33,20	7,00	5,00	3,69	16,18	-	-	16,67	-	16,67	-	80,11	-	1,30			4,99
14.02.15	24,00	-	129,22	109,81	19,41	79,89	46,59	33,30	7,00	5,00	3,68	19,12	-	-	19,67	-	19,67	-	80,04	-	1,53			5,21
15.02.15	24,00	-	128,60	109,42	19,18	79,90	46,07	33,83	7,00	5,00	3,72	18,99	-	-	19,55	-	19,55	-	79,95	-	1,52			5,24
16.02.15	24,00	-	132,67	116,38	16,29	80,41	46,55	33,86	7,00	5,00	3,96	16,15	-	-	16,61	-	16,61	-	80,50	-	1,30			5,26
17.02.15	24,00	-	134,86	119,11	15,75	83,18	48,03	35,15	7,00	5,00	4,20	15,61	-	-	16,11	-	16,11	-	83,28	-	1,30			5,50
18.02.15	24,00	-	135,73	120,02	15,71	83,10	48,51	34,59	7,00	5,00	4,20	15,19	-	-	15,67	-	15,67	-	83,13	-	1,26			5,46
19.02.15	24,00	-	136,72	119,29	17,43	82,48	48,69	33,79	7,00	5,00	4,10	16,74	-	-	17,24	-	17,24	-	82,38	-	1,38			5,48
20.02.15	24,00	-	137,35	118,88	18,47	80,36	48,39	31,97	7,00	5,00	3,86	17,79	-	-	18,31	-	18,31	-	80,24	-	1,43			5,29
21.02.15	24,00	-	138,27	119,27	19,00	77,81	47,48	30,33	7,00	5,00	3,66	18,54	-	-	19,06	-	19,06	-	77,64	-	1,44			5,10
22.02.15	24,00	-	138,36	119,48	18,88	76,55	46,85	29,70	7,00	5,00	3,58	18,47	-	-	18,97	-	18,97	-	76,62	-	1,42			5,00
23.02.15	24,00		134,83	116,98	17,85	82,37	48,32	34,05	7,00	5,00	4,01	17,58	-	-	18,11	-	18,11	-	82,42	-	1,45	-	-	5,46
Среднее	24,00	-	134,83	116,98	17,85	82,37	48,32	34,05	7,00	5,00	4,01	17,58	-	-	18,11	-	18,11	-	82,42	-	1,45	-	-	5,46
Итого	744,00		4179,77	3626,50	553,27						124,30	545,00	0,00	0,00	561,54	0,00	561,54	0,00			44,93	0,00	0,00	169,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	02.02.15 09:00	9155,06	7952,67	1197,99	-	1233,62	-	364,08	-
	03.02.15 22:00	9367,72	8135,69	1227,38	-	1263,88	-	372,45	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,27 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **168,96** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **561,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«1» 03 15 г.

44,66