Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9061,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС Строит.адрес: Седова 118 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,18 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 55,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	65,36	53,18	12,18	81,32	45,27	36,05	7,00	5,00	1,88	12,69	-	-	13,05	-	13,05	-	80,97	-	1,03			2,91
02.02.15	24,00	-	63,10	53,48	9,62	80,75	44,96	35,79	7,00	5,00	1,88	10,12	-	-	10,42	-	10,42	-	80,60	-	0,82			2,69
03.02.15	24,00	-	63,16	53,27	9,89	80,61	44,75	35,86	7,00	5,00	1,88	10,31	-	-	10,61	-	10,61	-	80,40	-	0,83			2,71
04.02.15	24,00	-	63,64	53,08	10,56	81,70	44,67	37,03	7,00	5,00	1,92	11,08	-	-	11,43	-	11,43	-	81,76	-	0,90			2,83
05.02.15	24,00	-	62,64	53,09	9,55	82,76	44,77	37,99	7,00	5,00	1,98	10,08	-	-	10,35	-	10,35	-	82,52	-	0,83			2,81
06.02.15	24,00	-	62,48	53,21	9,27	82,69	44,77	37,92	7,00	5,00	1,99	9,74	-	-	10,05	-	10,05	-	82,20	-	0,80			2,79
07.02.15	24,00	-	63,56	53,16	10,40	83,27	45,33	37,94	7,00	5,00	1,97	11,11	-	-	11,45	-	11,45	-	82,73	-	0,92			2,89
08.02.15	24,00	-	64,72	53,23	11,49	83,02	45,44	37,58	7,00	5,00	1,96	12,07	-	-	12,44	-	12,44	-	82,60	-	1,00			2,96
09.02.15	24,00	-	63,24	53,07	10,17	82,54	44,33	38,21	7,00	5,00	1,99	10,70	-	-	11,03	-	11,03	-	82,23	-	0,88			2,87
10.02.15	24,00	-	60,85	51,39	9,46	81,89	43,85	38,04	7,00	5,00	1,91	10,07	-	-	10,36	-	10,36	-	81,42	-	0,82			2,73
11.02.15	24,00	-	60,41	49,93	10,48	79,77	43,42	36,35	7,00	5,00	1,78	11,00	-	-	11,28	-	11,28	-	79,49	-	0,87			2,65
12.02.15	24,00	-	60,92	49,69	11,23	78,85	43,09	35,76	7,00	5,00	1,74	11,77	-	-	12,07	-	12,07	-	78,50	-	0,92			2,66
13.02.15	24,00	-	59,31	49,76	9,55	80,02	43,56	36,46	7,00	5,00	1,79	9,98	-	-	10,25	-	10,25	-	79,62	-	0,80			2,58
14.02.15	24,00	-	61,09	49,42	11,67	79,72	43,24	36,48	7,00	5,00	1,78	12,07	-	-	12,41	-	12,41	-	79,39	-	0,96			2,74
15.02.15	24,00	-	61,22	49,22	12,00	79,75	42,54	37,21	7,00	5,00	1,81	12,43	-	-	12,77	-	12,77	-	79,33	-	0,99			2,79
16.02.15	24,00	-	61,67	51,69	9,98	80,16	42,67	37,49	7,00	5,00	1,95	9,90	-	-	10,17	-	10,17	-	79,84	-	0,79			2,74
17.02.15	24,00	-	63,09	53,61	9,48	82,98	44,06	38,92	7,00	5,00	2,04	10,13	-	-	10,46	-	10,46	-	82,71	-	0,84			2,88
18.02.15	24,00	-	64,04	54,12	9,92	82,96	44,62	38,34	7,00	5,00	2,04	10,46	-	-	10,77	-	10,77	-	82,58	-	0,86			2,90
19.02.15	24,00	-	63,32	53,98	9,34	82,45	45,25	37,20	7,00	5,00	1,96	9,99	-	-	10,24	-	10,24	-	81,89	-	0,82			2,78
20.02.15	24,00	-	63,20	53,69	9,51	80,34	45,04	35,30	7,00	5,00	1,85	10,13	-	-	10,43	-	10,43	-	79,77	-	0,81			2,66
21.02.15	24,00	-	65,41	53,73	11,68	77,81	44,05	33,76	7,00	5,00	1,77	12,33	-	-	12,66	-	12,66	-	77,33	-	0,96			2,72
22.02.15	24,00	-	66,16	53,75	12,41	76,46	43,52	32,94	7,00	5,00	1,73	13,07	-	-	13,42	-	13,42	-	76,17	-	0,99			2,72
23.02.15	24,00		62,85	52,40	10,45	80,99	44,24	36,76	7,00	5,00	1,89	10,97	-	-	11,28	-	11,28	-	80,64	-	0,88	-	-	2,77
Среднее	24,00	-	62,85	52,40	10,45	80,99	44,24	36,76	7,00	5,00	1,89	10,97	-	-	11,28	-	11,28	-	80,64	-	0,88	-	-	2,77
Итого	552,00		1445,44	1205,15	240,29						43,44	252,20	0,00	0,00	259,40	0,00	259,40	0,00			20,32	0,00	0,00	63,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,13 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,64** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **259,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«28» 02 15 г.

20,19