

Объект: ООО "ЖК-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 124 / СЛО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Исполнитель: Орусковский Э.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УИТЗ за февраль 2015
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 124
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счетная подкачка: Девятый Восток

Узел учета: СЛО+ГВС
 Код УИТЗ:
 Рассматривать совместно с УИТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и строчные архивы в здании
 Выходитель: БК-7 № 207115
 Подарок: ТР (M1)
 Область: ТР (M2)
 ТР-д: ГВС (M3)
 ТР: Цикл: ГВС (M4)
 ТР: Подпитка (M5)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)/(T1-T3)
 Весна: Q=M1*(T1-T2)/(T1-T3)
 Лето: Q=M1*(T1-T2)/(T1-T3)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)/(T1-T3)
 Весна: Q=M1*(T1-T2)/(T1-T3)
 Лето: Q=M1*(T1-T2)/(T1-T3)

Дата	Тв	Нс	Учет отопления (Тв-1)							Учет ГВС (Тв-2)							Контрольные данные		Общая теплотрасса		
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С		С	
24.01.15	24.00	-	112.01	95.06	16.95	89.13	48.42	41.01	7.00	5.00	3.88	17.34	-	-	17.94	-	-	17.94	88.81	1.54	5.42
25.01.15	24.00	-	111.73	94.63	17.10	88.87	48.29	40.58	7.00	5.00	3.82	17.46	-	-	18.07	-	-	18.07	88.52	1.55	5.37
26.01.15	24.00	-	131.98	113.79	18.19	88.61	51.81	36.80	7.00	5.00	4.13	19.00	-	-	19.68	-	-	19.68	88.32	1.68	5.81
27.01.15	24.00	-	147.52	132.01	15.51	87.20	53.98	33.22	7.00	5.00	4.36	16.02	-	-	16.56	-	-	16.56	86.63	1.39	5.75
28.01.15	24.00	-	147.49	131.21	16.28	85.52	53.21	32.31	7.00	5.00	4.22	16.61	-	-	17.15	-	-	17.15	85.28	1.42	5.64
29.01.15	24.00	-	148.66	131.52	17.14	83.92	52.83	31.99	7.00	5.00	4.08	17.42	-	-	17.95	-	-	17.95	83.37	1.45	5.53
30.01.15	24.00	-	148.43	131.07	17.36	82.31	52.23	30.88	7.00	5.00	3.93	17.63	-	-	18.15	-	-	18.15	81.99	1.45	5.38
31.01.15	24.00	-	149.12	131.21	17.91	81.39	51.83	29.56	7.00	5.00	3.87	18.14	-	-	18.67	-	-	18.67	81.15	1.48	5.34
01.02.15	24.00	-	150.23	131.35	18.88	81.48	51.97	29.51	7.00	5.00	3.87	19.12	-	-	19.70	-	-	19.70	81.22	1.56	5.42
02.02.15	24.00	-	150.97	131.95	19.02	80.90	51.71	29.23	7.00	5.00	3.83	19.33	-	-	19.93	-	-	19.93	80.90	1.57	5.40
03.02.15	24.00	-	149.42	131.53	17.89	80.76	51.55	29.19	7.00	5.00	3.83	18.08	-	-	18.59	-	-	18.59	80.79	1.46	5.29
04.02.15	24.00	-	149.63	130.93	18.70	81.80	51.69	30.11	7.00	5.00	3.94	18.67	-	-	19.43	-	-	19.43	81.72	1.54	5.48
05.02.15	24.00	-	148.99	130.91	17.68	82.91	52.06	30.85	7.00	5.00	4.04	17.94	-	-	18.38	-	-	18.38	82.79	1.46	5.51
06.02.15	24.00	-	149.37	131.21	18.16	82.88	52.00	30.88	7.00	5.00	4.05	18.29	-	-	18.83	-	-	18.83	82.72	1.51	5.56
07.02.15	24.00	-	150.26	130.87	19.39	83.43	52.48	30.95	7.00	5.00	4.05	19.63	-	-	20.23	-	-	20.23	83.08	1.63	5.68
08.02.15	24.00	-	151.41	131.17	20.24	83.17	52.52	30.65	7.00	5.00	4.00	20.60	-	-	21.20	-	-	21.20	82.88	1.71	5.71
09.02.15	24.00	-	152.91	130.74	22.12	82.88	51.77	30.91	7.00	5.00	4.02	22.53	-	-	23.22	-	-	23.22	82.61	1.86	5.89
10.02.15	24.00	-	143.87	126.97	16.90	82.05	51.13	30.92	7.00	5.00	3.90	17.32	-	-	17.84	-	-	17.84	81.76	1.42	5.32
11.02.15	24.00	-	143.33	123.72	19.61	79.82	50.09	29.73	7.00	5.00	3.64	20.24	-	-	20.80	-	-	20.80	79.35	1.61	5.25
12.02.15	24.00	-	141.55	123.34	18.21	78.98	49.55	29.43	7.00	5.00	3.60	18.22	-	-	19.25	-	-	19.25	79.91	1.48	5.07
13.02.15	24.00	-	142.01	123.62	18.39	80.15	50.20	29.93	7.00	5.00	3.64	18.95	-	-	20.26	-	-	20.26	80.11	1.52	5.18
14.02.15	24.00	-	142.26	122.87	19.39	79.84	49.91	29.93	7.00	5.00	3.64	19.96	-	-	20.52	-	-	20.52	79.66	1.59	5.23
15.02.15	24.00	-	144.04	122.18	21.86	79.92	49.57	30.35	7.00	5.00	3.67	22.43	-	-	23.08	-	-	23.08	79.65	1.79	5.46
16.02.15	24.00	-	148.29	129.29	19.10	80.31	50.05	30.26	7.00	5.00	3.88	19.68	-	-	20.26	-	-	20.26	80.11	1.47	5.45
17.02.15	24.00	-	149.85	132.52	17.33	83.12	51.62	31.50	7.00	5.00	4.15	17.74	-	-	18.29	-	-	18.29	82.99	1.53	5.62
18.02.15	24.00	-	152.37	134.45	17.92	83.69	52.10	30.99	7.00	5.00	4.15	18.41	-	-	18.98	-	-	18.98	82.85	1.53	5.66
19.02.15	24.00	-	150.99	134.20	16.79	82.99	52.27	30.32	7.00	5.00	4.04	17.39	-	-	17.91	-	-	17.91	82.21	1.43	5.46
20.02.15	24.00	-	149.83	132.85	16.98	80.46	51.52	28.94	7.00	5.00	3.82	17.49	-	-	18.00	-	-	18.00	79.92	1.40	5.22
21.02.15	24.00	-	151.92	132.96	18.96	77.53	50.40	27.53	7.00	5.00	3.63	19.45	-	-	20.00	-	-	20.00	77.56	1.51	5.14
22.02.15	24.00	-	153.47	133.16	20.31	76.54	49.69	26.85	7.00	5.00	3.55	20.83	-	-	21.38	-	-	21.38	76.32	1.59	5.14
23.02.15	24.00	-	151.81	132.58	19.23	76.69	49.73	26.96	7.00	5.00	3.54	19.78	-	-	20.29	-	-	20.29	76.46	1.51	5.05
Среднее	24.00	-	145.66	127.29	18.37	82.21	51.22	30.99	7.00	5.00	3.90	18.78	-	-	19.35	-	-	19.35	81.95	1.54	5.43
Итого	744.00	-	4515.42	3945.87	569.55						120.75	582.30	0.00	0.00	599.76	0.00	0.00	599.76	0.00	47.68	168.43

Показание счетчиков на момент снятия данных: 24.02.15 16:00 44827.62 3754.69 6798.39 7455.29 7895.36 1120.22 1120.22

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 1568.14
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 599.76
 Период расчета по договору: Корректировка на температуру холодной воды: 0.5 °C = -0.29
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок: 1568.14
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок: 599.76

ЗАО "ДомТелеком" Инициативные приборного учета
 Для отчета
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

44,38