Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8701.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 128 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	87,46	73,29	14,17	88,39	52,73	35,66	7,00	5,00	2,72	13,07	-	-	13,50	-	13,50	-	88,21	-	1,15			3,87
25.01.15	24,00	-	87,25	72,78	14,47	88,12	52,63	35,49	7,00	5,00	2,69	13,41	-	-	13,86	-	13,86	-	87,88	-	1,18			3,86
26.01.15	24,00	-	88,48	73,07	15,41	87,95	53,00	34,95	7,00	5,00	2,66	14,33	-	-	14,81	-	14,81	-	87,79	-	1,26			3,92
27.01.15	24,00	-	86,77	72,93	13,84	86,48	52,31	34,17	7,00	5,00	2,59	12,86	-	-	13,28	-	13,28	-	86,06	-	1,11			3,69
28.01.15	24,00	-	86,58	73,18	13,40	84,80	51,39	33,41	7,00	5,00	2,53	12,46	-	-	12,86	-	12,86	-	84,67	-	1,06			3,59
29.01.15	24,00	-	88,36	73,24	15,12	83,24	51,09	32,15	7,00	5,00	2,45	14,15	-	-	14,58	-	14,58	-	82,87	-	1,17			3,62
30.01.15	24,00	-	86,99	72,43	14,56	81,66	50,42	31,24	7,00	5,00	2,35	13,63	-	-	14,04	-	14,04	-	81,45	-	1,11			3,46
31.01.15	24,00	-	89,64	72,42	17,22	80,74	50,12	30,62	7,00	5,00	2,30	16,23	-	-	16,68	-	16,68	-	80,64	-	1,31			3,61
01.02.15	24,00	-	89,07	72,41	16,66	80,84	50,41	30,43	7,00	5,00	2,29	15,64	-	-	16,09	-	16,09	-	80,72	-	1,26			3,55
02.02.15	24,00	-	87,30	72,83	14,47	80,22	49,99	30,23	7,00	5,00	2,28	13,49	-	-	13,88	-	13,88	-	80,04	-	1,08			3,36
03.02.15	24,00	-	87,17	72,61	14,56	80,12	49,72	30,40	7,00	5,00	2,29	13,58	-	-	13,98	-	13,98	-	80,14	-	1,09			3,38
04.02.15	24,00	-	87,70	72,25	15,45	81,15	49,85	31,30	7,00	5,00	2,35	14,41	-	-	14,83	-	14,83	-	81,27	-	1,17			3,52
05.02.15	24,00	-	86,08	72,39	13,69	82,25	50,05	32,20	7,00	5,00	2,42	12,68	-	-	13,05	-	13,05	-	82,26	-	1,04			3,46
06.02.15	24,00	-	85,93	72,52	13,41	82,19	49,92	32,27	7,00	5,00	2,44	12,34	-	-	12,73	-	12,73	-	82,03	-	1,01			3,45
07.02.15	24,00	-	85,95	72,32	13,63	82,76	50,66	32,10	7,00	5,00	2,42	12,50	-	-	12,85	-	12,85	-	82,48	-	1,03			3,45
08.02.15	24,00	-	86,78	72,37	14,41	82,50	50,78	31,72	7,00	5,00	2,40	13,24	-	-	13,63	-	13,63	-	82,31	-	1,09			3,49
09.02.15	24,00	-	86,28	72,15	14,13	81,98	49,79	32,19	7,00	5,00	2,43	12,93	-	-	13,31	-	13,31	-	81,78	-	1,06			3,48
10.02.15	24,00	-	84,13	69,78	14,35	81,37	49,18	32,19	7,00	5,00	2,35	13,09	-	-	13,49	-	13,49	-	81,16	-	1,06			3,42
11.02.15	24,00	-	83,39	67,92	15,47	79,20	48,25	30,95	7,00	5,00	2,20	14,37	-	-	14,79	-	14,79	-	78,91	-	1,13			3,33
12.02.15	24,00	-	82,39	67,85	14,54	78,29	47,66	30,63	7,00	5,00	2,17	13,50	-	-	13,85	-	13,85	-	78,06	-	1,05			3,22
13.02.15	24,00	-	82,68	68,22	14,46	79,48	48,43	31,05	7,00	5,00	2,20	13,40	-	-	13,77	-	13,77	-	79,31	-	1,06			3,27
14.02.15	24,00	-	83,83	67,71	16,12	79,17	48,02	31,15	7,00	5,00	2,21	14,91	-	-	15,35	-	15,35	-	79,05	-	1,18			3,38
15.02.15	24,00	-	83,49	67,32	16,17	79,23	47,54	31,69	7,00	5,00	2,24	14,99	-	-	15,41	-	15,41	-	78,97	-	1,18			3,42
16.02.15	24,00	-	87,06	71,07	15,99	79,63	47,91	31,72	7,00	5,00	2,36	14,77	-	-	15,16	-	15,16	-	79,48	-	1,17			3,53
17.02.15	24,00	-	87,96	72,76	15,20	82,43	49,48	32,95	7,00	5,00	2,51	13,90	-	-	14,31	-	14,31	-	82,39	-	1,15			3,65
18.02.15	24,00	-	89,73	74,57	15,16	82,40	50,19	32,21	7,00	5,00	2,52	13,83	-	-	14,22	-	14,22	-	82,27	-	1,14			3,66
19.02.15	24,00	-	89,36	74,61	14,75	81,90	50,78	31,12	7,00	5,00	2,44	13,40	-	-	13,81	-	13,81	-	81,57	-	1,10			3,53
20.02.15	24,00	-	87,40	72,86	14,54	79,85	49,88	29,97	7,00	5,00	2,30	13,13	-	-	13,51	-	13,51	-	79,56	-	1,04			3,35
21.02.15	24,00	-	90,81	72,90	17,91	77,33	48,81	28,52	7,00	5,00	2,19	16,58	-	-	17,02	-	17,02	-	77,06	-	1,28			3,47
22.02.15	24,00	-	87,72	73,21	14,51	75,96	48,30	27,66	7,00	5,00	2,13	13,21	-	-	13,54	-	13,54	-	75,78	-	1,00			3,13
23.02.15	24,00	-	89,34	72,80	16,54	76,10	48,28	27,82	7,00	5,00	2,13	15,22	-	-	15,62	-	15,62	-	76,01	-	1,16			3,29
Среднее	24,00	-	86,87	71,90	14,98	81,54	49,92	31,62	7,00	5,00	2,37	13,85	-	-	14,25	-	14,25	-	81,36	-	1,13	-	-	3,50
Итого	744,00		2693,08	2228,77	464,31						73,50	429,25	0,00	0,00	441,81	0,00	441,81	0,00			34,90	0,00	0,00	108,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	02.02.15 11:00	32438,91	25649,38	4677,57	-	4783,03	-	934,78	-
	24.02.15 16:00	34360,59	27238,12	4984,07	-	5098,24	-	1010,61	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **441,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 03 16 г.

печать энергосбыта

34,69