Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8700.038/1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-i(c)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,112 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 55,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00		382,87	371,50	11,37	80,97	73,51	7,46	7,00	5,00	2,67	12,92	-	-	13,28	-	13,28	-	80,61	-	1,04	-	-	3,71
02.02.15	24,00		382,87	371,50	11,37	80,97	73,51	7,46	7,00	5,00	2,67	12,92	-	-	13,28	-	13,28	-	80,61	-	1,04	-	-	3,71
03.02.15	24,00		382,87	371,50	11,37	80,97	73,51	7,46	7,00	5,00	2,67	12,92	-	-	13,28	-	13,28	-	80,61	-	1,04	-	-	3,71
04.02.15	24,00	-	382,87	371,50	11,37	80,97	73,51	7,46	7,00	5,00	2,67	12,92	-	-	13,28	-	13,28	-	80,61	-	1,04	-	-	3,71
05.02.15	24,00	-	386,86	375,67	11,19	82,77	75,00	7,77	7,00	5,00	2,88	11,97	-	-	12,32	-	12,32	-	82,58	-	0,99			3,86
06.02.15	24,00	-	387,55	376,44	11,11	82,74	75,03	7,71	7,00	5,00	2,89	11,63	-	-	11,99	-	11,99	-	82,51	-	0,96			3,85
07.02.15	24,00	-	386,19	375,57	10,62	83,31	75,58	7,73	7,00	5,00	2,87	11,22	-	-	11,54	-	11,54	-	82,85	-	0,93			3,81
08.02.15	24,00	-	388,58	375,47	13,11	83,04	75,38	7,66	7,00	5,00	2,85	13,81	-	-	14,21	-	14,21	-	82,71	-	1,14			3,99
09.02.15	24,00	-	387,13	375,28	11,85	82,53	74,73	7,80	7,00	5,00	2,86	13,01	-	-	13,41	-	13,41	-	82,32	-	1,07			3,93
10.02.15	24,00	-	374,15	363,03	11,12	81,86	74,11	7,75	7,00	5,00	2,75	12,25	-	-	12,62	-	12,62	-	81,52	-	1,00			3,74
11.02.15	24,00	-	366,04	354,24	11,80	79,69	72,32	7,37	7,00	5,00	2,56	12,80	-	-	13,16	-	13,16	-	78,93	-	1,01			3,57
12.02.15	24,00	-	364,90	354,07	10,83	78,89	71,61	7,28	7,00	5,00	2,46	12,57	-	-	12,90	-	12,90	-	78,60	-	0,99			3,45
13.02.15	24,00	-	366,07	356,28	9,79	79,97	72,60	7,37	7,00	5,00	2,52	11,42	-	-	11,76	-	11,76	-	79,61	-	0,91			3,43
14.02.15	24,00	-	365,57	353,57	12,00	79,73	72,32	7,41	7,00	5,00	2,49	13,88	-	-	14,28	-	14,28	-	79,49	-	1,10			3,60
15.02.15	24,00	-	364,02	350,96	13,06	79,77	72,16	7,61	7,00	5,00	2,55	14,83	-	-	15,25	-	15,25	-	79,44	-	1,18			3,73
16.02.15	24,00	-	384,18	371,95	12,23	80,24	72,65	7,59	7,00	5,00	2,69	14,15	-	-	14,55	-	14,55	-	79,94	-	1,13			3,82
17.02.15	24,00	-	392,50	380,35	12,15	83,02	75,13	7,89	7,00	5,00	2,86	14,10	-	-	14,53	-	14,53	-	82,86	-	1,17			4,03
18.02.15	24,00	-	399,32	390,18	9,14	82,96	75,34	7,62	7,00	5,00	2,82	11,31	-	-	11,61	-	11,61	-	82,65	-	0,93			3,76
19.02.15	24,00	-	398,52	389,02	9,50	82,40	75,02	7,38	7,00	5,00	2,70	11,92	-	-	12,27	-	12,27	-	81,89	-	0,98			3,68
20.02.15	24,00	-	392,10	381,58	10,52	80,31	73,25	7,06	7,00	5,00	2,54	12,77	-	-	13,13	-	13,13	-	79,71	-	1,02			3,56
21.02.15	24,00	-	393,57	381,27	12,30	77,77	71,04	6,73	7,00	5,00	2,43	14,43	-	-	14,82	-	14,82	-	77,24	-	1,12			3,54
22.02.15	24,00	-	394,43	382,11	12,32	76,45	69,88	6,57	7,00	5,00	2,38	14,40	-	-	14,76	-	14,76	-	76,17	-	1,10			3,47
23.02.15	24,00		382,87	371,50	11,37	80,97	73,51	7,46	7,00	5,00	2,67	12,92	-	-	13,28	-	13,28	-	80,61	-	1,04	-	-	3,71
Среднее	24,00	-	382,87	371,50	11,37	80,97	73,51	7,46	7,00	5,00	2,67	12,92	-	-	13,28	-	13,28	-	80,61	-	1,04	-	-	3,71
Итого	552,00		8806,04	8544,55	261,48						61,44	297,05	0,00	0,00	305,53	0,00	305,53	0,00			23,93	0,00	0,00	85,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **305,53** куб.м.

Нападка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителей ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.
печать энергосбыта

Проверить элеватор?

23,78