Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8699,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 132 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 55,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	67,98	56,86	11,12	88,94	47,17	41,77	7,00	5,00	2,39	11,15	-	-	11,52	-	11,52	-	88,38	-	0,98			3,37
25.01.15	24,00	-	69,01	56,48	12,53	88,67	47,21	41,46	7,00	5,00	2,34	12,63	-	-	13,05	-	13,05	-	88,15	-	1,12			3,45
26.01.15	24,00	-	67,09	56,70	10,39	88,47	47,40	41,07	7,00	5,00	2,34	10,40	-	-	10,73	-	10,73	-	87,80	-	0,92			3,25
27.01.15	24,00	-	68,13	56,52	11,61	87,00	46,78	40,22	7,00	5,00	2,27	11,72	-	-	12,12	-	12,12	-	86,30	-	1,01			3,29
28.01.15	24,00	-	67,97	56,49	11,48	85,33	46,18	39,15	7,00	5,00	2,21	11,60	-	-	11,97	-	11,97	-	84,87	-	0,99			3,19
29.01.15	24,00	-	66,69	56,66	10,03	83,73	45,92	37,81	7,00	5,00	2,15	10,09	-	-	10,39	-	10,39	-	82,95	-	0,84			2,99
30.01.15	24,00	-	67,13	56,48	10,65	82,11	45,40	36,71	7,00	5,00	2,07	10,76	-	-	11,08	-	11,08	-	81,44	-	0,88			2,95
31.01.15	24,00	-	69,28	56,50	12,78	81,23	45,14	36,09	7,00	5,00	2,04	12,89	-	-	13,26	-	13,26	-	80,78	-	1,04			3,08
01.02.15	24,00	-	70,27	56,49	13,78	81,32	45,20	36,12	7,00	5,00	2,04	13,83	-	-	14,24	-	14,24	-	80,90	-	1,12			3,16
02.02.15	24,00	-	69,11	56,79	12,32	80,71	44,82	35,89	7,00	5,00	2,04	12,40	-	-	12,77	-	12,77	-	80,31	-	1,00			3,04
03.02.15	24,00	-	69,15	56,64	12,51	80,63	44,73	35,90	7,00	5,00	2,03	12,66	-	-	13,02	-	13,02	-	80,47	-	1,02			3,04
04.02.15	24,00	-	67,45	56,43	11,02	81,63	44,70	36,93	7,00	5,00	2,08	11,16	-	-	11,51	-	11,51	-	81,25	-	0,91			2,99
05.02.15	24,00	-	68,09	56,34	11,75	82,74	44,87	37,87	7,00	5,00	2,14	11,77	-	-	12,11	-	12,11	-	82,35	-	0,97			3,11
06.02.15	24,00	-	67,96	56,55	11,41	82,71	44,72	37,99	7,00	5,00	2,15	11,48	-	-	11,85	-	11,85	-	82,29	-	0,94			3,09
07.02.15	24,00	-	68,78	56,40	12,38	83,26	45,27	37,99	7,00	5,00	2,14	12,52	-	-	12,89	-	12,89	-	82,72	-	1,04			3,18
08.02.15	24,00	-	69,42	56,53	12,89	82,99	45,37	37,62	7,00	5,00	2,13	13,02	-	-	13,42	-	13,42	-	82,48	-	1,07			3,20
09.02.15	24,00	-	67,24	56,38	10,86	82,48	44,47	38,01	7,00	5,00	2,15	10,93	-	-	11,27	-	11,27	-	81,98	-	0,90			3,04
10.02.15	24,00	-	67,24	54,49	12,75	81,88	43,86	38,02	7,00	5,00	2,08	12,74	-	-	13,10	-	13,10	-	81,47	-	1,04			3,12
11.02.15	24,00	-	64,84	53,03	11,81	79,68	43,23	36,45	7,00	5,00	1,94	11,77	-	-	12,10	-	12,10	-	79,12	-	0,93			2,87
12.02.15	24,00	-	64,74	52,87	11,87	78,84	42,75	36,09	7,00	5,00	1,92	11,72	-	-	12,06	-	12,06	-	78,59	-	0,92			2,84
13.02.15	24,00	-	65,20	53,07	12,13	79,98	43,44	36,54	7,00	5,00	1,94	12,15	-	-	12,46	-	12,46	-	79,49	-	0,97			2,91
14.02.15	24,00	-	65,97	52,72	13,25	79,68	43,16	36,52	7,00	5,00	1,94	13,16	-	-	13,54	-	13,54	-	79,27	-	1,05			2,98
15.02.15	24,00	-	65,33	52,43	12,90	79,73	42,60	37,13	7,00	5,00	1,96	12,79	-	-	13,15	-	13,15	-	79,18	-	1,01			2,98
16.02.15	24,00	-	67,10	55,47	11,63	80,18	42,85	37,33	7,00	5,00	2,08	11,57	-	-	11,89	-	11,89	-	79,92	-	0,93			3,01
17.02.15	24,00	-	69,50	56,87	12,63	82,94	44,19	38,75	7,00	5,00	2,21	12,61	-	-	13,00	-	13,00	-	82,51	-	1,04			3,25
18.02.15	24,00	-	70,92	57,96	12,96	82,91	44,70	38,21	7,00	5,00	2,22	12,95	-	-	13,36	-	13,36	-	82,45	-	1,07			3,29
19.02.15	24,00	-	70,11	57,93	12,18	82,38	45,25	37,13	7,00	5,00	2,15	12,27	-	-	12,63	-	12,63	-	81,64	-	1,00			3,16
20.02.15	24,00	-	67,42	57,11	10,31	80,28	44,73	35,55	7,00	5,00	2,04	10,39	-	-	10,69	-	10,69	-	79,42	-	0,82			2,86
21.02.15	24,00	-	68,79	57,13	11,66	77,80	43,85	33,95	7,00	5,00	1,94	11,71	-	-	12,00	-	12,00	-	77,30	-	0,91			2,85
22.02.15	24,00	-	69,09	57,25	11,84	76,41	43,30	33,11	7,00	5,00	1,90	11,82	-	-	12,16	-	12,16	-	75,97	-	0,90			2,80
23.02.15	24,00	-	69,33	56,95	12,38	76,56	43,27	33,29	7,00	5,00	1,90	12,39	-	-	12,70	-	12,70	-	76,12	-	0,95			2,85
Среднее	24,00	-	67,95	56,02	11,93	82,04	44,73	37,31	7,00	5,00	2,09	11,97	-	-	12,32	-	12,32	-	81,54	-	0,98	-	-	3,07
Итого	744,00		2106,33	1736,52	369,81						64,91	371,05	0,00	0,00	382,04	0,00	382,04	0,00			30,27	0,00	0,00	95,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.02.15 11:00	25831,11	21527,92	2918,91	-	2986,50	-	812,62	-
	24.02.15 16:00	27338,73	22767,57	3187,31	-	3262,65	-	879,58	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,19 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,99** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«1» 03 15 г.

30,08