Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8730.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 144 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,124 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 52,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
25.01.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
26.01.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
27.01.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
28.01.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
29.01.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
30.01.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
31.01.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
01.02.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
02.02.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
03.02.15	24,00		98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
04.02.15	24,00	-	98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
05.02.15	24,00	-	98,07	78,80	19,27	82,66	47,44	35,22	7,00	5,00	3,10	15,42	-	-	15,91	-	15,91	-	82,52	-	1,27			4,37
06.02.15	24,00	-	97,80	79,00	18,80	82,60	47,28	35,32	7,00	5,00	3,10	15,11	-	-	15,56	-	15,56	-	82,34	-	1,25			4,35
07.02.15	24,00	-	99,28	78,86	20,42	83,16	48,32	34,84	7,00	5,00	3,06	16,81	-	-	17,33	-	17,33	-	82,80	-	1,40			4,45
08.02.15	24,00	-	101,22	78,81	22,41	82,91	48,14	34,77	7,00	5,00	3,04	18,90	-	-	19,49	-	19,49	-	82,66	-	1,56			4,60
09.02.15	24,00	-	96,71	78,28	18,43	82,36	47,01	35,35	7,00	5,00	3,05	15,11	-	-	15,54	-	15,54	-	82,05	-	1,24			4,29
10.02.15	24,00	-	96,46	77,38	19,08	81,60	46,78	34,82	7,00	5,00	2,95	16,04	-	-	16,51	-	16,51	-	81,29	-	1,31			4,25
11.02.15	24,00	-	96,13	76,94	19,19	79,47	46,52	32,95	7,00	5,00	2,78	16,14	-	-	16,61	-	16,61	-	79,32	-	1,28			4,06
12.02.15	24,00	-	97,44	76,84	20,60	78,73	45,90	32,83	7,00	5,00	2,76	17,61	-	-	18,10	-	18,10	-	78,71	-	1,39			4,15
13.02.15	24,00	-	96,65	76,87	19,78	79,73	46,49	33,24	7,00	5,00	2,80	16,85	-	-	17,32	-	17,32	-	79,45	-	1,34			4,13
14.02.15	24,00	-	95,37	76,44	18,93	79,53	46,19	33,34	7,00	5,00	2,80	15,83	-	-	16,26	-	16,26	-	79,33	-	1,26			4,06
15.02.15	24,00	-	96,22	75,06	21,16	79,54	45,79	33,75	7,00	5,00	2,72	18,88	-	-	19,40	-	19,40	-	79,26	-	1,50			4,22
16.02.15	24,00	-	93,39	75,90	17,49	80,14	45,82	34,32	7,00	5,00	2,76	15,66	-	-	16,08	-	16,08	-	79,98	-	1,25			4,01
17.02.15	24,00	-	98,42	78,49	19,93	82,94	47,00	35,94	7,00	5,00	3,09	16,77	-	-	17,28	-	17,28	-	82,76	-	1,39			4,48
18.02.15	24,00	-	98,54	78,90	19,64	82,84	47,35	35,49	7,00	5,00	3,08	16,41	-	-	16,90	-	16,90	-	82,64	-	1,36			4,43
19.02.15	24,00	-	98,99	79,27	19,72	82,18	47,74	34,44	7,00	5,00	3,01	16,49	-	-	16,96	-	16,96	-	81,72	-	1,35			4,36
20.02.15	24,00	-	98,64	79,68	18,96	80,03	47,37	32,66	7,00	5,00	2,88	15,59	-	-	16,04	-	16,04	-	79,48	-	1,24			4,12
21.02.15	24,00	-	101,78	80,57	21,21	77,55	46,44	31,11	7,00	5,00	2,77	17,95	-	-	18,41	-	18,41	-	77,22	-	1,39			4,16
22.02.15	24,00	-	101,09	80,69	20,40	76,28	45,88	30,40	7,00	5,00	2,68	17,55	-	-	18,02	-	18,02	-	76,03	-	1,34			4,01
23.02.15	24,00	-	102,83	80,00	22,83	76,49	45,97	30,52	7,00	5,00	2,66	20,09	-	-	20,60	-	20,60	-	76,27	-	1,53			4,19
Среднее	24,00	-	98,16	78,25	19,91	80,57	46,81	33,75	7,00	5,00	2,90	16,80	-	-	17,28	-	17,28	-	80,31	-	1,35	-	-	4,25
Итого	744,00		3042,94	2425,80	617,14						89,86	520,82	0,00	0,00	535,68	0,00	535,68	0,00			41,80	0,00	0,00	131,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Трав, ч
	06.02.15 20:00	231,53	185,37	37,27	-	38,41	-	10,38	-
	24.02.15 15:00	1978,90	1578,16	337,87	-	347,53	-	85,46	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,26 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,40** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **535,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

печать энергосбыта

41,64