Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9055:038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 156 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	62,84	56,38	6,46	88,94	48,91	40,03	7,00	5,00	2,29	6,24	-	-	6,45	-	6,45	-	88,18	-	0,55			2,84
25.01.15	24,00	-	63,13	56,10	7,03	88,69	49,15	39,54	7,00	5,00	2,24	6,83	-	-	7,05	-	7,05	-	87,96	-	0,60			2,85
26.01.15	24,00	-	63,14	56,62	6,52	88,39	49,65	38,74	7,00	5,00	2,22	6,35	-	-	6,56	-	6,56	-	87,48	-	0,56			2,78
27.01.15	24,00	-	63,50	56,49	7,01	86,76	48,96	37,80	7,00	5,00	2,17	6,79	-	-	7,00	-	7,00	-	85,67	-	0,58			2,75
28.01.15	24,00	-	62,95	56,16	6,79	85,30	48,26	37,04	7,00	5,00	2,10	6,66	-	-	6,85	-	6,85	-	84,36	-	0,56			2,66
29.01.15	24,00	-	63,17	56,49	6,68	83,54	47,94	35,60	7,00	5,00	2,03	6,55	-	-	6,76	-	6,76	-	82,41	-	0,54			2,57
30.01.15	24,00	-	62,19	56,52	5,67	81,91	47,50	34,41	7,00	5,00	1,96	5,59	-	-	5,77	-	5,77	-	80,95	-	0,45			2,41
31.01.15	24,00	-	62,90	56,63	6,27	81,22	47,31	33,91	7,00	5,00	1,93	6,20	-	-	6,40	-	6,40	-	80,51	-	0,50			2,43
01.02.15	24,00	-	64,02	56,69	7,33	81,30	47,49	33,81	7,00	5,00	1,93	7,18	-	-	7,39	-	7,39	-	80,58	-	0,58			2,51
02.02.15	24,00	-	63,67	56,86	6,81	80,70	47,38	33,32	7,00	5,00	1,91	6,63	-	-	6,81	-	6,81	-	80,18	-	0,53			2,45
03.02.15	24,00	-	63,35	56,62	6,73	80,61	47,05	33,56	7,00	5,00	1,92	6,55	-	-	6,76	-	6,76	-	80,24	-	0,52			2,44
04.02.15	24,00	-	62,89	56,47	6,42	81,74	47,12	34,62	7,00	5,00	1,97	6,30	-	-	6,47	-	6,47	-	81,19	-	0,51			2,48
05.02.15	24,00	-	63,26	56,44	6,82	82,72	47,13	35,59	7,00	5,00	2,03	6,67	-	-	6,86	-	6,86	-	82,02	-	0,55			2,57
06.02.15	24,00	-	62,76	56,53	6,23	82,68	46,94	35,74	7,00	5,00	2,04	6,09	-	-	6,27	-	6,27	-	81,95	-	0,50			2,54
07.02.15	24,00	-	63,12	56,42	6,70	83,23	47,48	35,75	7,00	5,00	2,04	6,57	-	-	6,76	-	6,76	-	82,44	-	0,54			2,58
08.02.15	24,00	-	63,86	56,62	7,24	82,97	47,64	35,33	7,00	5,00	2,02	7,09	-	-	7,29	-	7,29	-	82,19	-	0,58			2,61
09.02.15	24,00	-	63,44	56,56	6,88	82,48	46,45	36,03	7,00	5,00	2,04	6,94	-	-	7,13	-	7,13	-	81,83	-	0,57			2,61
10.02.15	24,00	-	61,83	55,80	6,03	81,63	46,14	35,49	7,00	5,00	1,98	6,16	-	-	6,31	-	6,31	-	80,82	-	0,50			2,48
11.02.15	24,00	-	61,53	55,31	6,22	79,44	45,81	33,63	7,00	5,00	1,86	6,32	-	-	6,50	-	6,50	-	78,61	-	0,50			2,35
12.02.15	24,00	-	60,59	54,89	5,70	78,80	45,59	33,21	7,00	5,00	1,82	5,77	-	-	5,92	-	5,92	-	78,54	-	0,45			2,28
13.02.15	24,00	-	60,93	54,89	6,04	79,71	45,98	33,73	7,00	5,00	1,85	6,19	-	-	6,35	-	6,35	-	78,93	-	0,49			2,34
14.02.15	24,00	-	60,87	54,72	6,15	79,58	45,83	33,75	7,00	5,00	1,85	6,26	-	-	6,46	-	6,46	-	78,86	-	0,49			2,34
15.02.15	24,00	-	61,09	54,44	6,65	79,57	45,19	34,38	7,00	5,00	1,87	6,78	-	-	6,94	-	6,94	-	78,85	-	0,53			2,40
16.02.15	24,00	-	63,31	56,41	6,90	80,25	45,47	34,78	7,00	5,00	1,96	6,92	-	-	7,11	-	7,11	-	79,75	-	0,55			2,52
17.02.15	24,00	-	63,68	56,77	6,91	83,03	46,52	36,51	7,00	5,00	2,07	6,95	-	-	7,17	-	7,17	-	82,37	-	0,57			2,65
18.02.15	24,00	-	62,96	57,19	5,77	82,88	46,85	36,03	7,00	5,00	2,06	5,83	-	-	5,99	-	5,99	-	82,06	-	0,48			2,54
19.02.15	24,00	-	63,25	56,87	6,38	82,19	47,11	35,08	7,00	5,00	2,00	6,35	-	-	6,55	-	6,55	-	81,16	-	0,52			2,52
20.02.15	24,00	-	63,18	56,94	6,24	80,06	46,93	33,13	7,00	5,00	1,90	6,23	-	-	6,40	-	6,40	-	79,12	-	0,49			2,39
21.02.15	24,00	-	64,16	57,20	6,96	77,56	46,22	31,34	7,00	5,00	1,78	7,18	-	-	7,35	-	7,35	-	76,62	-	0,55			2,33
22.02.15	24,00	-	64,09	57,14	6,95	76,35	45,75	30,60	7,00	5,00	1,75	7,06	-	-	7,22	-	7,22	-	75,64	-	0,53			2,28
23.02.15	24,00	-	63,75	57,00	6,75	76,56	45,82	30,74	7,00	5,00	1,75	6,88	-	-	7,05	-	7,05	-	75,98	-	0,52			2,27
Среднее	24,00	-	62,88	56,33	6,56	81,96	47,02	34,94	7,00	5,00	1,98	6,52	-	-	6,71	-	6,71	-	81,21	-	0,53	-	-	2,51
Итого	744,00		1949,41	1746,17	203,24						61,34	202,11	0,00	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00			16,41	0,00	0,00	77,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 13:00	3703,51	3330,87	476,84	-	490,55	-	142,88	
	24.02.15 10:00	5645,93	5070,43	678,75	-	698,22	-	220,06	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **207,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 03 15 г.

16,31