Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9308.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 164 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206880 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 67,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	123,38	99,09	24,29	88,96	51,65	37,31	7,00	5,00	3,80	23,28	-	-	24,10	-	24,10	-	88,84	-	2,07			5,87
25.01.15	24,00	-	121,93	98,42	23,51	88,71	51,65	37,06	7,00	5,00	3,76	22,37	-	-	23,14	-	23,14	-	88,55	-	1,98			5,74
26.01.15	24,00	-	121,44	99,55	21,89	88,45	51,90	36,55	7,00	5,00	3,74	20,84	-	-	21,57	-	21,57	-	88,25	-	1,84			5,59
27.01.15	24,00	-	122,82	99,27	23,55	86,90	51,09	35,81	7,00	5,00	3,66	22,56	-	-	23,32	-	23,32	-	86,62	-	1,95			5,61
28.01.15	24,00	-	121,67	98,38	23,29	85,30	50,31	34,99	7,00	5,00	3,54	22,18	-	-	22,89	-	22,89	-	85,18	-	1,89			5,43
29.01.15	24,00	-	122,17	98,87	23,30	83,64	50,02	33,62	7,00	5,00	3,42	22,27	-	-	22,96	-	22,96	-	83,31	-	1,86			5,28
30.01.15	24,00	-	121,24	98,95	22,29	82,01	49,48	32,53	7,00	5,00	3,31	21,33	-	-	21,96	-	21,96	-	81,74	-	1,74			5,05
31.01.15	24,00	-	123,80	98,82	24,98	81,21	49,08	32,13	7,00	5,00	3,28	23,84	-	-	24,55	-	24,55	-	81,08	-	1,93			5,21
01.02.15	24,00	-	125,29	99,04	26,25	81,32	49,31	32,01	7,00	5,00	3,26	25,22	-	-	25,97	-	25,97	-	81,19	-	2,05			5,31
02.02.15	24,00	-	123,93	99,52	24,41	80,72	49,01	31,71	7,00	5,00	3,25	23,21	-	-	23,89	-	23,89	-	80,80	-	1,88			5,13
03.02.15	24,00	-	121,60	99,15	22,45	80,58	48,64	31,94	7,00	5,00	3,26	21,31	-	-	21,93	-	21,93	-	80,70	-	1,72			4,98
04.02.15	24,00	-	120,80	98,66	22,14	81,71	48,77	32,94	7,00	5,00	3,35	20,87	-	-	21,47	-	21,47	-	81,93	-	1,71			5,06
05.02.15	24,00	-	121,06	98,48	22,58	82,74	48,99	33,75	7,00	5,00	3,42	21,52	-	-	22,19	-	22,19	-	82,81	-	1,78			5,20
06.02.15	24,00	-	121,70	98,53	23,17	82,71	49,07	33,64	7,00	5,00	3,42	21,90	-	-	22,57	-	22,57	-	82,74	-	1,81			5,23
07.02.15	24,00	-	122,43	98,61	23,82	83,22	49,58	33,64	7,00	5,00	3,43	22,61	-	-	23,30	-	23,30	-	83,00	-	1,88			5,31
08.02.15	24,00	-	123,20	98,82	24,38	82,98	49,76	33,22	7,00	5,00	3,39	23,17	-	-	23,88	-	23,88	-	82,82	-	1,92			5,31
09.02.15	24,00	-	121,42	97,84	23,58	82,48	48,51	33,97	7,00	5,00	3,42	22,52	-	-	23,19	-	23,19	-	82,48	-	1,86			5,27
10.02.15	24,00	-	119,96	97,17	22,79	81,73	48,35	33,38	7,00	5,00	3,33	21,79	-	-	22,44	-	22,44	-	81,60	-	1,78			5,11
11.02.15	24,00	-	119,55	96,29	23,26	79,57	48,02	31,55	7,00	5,00	3,12	22,28	-	-	22,90	-	22,90	-	79,44	-	1,77			4,89
12.02.15	24,00	-	118,16	95,65	22,51	78,76	47,47	31,29	7,00	5,00	3,07	21,54	-	-	22,15	-	22,15	-	78,77	-	1,70			4,77
13.02.15	24,00	-	117,71	95,89	21,82	79,82	48,02	31,80	7,00	5,00	3,13	20,94	-	-	21,54	-	21,54	-	79,67	-	1,67			4,80
14.02.15	24,00	-	120,43	95,15	25,28	79,59	47,57	32,02	7,00	5,00	3,13	24,27	-	-	24,96	-	24,96	-	79,51	-	1,93			5,06
15.02.15	24,00	-	119,55	94,10	25,45	79,64	47,00	32,64	7,00	5,00	3,16	24,46	-	-	25,13	-	25,13	-	79,47	-	1,95			5,10
16.02.15	24,00	-	121,21	97,53	23,68	80,12	47,19	32,93	7,00	5,00	3,30	22,76	-	-	23,41	-	23,41	-	79,95	-	1,82			5,12
17.02.15	24,00	-	121,66	98,51	23,15	82,97	48,53	34,44	7,00	5,00	3,47	22,27	-	-	22,93	-	22,93	-	82,86	-	1,85			5,32
18.02.15	24,00	-	122,15	99,66	22,49	82,91	49,10	33,81	7,00	5,00	3,45	21,65	-	-	22,32	-	22,32	-	82,78	-	1,79			5,24
19.02.15	24,00	-	121,19	99,51	21,68	82,32	49,45	32,87	7,00	5,00	3,34	20,93	-	-	21,54	-	21,54	-	82,11	-	1,72			5,06
20.02.15	24,00	-	121,77	99,61	22,16	80,19	49,02	31,17	7,00	5,00	3,18	21,39	-	-	21,98	-	21,98	-	79,91	-	1,71			4,89
21.02.15	24,00	-	124,86	99,46	25,40	77,67	47,90	29,77	7,00	5,00	3,04	24,49	-	-	25,14	-	25,14	-	77,43	-	1,90			4,94
22.02.15	24,00	-	122,34	99,32	23,02	76,37	47,18	29,19	7,00	5,00	2,96	22,28	-	-	22,86	-	22,86	-	76,20	-	1,70			4,66
23.02.15	24,00		121,68	98,26	23,42	82,18	49,05	33,12	7,00	5,00	3,35	22,40	-	-	23,07	-	23,07	-	82,06	-	1,84	-	-	5,18
Среднее	24,00	-	121,68	98,26	23,42	82,18	49,05	33,12	7,00	5,00	3,35	22,40	-	-	23,07	-	23,07	-	82,06	-	1,84	-	-	5,18
Итого	744,00		3772,10	3046,11	725,99						103,73	694,45	0,00	0,00	715,25	0,00	715,25	0,00			56,99	0,00	0,00	160,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = -0,35 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,37** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **715,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«28» 02 15 г.

56,64