Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8756:038:1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО Строит.Адрес: Седова 17-2 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	372,95	372,95	0,00	65,12	48,80	16,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,10
25.01.15	24,00	-	372,70	372,70	0,00	65,39	49,15	16,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,06
26.01.15	24,00	-	371,87	371,87	0,00	63,94	48,56	15,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,73
27.01.15	24,00	-	371,59	371,59	0,00	61,87	47,25	14,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
28.01.15	24,00	-	370,58	370,58	0,00	61,05	46,72	14,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
29.01.15	24,00	-	369,84	369,84	0,00	60,45	46,47	13,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
30.01.15	24,00	-	368,80	368,80	0,00	59,20	45,86	13,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
31.01.15	24,00	-	371,34	371,34	0,00	57,00	44,42	12,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
01.02.15	24,00	-	371,02	371,02	0,00	57,44	44,79	12,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
02.02.15	24,00	-	369,54	369,54	0,00	57,71	44,97	12,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
03.02.15	24,00	-	381,09	381,09	0,00	57,84	45,28	12,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
04.02.15	24,00	-	394,50	394,50	0,00	59,19	46,36	12,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
05.02.15	24,00	-	400,44	400,44	0,00	60,07	46,97	13,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,25
06.02.15	24,00	-	403,33	403,33	0,00	60,51	47,22	13,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,37
07.02.15	24,00	-	404,02	404,02	0,00	60,00	47,14	12,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
08.02.15	24,00	-	403,81	403,81	0,00	59,76	47,03	12,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
09.02.15	24,00	-	403,97	403,97	0,00	60,09	46,87	13,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
10.02.15	24,00	-	403,81	403,81	0,00	59,49	46,56	12,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
11.02.15	24,00	-	402,21	402,21	0,00	57,55	45,56	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
12.02.15	24,00	-	400,86	400,86	0,00	57,40	45,47	11,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
13.02.15	24,00	-	398,01	398,01	0,00	57,46	45,55	11,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
14.02.15	24,00	-	396,06	396,06	0,00	57,49	45,53	11,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
15.02.15	24,00	-	394,82	394,82	0,00	58,44	45,82	12,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
16.02.15	24,00	-	394,14	394,14	0,00	60,35	46,74	13,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,37
17.02.15	24,00	-	394,29	394,29	0,00	60,15	46,48	13,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,40
18.02.15	24,00	-	394,86	394,86	0,00	60,28	46,67	13,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,38
19.02.15	24,00	-	396,18	396,18	0,00	58,79	46,07	12,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
20.02.15	24,00	-	403,58	403,58	0,00	56,43	44,96	11,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
21.02.15	24,00	-	404,40	404,40	0,00	55,35	44,28	11,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
22.02.15	24,00	-	403,78	403,78	0,00	55,35	44,29	11,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
23.02.15	24,00	-	403,79	403,79	0,00	55,06	44,23	10,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
Среднее	24,00	-	390,07	390,07	-	59,23	46,20	13,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,08
Итого	744,00		12092,18	12092,18	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	157,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 16:00	29699,88	29696,41	-	-	-	-	359,43	-
	24.02.15 11:00	41731,26	41727,79	-	-	-	-	514,79	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,50** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать организации ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петроэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ (печать энергосбыта)

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«1» 03 15 г.