Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО Строит.Адрес: Седова 71 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24960 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		125,00	119,19	5,82	90,08	46,86	43,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,69
25.01.15	24,00		123,75	117,93	5,82	90,10	47,04	43,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,61
26.01.15	24,00		123,89	118,05	5,84	89,42	47,28	42,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
27.01.15	24,00		123,98	118,09	5,89	85,42	45,89	39,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
28.01.15	24,00		123,60	117,72	5,88	85,95	45,86	40,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
29.01.15	24,00		122,90	117,00	5,90	84,05	45,31	38,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
30.01.15	24,00		124,59	118,64	5,95	81,20	44,79	36,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
31.01.15	24,00		125,13	119,18	5,95	79,27	44,22	35,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
01.02.15	24,00		125,08	119,13	5,95	79,43	44,35	35,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
02.02.15	24,00		125,02	119,05	5,96	79,49	44,15	35,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
03.02.15	24,00		124,51	118,54	5,97	79,45	44,07	35,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
04.02.15	24,00		124,55	118,58	5,97	80,87	44,33	36,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
05.02.15	24,00		124,16	119,47	4,68	82,51	44,81	37,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
06.02.15	24,00		123,72	122,62	1,09	81,59	43,95	37,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
07.02.15	24,00		123,98	122,85	1,13	81,72	44,38	37,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
08.02.15	24,00		123,69	122,50	1,19	82,10	44,69	37,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
09.02.15	24,00		123,00	121,37	1,63	82,54	44,44	38,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
10.02.15	24,00		142,66	140,87	1,79	80,74	46,15	34,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
11.02.15	24,00		156,91	155,63	1,27	79,47	47,91	31,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
12.02.15	24,00		156,88	154,13	2,75	78,47	47,58	30,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
13.02.15	24,00		157,14	155,53	1,61	79,86	48,38	31,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
14.02.15	24,00		156,11	154,50	1,61	79,41	48,01	31,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
15.02.15	24,00		155,73	153,68	2,06	79,50	47,89	31,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
16.02.15	24,00		142,69	141,55	1,14	79,14	46,09	33,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
17.02.15	24,00		131,11	129,71	1,40	82,36	45,21	37,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
18.02.15	24,00		129,72	127,86	1,85	81,34	44,48	36,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
19.02.15	24,00		130,08	127,91	2,17	81,20	44,91	36,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
20.02.15	24,00		131,79	130,83	0,97	78,49	44,46	34,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
21.02.15	24,00		131,79	130,78	1,01	75,93	43,50	32,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
22.02.15	24,00		131,09	129,77	1,32	74,66	43,02	31,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
23.02.15	24,00		130,86	128,77	2,10	75,05	43,20	31,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
Среднее	24,00	-	132,10	128,76	3,34	81,32	45,39	35,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,88
Итого	744,00		4095,10	3991,43	103,67						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 13:00	12289,42	11798,41	-	-	-	-	445,05	2446,38
	24.02.15 10:00	16371,39	15778,85	-	-	-	-	594,85	3187,38

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,15** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.