Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 59 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14594 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 2С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24.00	*	227,90	215,74	12,16	79,13	53,53	25,60	5,20	4,00	5,39	13,69	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	78,52	0,00	1,08			6,46
02.02.15	24.00	*	227,90	215,74	12,16	79,13	53,53	25,60	5,20	4,00	5,39	13,69	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	78,52	0,00	1,08			6,46
03.02.15	24.00	*	227,90	215,74	12,16	79,13	53,53	25,60	5,20	4,00	5,39	13,69	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	78,52	0,00	1,08			6,46
04.02.15	24.00	*	227,90	215,74	12,16	79,13	53,53	25,60	5,20	4,00	5,39	13,69	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	78,52	0,00	1,08			6,46
05.02.15	24.00	*	227,90	215,74	12,16	79,13	53,53	25,60	5,20	4,00	5,39	13,69	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	78,52	0,00	1,08			6,46
06.02.15	24.00	*	227,90	215,74	12,16	79,13	53,53	25,60	5,20	4,00	5,39	13,69	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	78,52	0,00	1,08			6,46
07.02.15	24.00	*	204,25	193,99	10,26	81,25	52,78	28,47	5,20	4,00	5,41	11,91	0,00	0,00	12,26	0,00	12,26	-	80,65	0,00	0,96			6,37
08.02.15	24.00	*	208,06	193,41	14,64	81,61	52,93	28,68	5,20	4,00	5,41	16,54	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	81,37	0,00	1,35			6,75
09.02.15	24.00	*	203,75	192,77	10,98	82,09	52,72	29,37	5,20	4,00	5,54	12,62	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	81,45	0,00	1,03			6,57
10.02.15	24.00	*	234,28	223,28	11,00	80,41	54,53	25,87	5,20	4,00	5,64	12,94	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	-	79,86	0,00	1,03			6,67
11.02.15	24.00	*	255,04	245,03	10,01	79,13	55,99	23,14	5,20	4,00	5,52	12,18	0,00	0,00	12,52	0,00	12,52	-	77,97	0,00	0,95			6,47
12.02.15	24.00	*	255,41	244,38	11,03	78,13	55,32	22,81	5,20	4,00	5,42	13,28	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64	-	77,61	0,00	1,03			6,45
13.02.15	24.00	*	255,37	244,57	10,81	79,52	56,14	23,38	5,20	4,00	5,56	13,06	0,00	0,00	13,43	0,00	13,43	-	78,87	0,00	1,03			6,59
14.02.15	24.00	*	255,77	243,33	12,44	79,07	55,79	23,28	5,20	4,00	5,50	14,76	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	78,51	0,00	1,16			6,66
15.02.15	24.00	*	254,87	240,73	14,14	79,13	55,70	23,43	5,20	4,00	5,63	14,50	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	-	78,57	0,00	1,14			6,77
16.02.15	24.00	*	233,70	220,80	12,90	78,72	53,67	25,05	5,20	4,00	5,50	13,56	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	-	77,71	0,00	1,05			6,56
17.02.15	24.00	*	216,42	203,99	12,43	81,91	53,53	28,39	5,20	4,00	5,68	13,99	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	-	81,34	0,00	1,14			6,82
18.02.15	24.00	*	213,86	201,81	12,05	80,87	52,84	28,03	5,20	4,00	5,58	13,22	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	-	80,35	0,00	1,06			6,64
19.02.15	24.00	*	214,70	202,57	12,13	80,77	53,39	27,38	5,20	4,00	5,47	13,39	0,00	0,00	13,78	0,00	13,78	-	79,99	0,00	1,07			6,54
20.02.15	24.00	*	217,11	204,91	12,20	78,14	52,48	25,65	5,20	4,00	5,18	13,45	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	77,26	0,00	1,04			6,22
21.02.15	24.00	*	217,21	205,03	12,18	75,56	51,23	24,33	5,20	4,00	4,92	13,34	0,00	0,00	13,68	0,00	13,68	-	74,96	0,00	1,00			5,92
22.02.15	24.00	*	218,00	203,70	14,30	74,27	50,31	23,96	5,20	4,00	4,80	15,50	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	-	73,96	0,00	1,15			5,95
23.02.15	24.00	*	216,56	203,29	13,27	74,64	50,63	24,01	5,20	4,00	4,81	14,41	0,00	0,00	14,77	0,00	14,77	-	74,35	0,00	1,07			5,88
Среднее	24,00	-	227,90	215,74	12,16	79,13	53,53	25,60	5,20	4,00	5,39	13,69	-	-	14,07	-	14,07	-	78,52	-	1,08	-	-	6,46
Итого	552,00		5241,79	4962,04	279,75						123,86	314,79	0,00	0,00	323,55	0,00	323,55	0,00			24,73	0,00	0,00	148,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Тр86, ч
	01.02.15 15:00	668,69	10191,66	743,90	0,00	764,70	0,00	-475,26	1296,75
	24.02.15 10:00	4743,29	14980,11	1052,74	0,00	1082,19	0,00	-408,35	1842,75

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **323,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.

Нет акта допуска