Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9145.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО Строит.Адрес: Седова 70 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202697 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	93,04	93,04	0,00	90,26	46,81	43,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
25.01.15	24,00	-	92,00	92,00	0,00	90,30	46,91	43,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
26.01.15	24,00	-	92,11	92,11	0,00	89,65	47,07	42,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
27.01.15	24,00	-	92,21	92,21	0,00	85,63	45,72	39,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
28.01.15	24,00	-	92,04	92,04	0,00	86,09	45,76	40,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
29.01.15	24,00	-	91,40	91,40	0,00	84,24	45,33	38,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
30.01.15	24,00	-	92,56	92,56	0,00	81,44	44,83	36,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
31.01.15	24,00	-	92,74	92,74	0,00	79,52	44,06	35,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
01.02.15	24,00	-	92,65	92,65	0,00	79,64	44,13	35,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
02.02.15	24,00	-	92,65	92,65	0,00	79,68	44,06	35,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
03.02.15	24,00	-	92,20	92,20	0,00	79,68	44,08	35,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
04.02.15	24,00	-	92,25	92,25	0,00	81,10	44,32	36,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
05.02.15	24,00	-	92,33	92,33	0,00	82,71	44,70	38,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
06.02.15	24,00	-	92,29	92,29	0,00	81,71	44,08	37,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
07.02.15	24,00	-	92,25	92,25	0,00	81,89	44,45	37,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
08.02.15	24,00	-	91,97	91,97	0,00	82,30	44,69	37,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
09.02.15	24,00	-	91,60	91,60	0,00	82,73	44,23	38,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
10.02.15	24,00	-	106,40	106,40	0,00	80,92	45,96	34,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
11.02.15	24,00	-	116,88	116,88	0,00	79,67	47,56	32,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
12.02.15	24,00	-	116,66	116,66	0,00	78,65	47,20	31,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
13.02.15	24,00	-	116,78	116,78	0,00	80,06	47,96	32,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
14.02.15	24,00	-	116,14	116,14	0,00	79,59	47,72	31,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
15.02.15	24,00	-	115,69	115,69	0,00	79,73	47,35	32,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
16.02.15	24,00	-	105,85	105,85	0,00	79,37	45,55	33,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
17.02.15	24,00	-	97,38	97,38	0,00	82,52	45,02	37,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
18.02.15	24,00	-	96,56	96,56	0,00	81,42	44,52	36,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
19.02.15	24,00	-	96,75	96,75	0,00	81,35	45,02	36,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
20.02.15	24,00	-	97,89	97,89	0,00	78,66	44,66	34,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
21.02.15	24,00	-	97,88	97,88	0,00	76,08	43,67	32,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
22.02.15	24,00	-	97,36	97,36	0,00	74,80	43,21	31,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
23.02.15	24,00		98,22	98,22	-	81,71	45,35	36,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
Среднее	24,00	-	98,22	98,22	-	81,71	45,35	36,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
Итого	744,00		3044,73	3044,73	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 16:00	9976,60	9978,04	-	-	-	-	338,93	
	15.02.15 07:00	12089,72	12091,16	-	-	-	-	416,24	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,12** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать поставщика тепла

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 03 15 г.